P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月01日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.57	7.07	63.74	1.39	15.86	12.20	1.46	79611.58
1	12.91	3.70	65.30	0.97	17.23	12.02	1.46	80460.64
2	15.21	3.91	60.41	1.64	16.19	11.70	1.49	83888.15
3	15.12	6.37	53.49	1.65	15.49	12.04	1.51	81753.68
4	15.40	8.66	53.70	2.01	14.97	12.05	1.51	81946.90
5	14.86	7.93	54.62	1.31	16.04	12.15	1.51	83663.09
6	15.16	6.55	60.81	1.09	15.68	11.82	1.50	83252.24
7	14.23	6.00	52.20	1.58	14.86	12.05	1.51	81655.23
8	15.28	8.97	52.15	1.04	16.22	11.94	1.51	81874.86
9	14.71	8.41	51.34	1.23	15.93	11.74	1.51	84845.44
10	14.84	7.26	50.16	1.32	15.23	12.15	1.51	83411.48
11	13.64	41.67	48.63	2.27	13.48	12.65	1.51	83941.69
12	14.76	30.90	47.23	2.05	13.94	12.34	1.51	80301.81
13	18.12	35.36	56.72	1.84	14.62	12.20	1.51	80967.23
14	15.03	48.32	57.08	1.75	14.43	12.15	1.52	81253.39
15	15.25	33.82	53.54	1.70	14.92	12.11	1.51	79949.90
16	14.81	18.43	51.33	1.61	14.95	11.93	1.51	82871.20
17	15.27	5.90	67.92	1.28	15.09	12.41	1.49	78074.77
18	14.54	4.16	91.20	0.70	16.12	11.95	1.46	81903.63
19	15.88	5.86	64.10	1.44	15.13	12.03	1.46	81056.76
20	18.10	無效	51.52	3.19	13.07	12.40	1.46	80102.75
21	15.85	25.63	45.59	2.48	13.79	12.49	1.45	78978.97
22	15.57	17.67	45.15	2.06	13.99	12.33	1.44	79628.91
23	14.49	10.15	65.40	1.34	15.18	12.33	1.46	79350.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.11	15.33	56.81	1.62	15.10	12.13	1.49	81447.70
最 大 值	18.12	48.32	91.20	3.19	17.23	12.65	1.54	84845.44
發生時間	13	14	18	20	1	11		9
最 小 值	12.91	3.70	45.15	0.70	13.07	11.70	1.43	78074.77
發生時間	1	1	22	18	20	2		17
零點偏移(率)	-0.21 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.33 %	-1.91 %	0.14 %	-0.25 %		0.21	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月01日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.16	2.20	61.46	0.11	17.93	11.10	1.51	60151.77
1	14.48	3.69	57.73	0.20	18.39	11.09	1.47	60245.76
2	15.55	3.96	65.32	0.27	17.19	11.27	1.46	58732.28
3	14.46	4.38	63.43	0.47	16.64	11.03	1.45	61680.03
4	14.76	16.81	63.42	0.91	15.44	11.17	1.46	61267.71
5	15.16	2.55	67.63	0.79	15.91	11.12	1.46	61003.09
6	14.37	1.83	64.55	0.36	16.35	11.02	1.49	65103.74
7	15.00	2.54	56.79	0.59	15.94	11.31	1.49	58955.69
8	14.75	1.90	57.88	0.51	16.19	11.20	1.47	59048.26
9	14.98	2.06	52.53	0.36	16.74	10.96	1.46	59963.96
10	13.57	3.09	55.96	0.47	15.85	11.33	1.47	58025.46
11	15.99	2.37	55.85	0.41	15.61	11.22	1.48	63633.77
12	13.99	24.80	62.18	0.91	14.36	11.72	1.48	57263.35
13	13.89	7.73	64.62	0.47	15.44	11.70	1.48	57513.52
14	12.53	7.10	60.52	0.97	15.90	11.31	1.48	59104.81
15	13.99	12.19	54.86	0.49	14.88	11.77	1.49	55382.14
16	14.36	7.05	58.92	0.81	15.11	11.37	1.51	59248.14
17	13.65	6.26	64.60	0.30	15.74	11.74	1.51	56583.65
18	14.20	3.38	65.75	0.22	16.76	11.27	1.52	58441.12
19	13.04	6.43	61.11	0.47	15.45	11.46	1.51	59072.24
20	14.26	5.45	52.94	0.48	15.26	11.67	1.51	55761.87
21	13.64	12.61	64.08	0.41	14.97	12.13	1.52	53306.84
22	14.51	3.30	65.45	0.19	15.74	11.88	1.51	54786.22
23	10.04	17.26	73.04	0.31	15.03	12.56	1.53	51376.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.14	6.71	61.28	0.48	15.95	11.43	1.49	58568.83
最 大 值	15.99	24.80	73.04	0.97	18.39	12.56	1.57	65103.74
發生時間	11	12	23	14	1	23		6
最 小 值	10.04	1.83	52.53	0.11	14.36	10.96	1.44	51376.57
發生時間	23	6	9	0	12	9		23
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-3.70 %	-2.44 %	0.00 %	-0.48 %		-0.03	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月01日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.44	4.66	61.13	2.68	16.76	10.12	1.35	73967.92
1	14.13	11.49	47.56	2.30	16.99	10.71	1.33	69084.18
2	14.95	2.52	56.53	2.56	16.87	10.39	1.36	72776.53
3	14.56	3.89	50.60	2.80	15.21	10.81	1.38	71370.11
4	14.02	3.43	56.37	2.45	15.90	10.93	1.38	69830.29
5	14.73	3.64	50.78	3.02	15.14	10.45	1.38	73059.27
6	13.68	2.68	55.21	2.72	16.61	10.35	1.38	72655.58
7	14.57	4.46	45.20	2.30	15.74	10.40	1.40	77880.58
8	14.59	2.70	54.96	2.01	17.03	10.31	1.41	73050.00
9	15.04	4.96	48.63	1.99	16.65	10.16	1.42	76650.69
10	16.06	5.27	48.95	2.22	15.66	10.44	1.42	73537.20
11	12.16	8.56	53.12	2.43	14.80	10.51	1.42	72834.27
12	13.05	2.66	55.65	2.26	14.75	10.58	1.42	74637.99
13	16.85	8.02	52.46	2.34	14.83	10.48	1.43	72843.53
14	14.00	2.70	61.76	2.14	15.05	10.66	1.43	72557.01
15	14.67	11.08	58.15	2.30	14.40	10.65	1.42	72747.41
16	15.50	2.28	55.13	2.51	14.35	10.78	1.42	72579.50
17	14.32	3.49	54.07	2.10	15.03	10.70	1.40	71458.44
18	14.48	3.74	48.60	2.09	14.99	10.44	1.38	71597.12
19	15.02	3.48	56.66	1.84	16.63	10.03	1.38	73734.59
20	14.80	9.56	48.57	2.48	14.86	10.35	1.38	71023.10
21	16.00	5.46	49.13	2.37	14.35	10.53	1.39	71852.57
22	14.44	5.85	54.18	1.77	15.76	10.59	1.41	71455.70
23	15.10	2.81	55.75	1.74	16.47	10.36	1.41	74598.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.67	4.97	53.30	2.31	15.62	10.49	1.40	72824.27
最 大 值	16.85	11.49	61.76	3.02	17.03	10.93	1.45	77880.58
發生時間	13	1	14	5	8	4		7
最 小 值	12.16	2.28	45.20	1.74	14.35	10.03	1.33	69084.18
發生時間	11	16	7	23	16	19		1
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.15 %	-1.85 %	0.39 %	-0.43 %		0.03	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								