P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.80	1.47	99.13	9.62	14.48	11.47	1.45	107840.34
1	7.94	2.11	90.09	9.64	14.06	11.53	1.47	102802.03
2	4.62	1.42	94.19	9.69	15.76	11.51	1.50	101730.17
3	4.61	1.42	99.34	9.75	14.40	11.63	1.51	99719.75
4	9.56	1.56	90.72	9.80	14.34	11.38	1.51	102112.50
5	6.62	1.31	87.21	9.54	14.19	11.32	1.53	104080.55
6	4.47	1.57	81.49	9.20	14.52	11.05	1.53	107037.79
7	6.56	2.09	89.73	9.95	14.37	11.20	1.50	105297.93
8	6.87	1.72	89.92	9.82	13.74	11.58	1.52	101553.07
9	5.67	1.45	88.48	9.60	14.44	11.24	1.55	104347.91
10	10.54	1.63	90.53	10.24	13.50	11.45	1.53	104348.77
11	11.28	3.10	91.59	10.22	13.71	11.36	1.55	107964.61
12	14.98	3.56	93.37	11.16	12.76	11.68	1.58	104071.12
13	16.29	2.52	101.70	11.48	13.03	11.72	1.58	106491.34
14	6.37	2.81	113.53	10.00	14.21	11.85	1.56	102930.18
15	4.31	2.05	108.47	9.25	14.27	11.28	1.57	108882.31
16	3.64	1.36	93.78	9.31	13.19	11.36	1.61	104776.65
17	3.89	2.96	94.39	9.86	12.69	11.92	1.61	103051.05
18	2.52	8.19	112.38	10.31	15.18	12.30	1.58	95952.59
19	2.07	43.50	99.79	9.82	15.21	11.63	1.62	101807.53
20	7.81	5.63	94.19	10.04	13.09	11.54	1.62	100823.63
21	7.09	2.72	91.27	10.37	13.00	11.52	1.61	100156.82
22	4.96	2.32	98.73	9.96	14.10	11.57	1.57	99359.87
23	3.67	2.30	92.45	9.65	14.58	11.46	1.59	101888.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.96	4.20	95.27	9.93	14.03	11.52	1.55	103292.78
最 大 值	16.29	43.50	113.53	11.48	15.76	12.30	1.68	108882.31
發生時間	13	19	14	13	2	18		15
最 小 值	2.07	1.31	81.49	9.20	12.69	11.05	1.43	95952.59
發生時間	19	5	6	6	17	6		18
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.11	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	-0.01 %	0.14 %	0.10 %		0.11	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.97	1.52	93.17	6.05	12.66	12.19	1.08	71999.75
1	5.22	0.96	97.60	5.76	13.77	12.57	1.10	67398.44
2	3.27	2.85	84.36	5.73	16.67	12.45	1.06	68770.67
3	4.03	8.62	92.12	5.73	13.89	12.21	1.06	72698.00
4	7.95	3.75	76.26	6.31	12.71	11.86	1.11	74048.15
5	14.45	18.61	78.40	7.66	11.79	11.99	1.09	75519.75
6	12.16	2.88	84.03	7.07	11.65	12.29	1.09	73850.02
7	6.24	2.10	79.24	5.78	12.60	11.79	1.07	73626.19
8	6.55	2.98	90.24	5.83	13.30	11.86	1.02	73140.05
9	10.36	3.60	78.74	6.60	12.88	11.74	1.03	76366.11
10	8.46	9.31	94.41	6.25	12.63	12.25	1.06	71257.94
11	4.12	1.81	85.01	5.33	12.79	11.96	1.05	73587.66
12	9.25	50.33	90.21	6.64	11.60	11.88	1.09	75371.90
13	15.12	37.28	101.40	7.59	10.48	12.62	1.06	70132.52
14	6.37	3.27	79.59	5.46	12.05	12.00	1.04	74438.64
15	6.31	13.63	95.20	5.47	12.33	11.98	1.05	75230.94
16	11.98	3.21	78.60	5.90	12.22	11.68	1.08	77358.47
17	8.14	8.73	83.16	5.55	12.55	11.95	1.08	75106.40
18	3.50	1.21	87.15	5.15	18.74	11.69	1.05	71395.05
19	3.05	2.39	84.63	5.47	16.79	11.67	1.02	74356.30
20	8.36	20.70	88.58	7.63	12.93	11.85	1.02	75629.83
21	7.66	4.76	79.87	6.23	12.93	11.73	1.04	76885.18
22	8.00	4.39	81.90	6.22	12.80	11.84	1.09	74190.65
23	4.98	1.23	84.63	5.51	13.48	11.71	1.08	75594.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.65	8.75	86.19	6.12	13.18	11.99	1.06	73664.73
最 大 值	15.12	50.33	101.40	7.66	18.74	12.62	1.16	77358.47
發生時間	13	12	13	5	18	13		16
最 小 值	3.05	0.96	76.26	5.15	10.48	11.67	0.98	67398.44
發生時間	19	1	4	18	13	19		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.38	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.09 %	0.08 %		-0.14	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.05	2.04	97.69	8.96	13.19	11.42	2.59	100683.47
1	5.05	1.78	88.92	9.13	13.88	11.82	2.60	96561.38
2	4.47	4.03	84.90	9.03	15.83	11.86	2.61	94779.02
3	6.10	6.50	73.01	8.97	12.82	11.62	2.62	97742.96
4	10.38	12.18	71.06	9.07	11.43	11.59	2.62	99170.17
5	9.64	3.83	70.32	9.11	11.80	11.57	2.64	98502.07
6	7.18	1.11	95.42	9.72	11.47	12.15	2.65	92725.52
7	9.49	1.02	97.95	9.91	10.40	12.48	2.66	89603.73
8	5.91	3.84	86.18	9.87	12.04	11.92	2.55	94961.24
9	5.88	2.26	89.92	9.89	10.85	12.20	2.53	92491.33
10	6.07	2.30	81.15	9.48	12.10	11.69	2.58	96028.09
11	6.23	2.04	87.68	9.62	11.44	11.83	2.58	93224.36
12	7.49	3.68	74.81	9.33	11.64	11.52	2.61	95812.92
13	10.56	62.17	73.21	9.33	10.24	11.75	2.64	無效
14	10.33	20.80	82.30	9.99	10.40	11.59	2.63	96938.19
15	6.83	7.36	88.96	10.13	11.39	11.64	2.61	95519.72
16	8.42	10.57	90.75	10.03	11.42	11.49	2.61	96572.62
17	6.87	1.39	107.87	10.36	11.66	11.67	2.62	94909.92
18	5.38	2.66	91.32	10.25	14.42	11.70	2.62	92659.86
19	4.23	1.09	101.52	10.51	14.34	11.91	2.63	90326.79
20	5.15	3.88	87.92	10.16	11.21	11.61	2.62	96160.97
21	4.86	11.18	95.42	10.49	11.33	11.93	2.60	93035.60
22	4.94	9.99	102.09	10.35	11.68	11.66	2.62	95647.82
23	4.32	1.21	104.94	10.77	11.41	12.13	2.66	91366.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	23
平 均 值	6.70	7.45	88.55	9.77	12.02	11.78	2.61	95018.44
最 大 值	10.56	62.17	107.87	10.77	15.83	12.48	2.67	100683.47
發生時間	13	13	17	23	2	7		0
最 小 值	4.23	1.02	70.32	8.96	10.24	11.42	2.50	89603.73
發生時間	19	7	5	0	13	0		7
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.16	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.06 %		-0.22	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %