P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.81	1.61	82.95	9.61	14.57	11.96	0.76	88569.26
1	2.34	4.49	84.39	9.35	16.45	11.44	0.78	89893.70
2	3.79	15.14	73.78	8.94	15.96	11.07	0.85	94118.50
3	3.03	3.72	78.43	9.32	15.38	11.58	0.82	88770.52
4	2.68	1.71	86.64	9.44	15.90	11.78	0.76	88729.05
5	2.22	2.14	86.38	9.58	16.19	11.81	0.80	88648.52
6	1.63	3.10	72.08	9.17	16.27	11.42	0.80	90702.56
7	2.20	4.16	72.51	9.13	15.99	11.42	0.82	92211.76
8	2.85	1.93	73.25	9.04	15.53	11.46	0.83	90594.50
9	3.48	27.78	75.61	9.26	15.83	11.62	0.79	89293.80
10	2.92	7.71	72.04	8.92	15.59	11.37	0.84	91770.77
11	3.04	12.72	73.04	9.00	14.49	11.48	0.84	89823.95
12	4.27	2.73	75.68	9.10	14.73	11.56	0.82	90925.22
13	3.92	35.41	70.46	10.17	13.66	11.53	0.87	90690.68
14	12.17	34.92	75.30	9.63	13.11	11.88	0.88	89277.66
15	12.16	20.23	78.24	9.57	13.63	11.76	0.85	88335.17
16	11.07	2.84	91.29	9.30	14.84	11.81	0.81	87583.64
17	10.62	2.66	93.41	9.29	14.94	11.65	0.82	88621.85
18	5.98	2.59	99.66	10.32	13.83	12.71	0.84	77943.86
19	4.05	1.88	107.83	10.12	14.49	12.59	0.85	80387.41
20	3.21	3.23	78.40	8.80	15.61	11.26	0.81	89767.77
21	13.50	4.48	69.94	9.25	13.14	11.73	0.80	90228.69
22	8.22	12.75	68.52	9.66	12.60	12.12	0.92	85470.59
23	10.80	3.72	75.11	9.37	13.76	11.95	0.84	86876.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.62	8.90	79.79	9.39	14.85	11.71	0.82	88718.17
最 大 值	13.50	35.41	107.83	10.32	16.45	12.71	1.28	94118.50
發生時間	21	13	19	18	1	18		2
最 小 值	1.63	1.61	68.52	8.80	12.60	11.07	0.74	77943.86
發生時間	6	0	22	20	22	2		18
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.21 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.31	6.35	70.56	5.18	13.79	12.11	0.50	75193.88
1	1.30	2.92	78.95	5.16	14.44	12.03	0.50	75094.04
2	1.27	6.43	78.93	5.04	15.90	11.78	0.51	75560.21
3	1.14	16.66	68.95	5.00	15.42	11.63	0.51	77746.04
4	1.22	2.04	65.55	5.09	14.47	11.95	0.51	75711.36
5	1.19	3.26	69.34	5.08	14.78	11.80	0.52	76831.18
6	1.25	1.25	82.31	5.33	14.76	12.34	0.50	72624.85
7	1.18	10.94	68.17	5.12	14.28	11.88	0.49	76264.73
8	1.25	1.15	77.54	5.08	13.40	12.16	0.50	74734.23
9	1.25	1.00	85.84	5.28	13.37	12.48	0.50	72261.04
10	1.13	21.62	70.31	4.96	13.84	11.90	0.50	76752.48
11	1.31	2.13	77.17	4.95	12.75	12.03	0.50	76670.49
12	1.25	2.06	79.70	5.07	13.65	12.09	0.50	75565.06
13	1.20	8.53	76.09	5.00	13.76	12.03	0.50	75596.42
14	1.09	8.89	79.16	4.92	14.46	11.86	0.50	76648.99
15	1.13	25.69	68.67	4.93	13.82	11.84	0.50	77278.78
16	1.43	1.28	82.14	5.15	13.88	12.20	0.49	73375.85
17	1.35	1.03	94.17	5.24	14.83	12.29	0.50	72583.27
18	1.22	1.40	85.16	5.30	14.21	12.38	0.49	72154.23
19	1.16	3.47	78.04	5.36	13.36	12.44	0.50	72234.57
20	1.24	2.19	78.83	5.14	13.26	12.21	0.48	74555.12
21	1.32	2.46	81.17	4.91	13.67	11.90	0.47	76334.46
22	1.35	2.13	84.39	5.09	13.97	12.18	0.47	73865.28
23	1.26	0.78	89.77	5.30	14.65	12.36	0.47	71838.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.24	5.65	77.95	5.11	14.11	12.08	0.50	74894.81
最 大 值	1.43	25.69	94.17	5.36	15.90	12.48	0.58	77746.04
發生時間	16	15	17	19	2	9		3
最 小 值	1.09	0.78	65.55	4.91	12.75	11.63	0.46	71838.91
發生時間	14	23	4	21	11	3		23
零點偏移	-0.29 %	-0.00 %	-0.19 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.26 %	-0.06 %	0.06 %	0.06 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.06	3.20	69.85	8.67	11.84	12.03	1.31	96193.57
1	1.71	2.19	83.99	9.43	12.38	12.54	1.31	90946.83
2	1.54	2.18	93.02	9.84	12.46	12.86	1.32	87544.62
3	1.46	0.87	84.18	8.97	12.87	12.12	1.32	94989.47
4	1.62	2.20	72.27	9.06	11.22	12.39	1.30	92571.63
5	1.62	6.08	74.98	9.00	12.04	12.30	1.32	93128.65
6	1.55	3.18	73.67	8.75	12.09	11.98	1.31	96438.62
7	1.46	15.71	65.28	8.38	12.73	11.69	1.34	98773.46
8	1.56	14.14	68.57	8.68	11.99	12.01	1.32	96238.61
9	1.74	1.53	79.90	9.11	12.23	12.33	1.30	92311.74
10	1.52	1.44	88.28	9.54	12.11	12.64	1.31	89798.68
11	1.73	2.56	71.93	8.71	11.67	12.06	1.31	96012.32
12	1.75	5.56	75.14	8.89	11.88	12.16	1.31	95041.28
13	2.74	30.10	67.22	8.65	10.83	12.18	1.31	93680.62
14	2.48	19.85	64.04	8.47	11.27	11.92	1.32	93864.57
15	3.81	16.22	65.00	8.51	11.04	12.07	1.32	93266.44
16	2.13	5.88	106.11	10.34	11.02	13.32	1.34	83169.81
17	1.75	3.24	95.70	10.11	10.97	13.27	1.34	83986.17
18	1.54	1.51	86.56	9.67	12.27	12.74	1.34	88544.87
19	1.44	1.27	85.40	9.51	12.27	12.63	1.36	89390.78
20	1.38	1.80	82.78	9.46	11.53	12.69	1.38	89635.71
21	1.42	3.36	70.02	8.87	11.47	12.27	1.38	94391.23
22	1.89	13.90	69.52	8.67	11.13	12.23	1.34	94784.53
23	1.73	1.51	78.21	9.36	10.95	12.76	1.33	89341.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.82	6.65	77.98	9.11	11.76	12.38	1.33	92251.90
最 大 值	3.81	30.10	106.11	10.34	12.87	13.32	1.40	98773.46
發生時間	15	13	16	16	3	16		7
最 小 值	1.38	0.87	64.04	8.38	10.83	11.69	1.29	83169.81
發生時間	20	3	14	7	13	7		16
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.01 %	-0.03 %		0.33	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %