

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月13日

報表日期: 111年09月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.07	3.82	41.29	0.14	18.92	11.80	1.46	62245.72
1	10.54	5.71	39.77	0.12	18.11	12.11	1.46	60746.92
2	10.38	8.76	47.52	0.12	16.90	12.84	1.46	55515.11
3	5.81	5.44	68.77	0.18	17.73	13.65	1.52	50365.14
4	8.89	1.83	52.82	0.14	19.12	12.06	1.48	61390.57
5	0.80	4.12	36.69	0.12	17.39	11.96	1.46	61845.24
6	8.43	3.18	44.97	0.14	19.33	11.86	1.46	62205.41
7	10.22	2.48	36.30	0.12	19.29	11.45	1.46	66212.39
8	11.18	3.16	41.67	0.11	18.34	12.08	1.46	66097.06
9	11.92	3.62	39.37	0.17	17.31	11.97	1.46	63437.95
10	9.65	4.57	47.67	0.19	16.37	11.99	1.46	62675.52
11	11.83	5.77	41.07	0.40	15.96	12.06	1.46	62341.95
12	11.58	2.71	43.89	0.12	16.93	11.81	1.46	63941.54
13	9.98	11.00	43.23	0.35	16.04	12.13	1.44	60940.53
14	9.06	9.17	46.89	0.10	17.09	12.20	1.43	61260.75
15	12.58	8.54	42.01	0.12	17.38	12.25	1.46	64231.33
16	11.76	7.39	39.26	0.26	17.02	11.99	1.49	65994.00
17	10.56	4.43	43.48	0.12	17.34	12.31	1.47	63499.44
18	11.50	3.95	47.89	0.12	17.44	12.29	1.46	63300.27
19	9.01	3.02	47.51	0.16	18.44	12.10	1.46	64563.84
20	3.36	3.55	59.23	0.16	17.76	12.82	1.46	59711.39
21	9.02	3.56	59.40	0.17	18.28	12.65	1.46	61320.07
22	10.03	2.60	50.71	0.16	18.91	12.23	1.46	64082.84
23	8.81	4.44	42.24	0.15	17.95	12.29	1.46	60808.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.54	4.87	45.99	0.16	17.72	12.20	1.46	62030.55
最 大 值	12.58	11.00	68.77	0.40	19.33	13.65	1.58	66212.39
發生時間	15	13	3	11	6	3		7
最 小 值	0.80	1.83	36.30	0.10	15.96	11.45	1.42	50365.14
發生時間	5	4	7	14	11	7		3
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.99 %	0.15 %	-0.69 %	0.19 %		-0.05	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月13日

報表日期: 111年09月13日

[illegible]