P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.19	1.97	87.70	9.94	16.59	11.22	0.42	104336.76
1	3.45	2.90	83.84	10.39	18.13	11.26	0.42	105262.37
2	3.58	7.47	80.28	10.50	16.39	11.51	0.47	101828.37
3	6.96	3.31	83.82	10.36	14.88	11.35	0.48	102703.67
4	7.35	16.11	84.36	10.89	14.74	11.35	0.47	104163.15
5	7.41	26.34	91.62	11.88	13.52	12.34	0.48	90960.27
6	7.63	3.84	100.80	10.35	15.02	11.58	0.48	104589.96
7	9.76	6.27	84.77	10.64	14.43	11.63	0.52	103984.31
8	9.82	6.10	84.89	11.12	14.38	11.74	0.50	103197.45
9	6.98	2.86	95.46	10.58	15.15	11.77	0.53	102066.72
10	5.90	2.97	83.51	10.37	15.03	11.39	0.52	105356.85
11	8.37	19.72	75.89	11.22	14.39	11.36	0.53	102744.60
12	7.38	3.25	78.86	10.32	14.17	11.35	0.59	97182.36
13	7.27	2.01	78.81	10.29	15.25	11.19	0.56	98850.75
14	16.43	23.22	74.54	11.22	14.42	11.10	0.55	98731.86
15	11.03	2.71	80.50	10.39	15.28	10.99	0.54	100051.83
16	8.08	2.44	80.28	10.14	15.01	11.07	0.54	99872.26
17	10.93	4.34	72.20	10.28	14.92	10.96	0.56	100445.59
18	16.20	18.26	66.41	11.09	15.31	10.59	0.60	99571.42
19	14.90	3.79	71.52	10.58	14.91	10.89	0.57	100034.34
20	16.08	9.39	73.96	10.65	14.54	11.18	0.54	98602.60
21	11.98	9.75	68.28	10.53	15.10	10.95	0.55	98648.99
22	9.85	5.15	71.25	10.16	14.80	10.90	0.59	98263.97
23	8.92	5.20	83.81	9.94	15.72	10.97	0.55	103651.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.19	7.89	80.72	10.58	15.09	11.28	0.52	101045.91
最 大 值	16.43	26.34	100.80	11.88	18.13	12.34	0.62	105356.85
發生時間	14	5	6	5	1	5		10
最 小 值	3.45	1.97	66.41	9.94	13.52	10.59	0.38	90960.27
發生時間	1	0	18	0	5	18		5
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.11 %	-0.18 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.44	9.96	76.02	4.66	15.25	11.65	0.40	78101.32
1	3.11	20.29	79.99	4.67	16.34	11.72	0.40	77104.31
2	2.61	8.38	78.78	4.96	13.87	12.16	0.41	75055.16
3	3.56	35.06	76.37	5.40	12.90	11.98	0.38	76018.82
4	5.44	9.24	102.81	5.28	13.14	12.07	0.38	77168.35
5	4.33	2.00	108.95	5.53	13.52	13.05	0.39	68091.54
6	3.05	3.58	80.77	4.81	14.97	11.92	0.38	76762.70
7	2.72	50.64	76.36	5.05	13.86	11.96	0.41	76521.68
8	2.89	3.68	75.23	4.87	13.61	11.84	0.44	77324.47
9	4.58	33.18	73.67	5.36	12.90	11.88	0.45	77589.85
10	5.05	36.30	94.23	7.01	13.30	11.85	0.45	77285.74
11	5.09	15.25	84.61	5.08	13.45	11.76	0.45	77880.30
12	6.43	10.23	90.30	5.08	14.37	11.81	0.42	76392.72
13	4.41	1.79	77.02	4.91	14.18	11.78	0.42	76439.94
14	4.72	23.64	75.48	4.92	14.55	11.56	0.41	78043.83
15	8.02	21.16	83.60	5.49	13.23	11.77	0.45	75977.24
16	8.31	19.61	73.03	5.22	13.54	11.64	0.46	77216.21
17	4.88	3.39	69.88	4.63	15.51	11.18	0.47	78579.52
18	4.30	21.73	79.89	4.76	14.52	11.44	0.49	76868.55
19	6.10	7.55	87.24	5.29	13.75	11.70	0.43	77692.65
20	5.42	14.65	73.89	4.90	13.99	11.61	0.42	78588.29
21	4.57	31.06	81.22	4.78	14.91	11.31	0.40	79929.18
22	6.21	0.72	92.66	4.91	13.93	11.57	0.43	78442.31
23	5.96	3.83	81.98	5.10	13.65	11.79	0.46	77024.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.80	16.12	82.25	5.11	14.05	11.79	0.43	76920.79
最 大 值	8.31	50.64	108.95	7.01	16.34	13.05	0.54	79929.18
發生時間	16	7	5	10	1	5		21
最 小 值	2.61	0.72	69.88	4.63	12.90	11.18	0.31	68091.54
發生時間	2	22	17	17	3	17		5
零點偏移	-0.08 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.04 %	0.04 %	0.00 %	-0.00 %		-0.12	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.93	5.80	86.90	7.47	20.35	8.81	1.34	92566.67
1	9.23	2.52	91.64	7.45	21.16	9.09	1.36	90989.56
2	8.66	10.66	90.69	8.04	18.50	9.73	1.36	83187.92
3	13.02	57.38	74.43	11.64	16.70	9.25	1.34	81156.65
4	18.96	14.88	84.65	11.42	16.71	9.47	1.34	81679.27
5	19.14	47.73	86.89	9.98	16.11	10.04	1.34	80777.56
6	13.66	5.91	91.67	8.57	19.30	9.47	1.35	89570.50
7	18.44	24.12	89.27	8.47	18.42	9.27	1.37	91561.60
8	25.54	49.42	84.14	10.16	17.56	9.36	1.39	87554.39
9	21.18	36.50	73.91	11.79	17.84	8.74	1.42	82080.77
10	20.38	59.31	71.02	10.29	17.81	8.51	1.44	84708.34
11	11.56	25.33	81.39	8.43	19.43	8.97	1.39	80330.73
12	12.73	18.63	70.97	8.22	18.28	8.85	1.39	81487.20
13	14.57	8.73	76.00	7.87	19.82	8.51	1.42	85384.90
14	17.23	46.69	63.76	9.61	19.49	8.00	1.42	83786.30
15	12.70	11.94	67.36	8.61	20.38	8.12	1.43	82636.14
16	9.85	12.54	73.12	7.85	20.03	8.50	1.41	82946.16
17	15.21	28.92	69.81	8.22	19.87	8.17	1.38	84439.95
18	19.60	22.25	64.31	10.16	18.86	8.16	1.37	80729.50
19	17.90	11.83	74.14	8.86	18.62	8.52	1.39	83635.84
20	13.12	39.11	69.15	8.70	18.68	8.39	1.38	83775.41
21	11.71	30.46	67.15	8.07	19.03	8.21	1.34	81648.18
22	11.93	25.81	68.28	8.35	19.22	8.42	1.35	83360.50
23	14.54	12.66	77.69	8.23	19.09	8.73	1.36	86007.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.03	25.38	77.01	9.02	18.80	8.80	1.38	84416.73
最 大 值	25.54	59.31	91.67	11.79	21.16	10.04	1.44	92566.67
發生時間	8	10	6	9	1	5		0
最 小 值	8.66	2.52	63.76	7.45	16.11	8.00	1.34	80330.73
發生時間	2	1	14	1	5	14		11
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.03 %	-0.00 %		0.03	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %