P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.65	3.40	56.45	4.17	15.64	11.51	1.01	106288.81
1	2.65	27.47	56.15	4.38	16.45	11.64	1.02	103044.64
2	2.52	10.43	57.78	4.25	16.88	11.70	1.03	101397.57
3	2.47	7.07	61.35	4.41	15.57	11.59	1.02	105567.31
4	2.98	11.17	58.22	4.56	15.09	11.56	1.04	105891.48
5	4.67	4.54	56.64	4.83	14.62	11.72	1.02	107058.71
6	6.37	25.05	58.20	6.19	13.30	12.04	1.05	103873.18
7	8.09	9.48	54.92	6.04	12.91	11.88	1.06	104470.79
8	6.74	30.65	56.11	7.43	13.59	11.92	1.07	102301.92
9	5.79	18.81	56.72	5.28	14.27	11.75	1.04	103393.85
10	11.67	49.63	53.53	7.15	13.91	11.58	1.04	104169.24
11	16.99	27.81	54.03	6.24	13.70	11.87	1.06	100631.98
12	6.89	5.23	53.11	4.78	14.79	11.79	1.05	101916.94
13	3.68	3.15	41.86	4.19	15.45	11.27	1.13	100725.14
14	3.45	33.91	46.38	4.45	15.30	11.05	1.09	107442.60
15	4.76	3.97	51.73	4.73	15.10	11.67	1.03	104195.42
16	6.41	3.77	49.03	5.01	14.48	11.47	1.04	106196.79
17	7.91	4.09	54.38	5.41	14.47	11.76	1.04	104620.24
18	5.41	2.59	64.84	4.32	16.11	11.28	1.06	108409.43
19	5.64	3.54	64.92	4.89	14.99	12.09	1.06	100596.26
20	3.25	4.83	66.19	4.22	15.51	11.62	1.05	106236.94
21	2.94	4.42	54.32	4.36	15.17	11.56	1.04	106796.71
22	4.12	4.70	62.82	4.70	14.68	11.69	1.04	106248.70
23	3.70	4.17	67.56	4.57	15.25	11.85	1.03	103564.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.49	12.66	56.55	5.02	14.88	11.66	1.04	104376.63
最 大 值	16.99	49.63	67.56	7.43	16.88	12.09	1.23	108409.43
發生時間	11	10	23	8	2	19		18
最 小 值	2.47	2.59	41.86	4.17	12.91	11.05	0.99	100596.26
發生時間	3	18	13	0	7	14		19
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.26 %	0.02 %	0.00 %	0.00 %		0.00	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.68	10.09	78.50	4.14	16.40	11.35	1.07	80976.15
1	0.58	7.61	69.98	4.16	15.89	11.32	1.03	82148.83
2	0.57	1.11	67.51	4.46	16.38	11.87	1.03	77262.00
3	0.57	3.04	67.99	4.26	13.99	11.59	1.05	79636.37
4	0.64	2.26	61.74	4.28	13.94	11.61	1.08	78807.88
5	0.83	1.57	71.04	4.47	13.30	12.09	0.96	77542.99
6	0.83	16.81	71.66	4.43	13.02	11.90	0.94	79073.42
7	0.52	0.88	72.63	4.57	13.03	11.98	0.98	77442.66
8	0.47	1.22	69.78	4.37	14.39	11.80	1.09	78789.16
9	0.39	1.10	69.07	4.39	13.85	11.87	1.12	76022.14
10	0.39	2.61	67.29	4.30	13.59	11.70	1.21	76514.66
11	0.49	0.42	69.74	4.27	14.28	11.60	1.19	78016.34
12	0.53	3.09	71.20	4.38	14.59	11.75	1.14	77145.18
13	0.62	4.21	57.72	4.36	14.06	11.69	1.20	77631.71
14	0.63	2.13	66.68	4.30	14.46	11.57	1.21	78044.31
15	0.68	11.54	62.37	4.30	14.26	11.55	1.23	78226.48
16	0.59	3.24	66.59	4.25	14.16	11.53	1.22	78535.42
17	0.69	1.42	59.84	4.36	13.83	11.67	1.24	77990.30
18	0.79	0.86	93.45	4.57	14.36	12.07	1.26	76119.83
19	0.71	0.79	88.31	4.76	14.18	12.51	1.23	73123.61
20	0.50	1.23	81.24	4.31	17.18	11.65	1.24	78379.45
21	0.47	9.61	66.22	4.42	13.58	11.84	1.22	78343.96
22	0.49	3.20	77.72	4.40	14.19	11.90	1.21	78394.64
23	0.47	1.76	97.45	4.60	13.57	12.35	1.21	74572.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.59	3.83	71.91	4.38	14.35	11.78	1.14	77864.17
最 大 值	0.83	16.81	97.45	4.76	17.18	12.51	1.51	82148.83
發生時間	5	6	23	19	20	19		1
最 小 值	0.39	0.42	57.72	4.14	13.02	11.32	0.87	73123.61
發生時間	9	11	13	0	6	1		19
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.20 %	-0.19 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.37 %	0.09 %	-0.04 %	-0.16 %		0.08	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.73	3.15	85.39	6.23	19.00	9.17	1.19	102202.31
1	2.74	3.17	82.41	6.27	18.61	9.06	1.22	103763.65
2	2.64	4.80	78.53	6.40	18.49	9.39	1.22	101037.76
3	3.71	4.69	84.76	6.51	17.83	9.33	1.23	100619.39
4	3.36	5.64	82.33	6.32	17.31	9.59	1.22	95402.20
5	3.30	12.52	76.47	6.31	16.59	9.24	1.21	96074.67
6	5.19	8.35	78.38	6.48	16.28	9.62	1.20	94744.63
7	5.44	15.53	73.12	6.31	16.44	9.19	1.21	98000.61
8	9.43	7.93	83.34	6.95	16.67	9.67	1.21	95342.90
9	25.20	20.77	75.34	7.81	16.59	9.66	1.23	93327.87
10	8.46	14.87	87.01	6.83	17.65	9.86	1.21	91453.16
11	7.21	7.93	68.72	6.31	17.47	9.04	1.21	100322.30
12	5.61	4.40	80.59	6.42	16.66	9.93	1.23	93575.93
13	5.16	5.70	77.52	6.23	16.39	9.56	1.22	95808.62
14	12.25	35.64	70.88	6.63	15.74	9.33	1.23	97227.57
15	19.82	26.04	79.35	6.96	16.07	9.72	1.22	96910.87
16	10.79	8.28	83.52	6.69	17.41	9.21	1.22	101230.16
17	7.82	4.20	90.33	6.39	18.93	9.10	1.23	98912.97
18	7.17	5.00	85.26	6.54	16.79	9.68	1.21	95241.73
19	5.76	5.78	85.89	6.45	17.55	9.59	1.35	96299.70
20	3.51	9.72	84.72	6.56	18.41	9.48	1.23	97229.54
21	6.62	9.24	89.47	6.84	16.51	9.92	1.21	95417.95
22	6.25	10.39	91.28	6.68	16.92	9.60	1.20	99877.88
23	5.49	7.66	89.13	6.83	16.09	9.85	1.21	98253.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.32	10.06	81.82	6.58	17.18	9.49	1.22	97428.23
最 大 值	25.20	35.64	91.28	7.81	19.00	9.93	1.73	103763.65
發生時間	9	14	22	9	0	12		1
最 小 值	2.64	3.15	68.72	6.23	15.74	9.04	1.19	91453.16
發生時間	2	0	11	0	14	11		10
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.13 %	0.04 %	0.00 %		0.31	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %