

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	5.92	4.01	55.65	0.05	19.86	11.27	1.51	77033.96
1	4.65	4.51	49.20	0.05	20.15	10.79	1.51	80814.33
2	11.26	5.52	51.87	0.20	18.24	11.15	1.52	79136.83
3	9.94	2.81	56.01	0.24	18.12	11.29	1.54	78627.41
4	9.55	1.83	55.78	0.10	19.81	11.13	1.51	78306.73
5	13.58	6.91	50.47	0.12	21.23	10.30	1.47	80249.43
6	12.32	2.52	51.50	0.10	19.64	10.78	1.46	80832.31
7	12.91	1.13	61.76	0.08	19.51	11.66	1.48	74040.39
8	11.30	1.02	51.15	0.09	19.84	10.63	1.49	81901.57
9	10.40	5.24	48.89	0.08	19.96	10.69	1.50	81371.23
10	11.04	1.73	46.64	0.11	21.38	10.23	1.51	83347.69
11	10.28	3.00	48.49	0.09	20.53	10.28	1.48	83611.98
12	10.11	1.76	45.84	0.07	19.62	10.69	1.47	81569.76
13	8.74	0.94	47.40	0.08	19.59	10.62	1.47	81723.58
14	9.05	1.32	44.45	0.10	19.96	10.50	1.48	82268.30
15	13.44	2.31	48.18	0.35	17.67	11.00	1.49	78516.38
16	10.60	1.90	62.87	0.13	19.41	11.31	1.49	76386.70
17	11.36	2.20	53.98	0.15	19.16	10.95	1.46	79753.74
18	10.70	2.96	60.77	0.09	19.74	11.04	1.47	79124.98
19	9.50	6.20	56.56	0.09	18.94	11.54	1.49	75391.84
20	4.30	4.58	69.99	0.05	19.82	11.51	1.51	75148.39
21	1.56	5.64	68.86	0.06	18.85	12.39	1.53	68964.99
22	0.60	6.13	47.03	0.08	19.62	11.86	1.52	72563.84
23	1.94	4.42	53.81	0.11	20.68	11.15	1.52	77166.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.96	3.36	53.63	0.11	19.64	11.03	1.49	78660.54
最 大 值	13.58	6.91	69.99	0.35	21.38	12.39	1.56	83611.98
發生時間	5	5	20	15	10	21		11
最 小 值	0.60	0.94	44.45	0.05	17.67	10.23	1.46	68964.99
發生時間	22	13	14	0	15	10		21
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.14 %	0.52 %	0.02 %	0.27 %		0.27	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月29日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	5.14	18.25	56.05	7.76	10.97	12.54	1.23	90277.35
16	3.81	9.36	54.95	5.49	11.40	13.05	1.21	83517.99
17	8.82	11.13	57.34	5.47	11.41	13.59	1.19	76614.78
18	11.37	4.38	63.58	3.09	14.25	12.59	1.19	85955.05
19	10.30	2.97	55.50	1.51	15.56	12.06	1.19	89614.00
20	11.53	3.11	56.03	0.56	16.68	11.70	1.19	91777.98
21	10.67	2.51	58.00	1.02	15.59	12.04	1.20	90180.77
22	11.29	1.85	56.44	0.67	16.48	11.67	1.20	93380.60
23	11.06	13.28	59.14	1.34	14.54	12.12	1.20	90286.52
監測時數	9	9	9	9	9	9	9	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	9	9	9	9	9	9	9	9
平 均 值	9.33	7.43	57.45	2.99	14.10	12.37	1.20	87956.12
最 大 值	11.53	18.25	63.58	7.76	16.68	13.59	1.23	93380.60
發生時間	20	15	18	15	20	17		22
最 小 值	3.81	1.85	54.95	0.56	10.97	11.67	1.19	76614.78
發生時間	16	22	16	20	15	22		17
零點偏移(率)	-0.60 %	-0.03 %	-0.03 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.88 %	0.00 %	0.29 %	0.08 %		-0.10	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.47	4.00	45.90	1.80	15.47	10.16	1.29	78838.77
1	7.50	0.75	46.97	1.39	16.71	9.90	1.30	85039.36
2	6.92	3.65	45.67	1.82	15.80	10.25	1.30	79794.08
3	9.92	0.56	53.26	1.79	16.13	10.45	1.29	80624.41
4	9.69	1.23	51.86	1.76	16.87	10.42	1.30	81610.16
5	9.01	1.92	47.99	2.00	15.32	10.75	1.30	76840.62
6	11.09	0.90	50.37	1.93	16.00	10.38	1.30	79825.71
7	11.20	5.67	57.27	1.62	16.24	10.85	1.30	76742.69
8	15.94	4.18	51.41	1.94	15.76	10.57	1.29	82171.08
9	13.11	3.33	55.72	1.97	15.32	10.83	1.29	79897.35
10	14.93	4.40	55.32	2.13	15.38	10.68	1.30	81605.30
11	12.93	4.67	58.98	2.18	14.83	10.72	1.29	78562.11
12	17.88	8.21	60.16	2.84	13.61	11.13	1.30	78427.87
13	8.20	9.37	59.34	2.74	13.18	11.21	1.30	76931.46
14	6.74	1.98	52.04	2.45	13.96	10.96	1.30	73118.49
15	10.14	9.54	66.35	3.19	12.82	11.13	1.30	73959.80
16	5.41	4.87	59.52	2.85	12.71	11.31	1.29	67364.57
17	7.34	4.17	53.74	2.50	14.18	10.55	1.28	73029.25
18	7.92	4.10	56.39	1.91	14.65	10.85	1.30	73866.18
19	3.43	1.87	67.61	1.81	15.25	11.35	1.30	71682.56
20	6.36	3.41	60.76	1.32	17.34	10.80	1.29	75729.00
21	10.41	4.95	57.87	1.57	17.13	10.24	1.28	79816.01
22	10.39	5.35	48.11	1.82	15.37	10.03	1.29	75853.44
23	5.45	5.46	56.77	1.92	14.35	11.30	1.29	70466.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.60	4.11	54.97	2.05	15.18	10.70	1.29	77158.21
最 大 值	17.88	9.54	67.61	3.19	17.34	11.35	1.32	85039.36
發生時間	12	15	19	15	20	19		1
最 小 值	3.43	0.56	45.67	1.32	12.71	9.90	1.27	67364.57
發生時間	19	3	2	20	16	1		16
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.25 %	0.01 %	-0.27 %	-0.05 %		0.34	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								