P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.66	4.26	71.06	1.42	15.07	13.09	1.18	77951.05
1	2.55	17.40	68.30	1.07	16.09	12.75	1.17	80684.91
2	2.74	5.44	72.75	1.06	16.37	12.97	1.15	77562.88
3	3.16	2.28	80.66	1.04	16.35	13.12	1.13	76875.57
4	3.03	5.61	65.36	1.21	15.66	12.82	1.14	79870.42
5	3.13	3.83	73.34	1.36	15.64	12.75	1.14	80529.90
6	2.76	1.79	72.75	1.44	15.56	13.14	1.15	76940.68
7	2.93	3.21	67.67	1.54	14.92	12.66	1.14	81745.42
8	3.36	2.61	78.18	1.65	14.73	12.95	1.15	79566.12
9	3.34	3.05	74.33	1.45	15.14	12.81	1.15	81132.14
10	3.71	1.93	75.72	1.68	14.81	12.85	1.18	79332.93
11	4.12	3.06	67.53	1.43	15.10	12.58	1.17	82483.76
12	4.13	5.01	75.67	2.05	14.01	13.36	1.15	75908.14
13	4.10	15.21	78.35	2.40	13.50	13.25	1.15	77687.59
14	5.07	12.41	69.82	2.94	13.58	13.24	1.14	76888.10
15	7.87	20.50	67.00	2.32	14.62	12.92	1.14	80067.73
16	4.41	3.00	75.78	1.66	14.88	12.88	1.14	79770.59
17	3.84	6.10	72.28	1.50	14.98	12.92	1.15	80122.77
18	3.78	55.83	72.51	2.43	13.28	13.16	1.15	79185.78
19	9.36	10.51	74.95	2.99	12.60	13.36	1.15	76941.91
20	9.15	19.72	73.80	2.94	13.02	13.15	1.18	78860.08
21	4.80	11.47	71.10	2.72	13.08	13.39	1.17	76161.29
22	3.52	2.21	73.71	1.80	14.13	13.05	1.17	79263.62
23	2.99	2.35	76.81	1.92	14.10	13.15	1.18	78032.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.19	9.12	72.89	1.83	14.63	13.01	1.15	78898.57
最 大 值	9.36	55.83	80.66	2.99	16.37	13.39	1.24	82483.76
發生時間	19	18	3	19	2	21		11
最 小 值	2.55	1.79	65.36	1.04	12.60	12.58	1.08	75908.14
發生時間	1	6	4	3	19	11		12
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	0.07 %	0.06 %	0.15 %		0.25	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.29	13.92	99.37	3.05	10.88	14.77	1.26	58853.00
1	1.18	0.64	114.05	3.82	10.32	15.21	1.21	54453.22
2	1.06	1.74	92.89	2.45	11.96	14.70	1.19	58684.28
3	0.98	12.55	89.62	3.18	10.67	14.69	1.15	59253.70
4	0.98	13.54	80.93	2.75	11.20	14.52	1.10	61234.36
5	1.06	50.91	79.09	3.40	11.37	14.37	1.16	61472.25
6	1.10	4.03	86.40	2.52	11.68	14.21	1.20	62557.48
7	1.00	19.46	77.70	3.22	10.32	14.39	1.38	63355.76
8	1.19	3.62	90.44	3.27	10.68	14.83	1.40	59739.41
9	1.63	4.14	84.35	3.54	10.29	14.80	1.41	59376.96
10	1.30	35.06	86.44	5.33	9.52	14.79	1.37	59776.00
11	1.49	7.55	89.54	6.69	9.93	14.75	1.44	60073.41
12	1.61	6.15	90.20	3.27	10.71	14.79	1.41	59252.34
13	1.61	57.41	86.81	4.03	10.67	14.58	1.40	61510.77
14	2.18	4.39	76.57	4.73	9.59	14.75	1.53	60105.15
15	2.32	3.52	82.04	4.42	9.35	14.84	1.43	59099.71
16	1.77	9.03	74.66	3.46	10.53	14.56	1.44	60326.13
17	1.34	0.63	99.36	2.72	11.51	14.94	1.39	57022.05
18	1.22	0.13	97.23	2.44	11.73	14.88	1.47	57824.54
19	1.16	0.57	79.79	3.02	10.66	14.54	1.46	61140.92
20	1.26	1.33	84.63	3.17	10.60	14.59	1.48	60118.20
21	1.01	4.95	81.10	3.20	11.38	14.61	1.52	60239.92
22	1.04	3.83	74.44	2.72	11.10	14.28	1.44	63863.84
23	1.05	0.33	91.00	2.59	11.36	14.61	1.49	60520.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.33	10.81	87.03	3.46	10.75	14.67	1.36	59993.90
最 大 值	2.32	57.41	114.05	6.69	11.96	15.21	2.01	63863.84
發生時間	15	13	1	11	2	1		22
最 小 值	0.98	0.13	74.44	2.44	9.35	14.21	1.07	54453.22
發生時間	3	18	22	18	15	6		1
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.10 %	0.31 %		0.40	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.31	2.90	90.48	2.73	16.58	11.06	1.27	83119.20
1	11.71	23.96	79.30	4.43	16.28	11.02	1.25	82252.95
2	18.63	32.80	71.85	3.95	18.01	10.77	1.23	82981.95
3	19.74	5.67	83.10	3.92	17.44	11.15	1.24	81550.04
4	14.29	3.86	85.39	2.91	18.26	10.46	1.24	87093.07
5	16.06	17.93	61.00	2.76	17.37	10.32	1.24	86951.08
6	15.83	5.18	64.78	2.77	17.22	10.67	1.23	85099.95
7	19.79	10.89	73.80	3.22	16.54	10.78	1.25	83674.19
8	26.13	5.27	67.96	3.12	16.22	10.77	1.27	81669.95
9	27.91	22.72	71.29	3.84	16.15	10.41	1.29	85608.38
10	22.38	6.88	61.85	3.00	15.86	10.86	1.30	81472.20
11	25.18	18.66	61.46	3.66	15.15	10.81	1.27	80434.33
12	27.86	38.40	66.84	3.79	13.99	11.19	1.27	79462.92
13	24.45	10.49	61.88	3.89	14.61	10.89	1.27	78836.86
14	17.65	18.81	61.00	3.34	15.82	10.76	1.29	79387.24
15	23.64	26.40	63.49	4.00	15.57	10.67	1.28	82389.53
16	17.31	12.28	81.16	3.06	16.40	11.38	1.26	79830.79
17	14.02	3.00	92.09	2.94	16.38	10.67	1.27	87375.26
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	19.66	14.78	72.15	3.41	16.32	10.81	1.26	82732.77
最 大 值	27.91	38.40	92.09	4.43	18.26	11.38	1.32	87375.26
發生時間	9	12	17	1	4	16		17
最 小 值	11.31	2.90	61.00	2.73	13.99	10.32	1.23	78836.86
發生時間	0	0	5	0	12	5		13
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.21 %	0.14 %	-0.10 %	-0.15 %		0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %