P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.50	3.76	76.85	0.66	13.85	13.50	1.21	74531.40
1	2.42	1.96	91.50	0.46	15.14	13.75	1.22	73997.99
2	2.02	3.31	64.62	0.27	14.90	13.14	1.22	79241.38
3	2.07	13.72	53.88	0.83	13.70	13.20	1.23	77898.97
4	2.26	4.72	77.32	0.78	13.52	13.23	1.22	79064.56
5	2.25	8.49	53.04	0.57	14.12	12.84	1.23	81928.07
6	2.30	3.35	85.06	0.76	14.09	12.97	1.22	81532.29
7	2.34	44.24	51.95	2.25	13.54	12.98	1.24	75967.26
8	2.29	19.77	52.54	1.61	12.96	13.22	1.24	75021.36
9	2.78	14.29	60.70	1.45	12.89	13.26	1.21	76160.86
10	3.33	24.28	76.88	1.51	12.96	13.48	1.22	73633.89
11	3.89	4.15	87.96	1.33	13.16	13.48	1.22	77692.89
12	4.38	44.74	64.46	1.85	12.79	13.25	1.25	76156.66
13	4.60	2.24	62.11	1.77	12.78	13.65	1.25	73773.82
14	3.25	9.60	68.30	1.16	13.21	13.46	1.25	75563.52
15	5.77	12.27	72.39	2.30	12.15	13.49	1.25	75888.54
16	4.33	42.97	60.69	2.03	11.93	13.59	1.23	73981.64
17	4.41	33.35	60.90	1.88	12.35	13.36	1.21	74871.62
18	4.43	12.98	75.18	1.66	12.73	13.74	1.22	72048.73
19	3.58	3.64	75.27	1.58	12.57	13.66	1.21	75731.22
20	3.34	5.23	85.26	1.08	13.17	13.48	1.21	76850.59
21	3.32	5.48	86.93	1.85	12.17	13.98	1.20	74170.07
22	3.28	5.58	69.34	1.56	12.76	13.79	1.20	75334.00
23	3.02	1.90	80.77	0.88	13.55	13.32	1.20	80452.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.26	13.58	70.58	1.34	13.21	13.41	1.22	76312.25
最 大 值	5.77	44.74	91.50	2.30	15.14	13.98	1.31	81928.07
發生時間	15	12	1	15	1	21		5
最 小 值	2.02	1.90	51.95	0.27	11.93	12.84	1.16	72048.73
發生時間	2	23	7	2	16	5		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.04 %		0.29	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.41	8.37	65.65	0.56	16.54	10.41	1.51	66110.38
1	15.31	10.35	63.04	0.70	16.32	10.49	1.49	65760.78
2	14.61	18.37	67.90	0.50	16.19	10.66	1.48	66700.87
3	14.51	6.96	67.29	0.47	18.05	10.43	1.47	66115.03
4	17.39	5.07	68.41	1.20	15.80	10.79	1.45	66355.28
5	16.37	2.78	76.89	0.74	16.79	10.34	1.46	68173.20
6	18.84	10.66	63.82	1.19	15.83	10.51	1.45	67084.46
7	11.81	5.95	72.52	0.94	14.19	11.03	1.42	65770.77
8	15.99	10.50	68.39	0.95	14.67	10.82	1.42	65298.25
9	18.35	5.04	66.74	1.20	14.38	11.01	1.45	64143.07
10	16.33	5.20	70.29	0.93	14.77	10.83	1.45	66517.18
11	18.58	6.09	68.78	0.98	14.45	10.81	1.43	64928.12
12	18.24	3.16	68.18	0.64	15.27	10.67	1.41	65845.80
13	15.06	10.58	65.86	0.73	14.90	10.87	1.40	65379.34
14	14.04	22.61	69.97	0.93	14.55	10.95	1.40	65162.48
15	13.55	15.35	73.28	1.34	13.30	11.43	1.41	64113.62
16	22.43	10.17	70.42	1.78	14.43	11.08	1.43	65908.85
17	18.82	4.29	69.35	0.98	15.50	10.99	1.45	63028.32
18	19.42	2.25	82.22	1.12	16.21	10.82	1.45	65362.77
19	17.13	5.71	77.68	0.76	16.19	11.05	1.44	64626.35
20	14.71	13.67	67.81	1.12	14.94	10.92	1.42	64652.56
21	14.70	4.03	69.68	1.00	15.00	10.98	1.43	64795.91
22	11.16	12.87	69.61	0.95	14.25	11.06	1.44	64918.95
23	11.46	8.36	77.33	1.02	14.32	11.05	1.44	64944.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.01	8.68	70.05	0.95	15.28	10.83	1.44	65487.38
最 大 值	22.43	22.61	82.22	1.78	18.05	11.43	1.52	68173.20
發生時間	16	14	18	16	3	15		5
最 小 值	11.16	2.25	63.04	0.47	13.30	10.34	1.40	63028.32
發生時間	22	18	1	3	15	5		17
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.13 %	0.10 %	-0.03 %	0.03 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.43	3.37	65.30	1.60	14.27	11.29	1.43	80463.72
1	8.55	17.15	55.06	1.29	15.09	10.83	1.46	82761.34
2	12.42	7.96	59.87	1.95	15.82	10.83	1.48	81552.41
3	13.89	4.14	56.39	2.02	15.26	10.71	1.45	87685.87
4	15.93	5.54	51.99	2.47	14.49	10.88	1.44	82210.94
5	13.53	5.24	61.90	2.10	15.03	10.87	1.44	82517.38
6	18.16	5.91	54.01	2.77	14.46	11.06	1.43	80849.80
7	12.55	4.77	49.75	2.27	13.83	10.99	1.40	81094.03
8	14.42	6.04	58.51	3.27	13.66	11.25	1.46	80077.65
9	16.87	6.33	55.00	2.79	13.81	11.17	1.47	77548.22
10	21.63	7.15	48.81	3.98	13.84	10.64	1.44	76644.01
11	22.22	8.56	55.52	3.18	14.34	11.01	1.46	81235.74
12	19.61	9.38	54.36	2.68	13.42	11.34	1.45	79784.46
13	16.17	7.69	52.77	2.51	13.79	11.25	1.43	77681.76
14	16.46	3.73	53.60	2.39	14.18	11.07	1.43	79884.52
15	20.59	30.39	55.23	3.83	12.14	11.72	1.43	73315.75
16	22.05	12.99	47.77	5.78	13.59	10.98	1.47	73605.10
17	18.32	4.38	58.28	3.12	14.90	10.64	1.46	81931.72
18	10.58	5.61	64.65	1.96	14.55	11.14	1.42	78429.65
19	12.70	6.86	60.42	2.64	14.05	10.89	1.43	81296.06
20	12.11	7.61	50.25	2.26	14.34	10.82	1.42	81194.26
21	14.21	12.59	52.31	2.79	13.31	11.28	1.42	77343.83
22	15.06	23.41	60.84	2.72	13.89	11.21	1.41	84386.77
23	11.23	6.29	59.78	1.92	13.94	11.22	1.40	81740.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.40	8.88	55.93	2.68	14.17	11.05	1.44	80218.13
最 大 值	22.22	30.39	65.30	5.78	15.82	11.72	1.50	87685.87
發生時間	11	15	0	16	2	15		3
最 小 值	8.55	3.37	47.77	1.29	12.14	10.64	1.39	73315.75
發生時間	1	0	16	1	15	10		15
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.24 %	0.03 %	-0.06 %		-0.05	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %