P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年09月14日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.61	9.97	54.52	0.17	17.87	12.71	1.46	56589.20
1	6.86	1.61	56.05	0.20	20.22	12.10	1.46	60224.52
2	11.09	1.21	49.53	0.15	19.97	11.78	1.46	62018.20
3	10.09	1.60	48.82	0.14	18.75	11.98	1.41	61473.07
4	11.77	1.93	47.56	0.12	19.30	11.71	1.40	62881.42
5	13.02	2.49	53.94	0.14	19.15	12.00	1.39	63911.77
6	10.21	3.54	57.91	0.15	18.67	12.42	1.41	58770.00
7	7.91	3.64	60.39	0.16	18.89	12.00	1.42	61295.11
8	6.61	3.13	35.95	0.16	18.80	12.03	1.42	63408.66
9	0.24	3.06	41.40	0.18	18.96	12.22	1.40	61509.71
10	2.68	3.27	36.39	0.13	17.83	12.00	1.41	63513.64
11	11.45	3.25	37.88	0.11	18.14	11.86	1.41	62645.73
12	11.89	4.01	36.56	0.07	19.10	11.38	1.41	72592.80
13	11.62	12.17	26.99	0.17	16.55	11.94	1.41	66243.84
14	12.57	5.06	39.59	0.13	18.62	11.82	1.41	67087.85
15	12.30	4.73	35.00	0.10	18.06	11.52	1.38	69476.84
16	12.35	8.87	28.35	0.25	16.00	12.20	1.36	64411.73
17	11.35	3.21	30.90	0.12	17.00	11.99	1.37	64189.75
18	8.63	0.72	38.65	0.13	18.00	11.81	1.37	67206.45
19	10.68	1.65	40.41	0.11	17.58	12.23	1.39	63270.28
20	10.34	6.80	47.51	0.18	18.20	12.73	1.41	59653.75
21	10.74	7.68	58.05	0.17	17.76	13.10	1.41	58519.87
22	12.35	4.10	42.30	0.15	19.09	12.05	1.40	66206.78
23	11.75	3.25	39.98	0.12	18.57	11.85	1.40	66556.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.84	4.21	43.53	0.15	18.38	12.06	1.41	63485.74
最 大 值	13.02	12.17	60.39	0.25	20.22	13.10	1.46	72592.80
發生時間	5	13	7	16	1	21		12
最 小 值	0.24	0.72	26.99	0.07	16.00	11.38	1.36	56589.20
發生時間	9	18	13	12	16	12		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.05 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.76 %	0.00 %	-0.54 %	0.13 %		-0.20	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年09月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.67	2.45	57.52	0.18	18.30	11.50	1.42	81185.74
1	11.69	1.16	57.36	0.14	20.39	10.86	1.41	84420.03
2	11.48	1.39	62.02	0.17	18.92	10.99	1.43	85282.10
3	11.87	1.82	49.95	0.15	18.15	11.16	1.45	84636.08
4	11.02	5.37	63.06	0.16	16.94	12.51	1.46	74300.04
5	11.48	3.86	56.73	0.19	18.76	11.82	1.45	78367.80
6	10.05	4.13	52.67	0.21	19.45	11.10	1.51	87970.38
7	11.81	2.29	48.79	0.17	18.75	11.30	1.51	82840.80
8	9.05	6.81	59.84	0.18	17.97	12.23	1.54	75723.66
9	12.46	7.10	50.02	0.16	20.28	10.24	1.57	90319.72
10	11.81	6.06	51.32	0.12	18.18	10.62	1.57	88972.80
11	12.88	2.02	39.66	0.28	16.48	11.24	1.57	85163.29
12	12.36	2.66	46.06	0.09	16.76	11.26	1.57	85182.47
13	11.18	2.43	49.54	0.11	17.19	11.17	1.57	85300.22
14	13.28	7.65	48.79	0.10	16.80	11.12	1.57	86021.07
15	14.36	8.94	49.25	0.15	15.69	11.37	1.57	85028.27
16	11.09	3.67	46.95	0.12	15.87	11.39	1.57	84138.80
17	12.86	2.46	46.55	0.13	17.76	10.94	1.57	86417.86
18	10.94	2.76	50.49	0.14	17.84	11.13	1.57	84393.01
19	10.23	3.28	59.92	0.17	17.60	12.08	1.57	76453.09
20	7.02	14.27	52.70	0.16	16.23	13.44	1.58	65977.57
21	6.63	2.12	51.82	0.21	17.40	12.71	1.63	71659.10
22	11.55	1.70	44.98	0.18	19.02	11.02	1.57	84945.52
23	11.93	4.15	44.38	0.14	17.67	11.11	1.55	84865.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.28	4.19	51.68	0.16	17.85	11.43	1.53	82481.89
最 大 值	14.36	14.27	63.06	0.28	20.39	13.44	1.84	90319.72
發生時間	15	20	4	11	1	20		9
最 小 值	6.63	1.16	39.66	0.09	15.69	10.24	1.41	65977.57
發生時間	21	1	11	12	15	9		20
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.06 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.00 %	0.00 %		-0.05	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年09月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.24	3.79	53.31	0.76	17.65	10.82	1.23	71361.19
1	12.30	1.73	53.33	0.84	19.79	10.41	1.23	77917.32
2	11.23	1.97	59.91	0.41	17.84	11.52	1.25	71380.38
3	13.19	4.47	55.90	0.89	17.96	10.96	1.24	77645.96
4	10.99	5.83	45.70	0.68	17.63	10.80	1.23	78938.10
5	11.30	2.74	57.97	0.53	17.91	11.14	1.25	76628.51
6	11.10	3.02	58.68	0.56	17.71	11.56	1.25	71856.14
7	5.05	4.10	46.34	0.29	18.16	10.36	1.25	76822.87
8	10.93	5.69	42.50	0.59	18.37	10.30	1.27	77354.88
9	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.25	77042.38
10	9.78	4.89	43.18	1.19	15.95	10.61	1.25	75940.91
11	12.54	3.96	43.74	1.24	15.65	10.70	1.25	74201.84
12	11.08	6.34	42.36	1.38	15.92	10.63	1.30	74539.08
13	12.99	5.54	43.37	1.53	16.20	10.74	1.28	73306.87
14	11.69	3.90	45.33	1.36	16.85	10.53	1.33	74191.73
15	12.07	12.28	44.85	1.23	15.58	10.92	1.37	73044.13
16	10.44	4.10	45.70	0.64	15.90	11.05	1.38	72370.77
17	10.27	2.25	45.68	0.52	15.87	11.05	1.39	70795.23
18	10.33	2.67	50.90	0.40	17.10	11.09	1.38	69788.45
19	11.22	1.92	59.88	0.44	19.35	10.63	1.38	73710.01
20	12.06	2.40	59.41	0.55	19.37	10.40	1.38	78769.78
21	12.28	2.26	58.02	0.58	20.34	9.80	1.41	86651.15
22	11.28	3.04	63.21	0.74	17.23	10.75	1.43	78572.94
23	11.78	1.83	66.13	0.65	18.01	10.69	1.40	79894.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	11.18	3.94	51.54	0.78	17.49	10.76	1.31	75530.19
最 大 值	13.19	12.28	66.13	1.53	20.34	11.56	1.43	86651.15
發生時間	3	15	23	13	21	6		21
最 小 值	5.05	1.73	42.36	0.29	15.58	9.80	1.23	69788.45
發生時間	7	1	12	7	15	21		18
零點偏移(率)	-0.33 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.64 %	-0.63 %	0.35 %	-0.03 %		0.04	0.00	0.10 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								