P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月16日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.36	6.31	57.72	0.41	18.31	11.60	1.46	63500.20
1	12.93	6.36	56.41	0.30	19.51	10.88	1.46	67825.22
2	12.19	17.22	43.45	0.93	16.87	11.53	1.46	63978.99
3	12.40	10.34	50.12	0.58	17.70	11.72	1.46	62558.78
4	12.53	4.90	68.40	0.38	18.81	11.42	1.46	64112.72
5	12.99	10.75	43.09	0.39	19.14	11.09	1.50	64617.77
6	12.58	10.80	45.86	0.78	17.63	11.19	1.50	62982.26
7	13.81	8.57	48.61	0.77	18.44	11.24	1.51	66001.64
8	13.01	6.58	51.39	0.97	17.35	11.26	1.52	66553.49
9	13.36	14.10	48.74	1.34	15.79	11.72	1.54	64424.81
10	12.93	10.23	52.55	0.83	17.42	11.54	1.50	65139.06
11	11.33	5.57	56.92	0.73	17.22	11.44	1.49	66034.91
12	13.22	7.80	63.24	0.97	17.50	11.78	1.50	62611.85
13	12.64	9.24	53.11	1.26	16.66	11.65	1.49	64336.13
14	12.31	37.70	50.04	1.44	15.81	11.91	1.48	63063.14
15	13.13	11.61	50.47	1.43	15.97	11.77	1.51	63283.36
16	12.73	9.12	58.62	0.85	16.75	12.07	1.51	61071.26
17	12.83	25.37	46.40	0.98	16.31	11.65	1.52	64037.50
18	12.14	9.12	54.26	0.95	16.59	11.81	1.52	62795.83
19	11.86	6.98	54.59	0.69	17.01	11.93	1.53	61957.70
20	11.77	7.45	56.40	0.65	16.90	11.99	1.54	61499.14
21	12.47	4.90	56.62	0.33	18.23	11.12	1.54	66604.51
22	12.16	8.84	59.89	0.42	17.55	11.59	1.51	63982.65
23	12.00	5.85	64.04	0.31	18.72	11.26	1.51	65711.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.57	10.65	53.79	0.78	17.42	11.55	1.50	64111.84
最 大 值	13.81	37.70	68.40	1.44	19.51	12.07	1.60	67825.22
發生時間	7	14	4	14	1	16		1
最 小 值	11.33	4.90	43.09	0.30	15.79	10.88	1.41	61071.26
發生時間	11	4	5	1	9	1		16
零點偏移(率)	0.00 %	-0.50 %	-0.02 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-4.98 %	-3.10 %	-1.00 %	-0.31 %		0.28	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月16日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.77	3.73	49.57	0.17	17.92	10.57	1.43	58470.36
1	12.31	16.65	53.39	0.50	16.82	10.59	1.43	56920.34
2	11.97	5.69	42.76	0.13	19.22	9.99	1.42	57454.58
3	12.80	10.74	48.70	0.12	18.33	10.23	1.41	57033.46
4	11.08	4.03	59.40	0.19	18.06	10.43	1.42	57977.27
5	11.60	6.22	68.80	0.17	17.37	11.70	1.44	55106.11
6	校正	校正	校正	校正	替代	無效	1.42	60505.34
7	12.53	4.35	40.52	0.18	17.59	10.75	1.43	60742.55
8	10.90	10.47	50.41	0.24	17.93	11.04	1.40	61041.49
9	10.91	2.37	55.10	0.67	16.50	11.55	1.37	60197.84
10	9.26	3.55	56.54	0.53	15.78	11.72	1.36	59012.09
11	7.31	2.24	46.89	0.32	16.12	11.89	1.37	58334.44
12	7.76	23.95	43.27	0.78	15.17	11.97	1.37	56219.18
13	8.69	12.49	52.46	0.63	16.69	11.71	1.37	58304.34
14	10.68	14.42	54.13	1.37	15.45	11.93	1.36	58127.09
15	11.80	6.15	54.54	1.12	15.92	11.33	1.35	56802.79
16	12.17	15.95	53.89	0.12	18.34	10.81	1.37	58475.11
17	12.24	6.92	47.78	0.11	18.55	10.91	1.38	57411.44
18	12.74	2.94	41.65	0.15	18.64	10.72	1.38	59294.94
19	12.16	7.31	42.63	0.13	17.80	11.18	1.38	57318.71
20	12.35	6.22	38.31	0.13	19.77	10.67	1.39	59081.32
21	12.04	2.70	36.64	0.13	19.89	10.54	1.38	59287.05
22	11.54	6.45	30.37	0.13	19.09	10.73	1.41	59396.29
23	11.60	20.75	47.31	0.15	19.83	10.80	1.42	59029.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	11.27	8.53	48.48	0.36	17.69	11.03	1.39	58397.67
最 大 值	12.80	23.95	68.80	1.37	19.89	11.97	1.45	61041.49
發生時間	3	12	5	14	21	12		8
最 小 值	7.31	2.24	30.37	0.11	15.17	9.99	1.34	55106.11
發生時間	11	11	22	17	12	2		5
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-1.90 %	0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-3.62 %	-1.54 %	0.96 %	-0.51 %		0.19	0.00	0.00 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月16日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.47	20.46	44.49	2.04	16.22	10.05	1.41	72509.40
1	12.17	5.65	40.19	1.88	17.57	10.22	1.38	71140.38
2	12.35	9.65	39.69	2.02	16.62	10.26	1.38	72589.71
3	12.01	3.06	57.97	2.05	17.33	10.34	1.39	72323.62
4	11.78	5.33	63.96	2.61	15.55	11.21	1.41	70922.47
5	11.25	3.23	83.33	2.28	17.51	10.88	1.43	73057.57
6	11.78	4.32	53.05	1.88	17.89	9.99	1.41	77491.40
7	12.24	7.49	55.82	2.03	19.17	9.49	1.41	84531.81
8	12.87	45.05	48.06	2.32	16.81	9.37	1.42	75842.90
9	11.90	17.20	46.53	2.32	15.28	10.34	1.39	71106.39
10	11.61	15.30	56.96	2.48	15.03	10.62	1.38	71778.53
11	12.37	4.65	65.10	2.58	15.45	10.09	1.40	75078.50
12	12.28	5.05	58.68	2.10	16.59	10.03	1.38	73784.16
13	11.26	30.47	50.21	2.49	15.00	10.23	1.38	72122.87
14	12.22	3.95	62.85	2.13	16.46	10.58	1.38	68886.41
15	12.04	16.55	55.10	2.28	16.14	10.18	1.38	71521.10
16	12.34	3.45	65.44	2.15	16.65	10.09	1.38	70227.46
17	12.29	19.17	54.61	2.15	16.25	9.84	1.38	73824.18
18	11.67	5.51	53.67	2.25	15.57	9.95	1.38	73358.62
19	11.28	2.55	62.40	2.00	16.08	10.54	1.38	68919.30
20	11.50	3.40	63.50	1.89	16.86	10.31	1.40	70042.77
21	11.70	3.19	64.27	1.95	18.32	9.45	1.42	76579.95
22	11.98	4.79	55.87	1.97	16.37	10.20	1.42	76168.63
23	10.93	3.12	57.50	1.69	17.64	10.18	1.39	78736.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.89	10.11	56.64	2.15	16.60	10.19	1.39	73439.37
最 大 值	12.87	45.05	83.33	2.61	19.17	11.21	1.43	84531.81
發生時間	8	8	5	4	7	4		7
最 小 值	10.93	2.55	39.69	1.69	15.00	9.37	1.33	68886.41
發生時間	23	19	2	23	13	8		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.35 %	-0.61 %	-1.01 %	-0.22 %		-0.09	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								