P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.92	2.19	83.87	9.69	12.14	11.81	1.44	97948.23
1	16.84	4.10	94.35	9.44	12.76	11.80	1.39	103064.96
2	13.45	2.26	91.76	9.45	13.29	11.87	1.39	102765.57
3	13.03	1.10	92.25	9.52	12.71	11.79	1.39	104303.57
4	10.36	0.99	92.02	9.39	12.55	11.84	1.39	104107.76
5	9.20	0.57	91.30	9.18	13.30	11.60	1.39	104185.18
6	7.55	0.61	102.68	9.05	13.64	11.37	1.39	105837.90
7	15.36	0.77	90.94	9.50	13.52	11.46	1.38	107939.65
8	12.67	1.10	83.48	9.33	13.13	11.56	1.43	102149.54
9	5.88	0.75	106.80	8.87	14.84	11.45	1.40	102162.21
10	9.66	0.78	107.92	8.88	14.07	11.31	1.42	105665.57
11	12.10	1.51	95.00	9.24	13.26	11.44	1.41	105096.34
12	11.02	1.26	89.93	9.03	13.68	11.28	1.44	103219.68
13	6.18	1.62	93.88	8.67	14.71	11.13	1.43	102424.68
14	14.44	6.96	83.18	9.34	13.42	11.40	1.47	102308.46
15	10.80	1.59	96.22	9.02	14.88	11.19	1.46	104017.20
16	13.40	1.57	96.10	9.32	14.98	11.41	1.44	103086.16
17	11.05	2.55	93.13	9.55	13.50	11.87	1.40	99820.98
18	10.61	1.58	88.79	9.36	13.97	11.70	1.40	102357.93
19	4.42	1.56	86.47	9.06	14.90	11.59	1.40	103742.17
20	16.20	2.24	88.86	10.19	12.85	11.87	1.41	100281.33
21	20.73	2.88	84.99	9.94	11.65	11.95	1.41	98547.16
22	17.31	1.92	86.87	10.08	11.54	11.99	1.41	97898.27
23	13.11	2.97	87.77	10.05	11.49	12.06	1.42	96957.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.01	1.89	92.02	9.38	13.37	11.61	1.41	102495.34
最 大 值	20.73	6.96	107.92	10.19	14.98	12.06	1.50	107939.65
發生時間	21	14	10	20	16	23		7
最 小 值	4.42	0.57	83.18	8.67	11.49	11.13	1.34	96957.62
發生時間	19	5	14	13	23	13		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.42 %	-0.02 %	0.06 %	0.06 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.87	10.33	69.92	5.31	11.08	12.23	0.90	72242.07
1	6.19	8.98	74.28	5.17	12.95	12.08	0.91	71638.80
2	3.87	11.29	91.53	5.29	16.88	12.29	0.84	71050.26
3	5.15	4.33	69.99	5.06	12.95	11.69	0.92	74207.04
4	6.20	10.96	75.15	5.09	12.49	11.69	0.97	70042.07
5	8.50	3.20	79.11	5.36	11.80	11.87	0.95	72475.16
6	6.97	0.60	107.74	5.29	12.28	12.53	0.87	71266.02
7	5.13	0.97	90.48	4.94	12.29	12.18	0.86	75310.75
8	7.17	1.68	88.29	5.10	13.32	11.88	0.88	77082.83
9	8.63	15.00	75.85	5.25	12.35	11.94	0.91	75395.17
10	7.54	15.12	65.71	5.08	12.22	11.94	0.95	73991.73
11	6.45	25.47	77.90	4.91	12.64	11.74	0.93	76015.39
12	5.79	12.43	95.07	4.78	12.85	11.62	0.96	73732.57
13	6.77	8.72	94.39	4.95	12.02	11.80	1.00	73054.67
14	4.89	1.21	86.81	4.76	13.06	11.71	1.02	72456.49
15	5.43	6.53	66.79	4.88	13.69	11.51	0.98	74920.13
16	7.50	10.54	73.17	5.12	13.37	11.77	0.93	76284.21
17	9.10	4.69	77.22	5.24	12.49	12.05	0.93	75851.16
18	7.69	9.21	74.79	5.24	12.50	12.22	0.97	72079.81
19	4.54	3.57	86.12	5.24	16.70	12.23	0.89	70858.46
20	4.53	4.15	79.50	5.23	13.77	11.90	0.94	73137.03
21	8.88	0.93	91.44	5.40	12.25	12.01	0.93	74336.81
22	8.40	5.60	79.80	5.38	11.72	11.96	0.98	72152.72
23	4.95	0.84	81.18	4.93	12.38	12.01	0.97	73262.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.55	7.35	81.34	5.13	12.92	11.95	0.93	73451.83
最 大 值	9.10	25.47	107.74	5.40	16.88	12.53	1.05	77082.83
發生時間	17	11	6	21	2	6		8
最 小 值	3.87	0.60	65.71	4.76	11.08	11.51	0.80	70042.07
發生時間	2	6	10	14	0	15		4
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.22	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.09 %	0.10 %	0.03 %	-0.15 %		0.12	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.35	6.36	92.12	9.97	9.55	13.25	2.07	86108.32
1	3.81	2.65	89.56	9.88	11.14	13.02	2.09	87574.00
2	3.28	1.26	107.47	9.82	13.73	12.79	2.12	88043.81
3	3.68	0.79	124.66	9.63	11.71	12.47	2.13	92399.92
4	7.84	2.24	101.03	8.86	10.77	11.80	2.13	99707.54
5	11.25	8.26	74.28	8.69	9.67	12.10	2.14	97252.99
6	7.12	123.76	88.64	11.19	8.48	13.92	2.12	77710.39
7	6.01	12.14	89.94	9.72	10.43	12.90	2.11	88431.62
8	5.26	3.44	94.97	9.95	10.45	12.86	2.07	88211.23
9	6.22	2.88	99.05	10.03	10.99	12.82	2.10	87576.55
10	6.69	3.13	95.33	9.98	10.75	12.83	2.06	87196.14
11	5.36	4.14	101.89	10.14	11.09	12.88	2.10	86813.10
12	4.89	5.58	83.96	9.05	11.61	11.84	2.09	96335.63
13	7.15	8.51	73.41	8.66	10.71	11.79	2.12	96746.44
14	6.18	4.36	81.69	8.93	11.75	11.78	2.13	96689.64
15	6.14	2.32	95.34	9.07	11.84	11.69	2.12	97267.21
16	8.30	10.50	80.36	8.80	11.26	11.72	2.11	96781.26
17	6.32	10.02	74.86	9.08	10.80	12.22	2.13	93667.35
18	8.58	14.05	79.63	9.77	10.32	12.85	2.11	87319.89
19	4.10	3.47	70.92	9.09	13.92	12.28	2.08	91697.91
20	5.09	3.00	81.79	9.64	11.28	12.58	2.12	89421.37
21	6.29	4.27	90.70	9.57	10.97	12.37	2.13	92033.49
22	5.76	2.43	76.23	8.94	10.32	12.04	2.14	95237.60
23	5.85	8.57	73.68	9.02	10.37	12.21	2.15	93087.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.06	10.34	88.40	9.48	11.00	12.46	2.11	91387.94
最 大 值	11.25	123.76	124.66	11.19	13.92	13.92	2.17	99707.54
發生時間	5	6	3	6	19	6		4
最 小 值	3.28	0.79	70.92	8.66	8.48	11.69	2.03	77710.39
發生時間	2	3	19	13	6	15		6
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	-0.03 %	0.04 %		-0.12	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %