P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.61	3.70	114.63	10.08	13.28	12.81	0.15	80631.45
1	2.64	2.95	88.40	9.06	13.60	11.90	0.04	89346.04
2	3.70	1.90	88.66	8.69	14.09	11.52	0.11	92356.27
3	4.23	1.57	82.75	8.46	14.85	11.27	0.15	93649.61
4	3.88	1.34	79.84	8.63	14.35	11.46	0.07	92470.88
5	3.91	1.42	84.20	8.39	15.26	11.13	0.11	94320.97
6	2.71	1.09	83.64	8.38	13.86	11.38	0.10	94128.83
7	4.63	1.07	81.97	8.52	14.09	11.46	0.05	92534.82
8	4.04	1.81	75.99	8.40	14.86	11.24	0.02	93714.88
9	4.14	1.28	81.87	8.32	14.79	11.26	0.02	93616.44
10	4.37	1.48	83.35	8.24	14.98	11.30	0.00	93002.73
11	3.43	2.03	85.57	8.53	14.45	11.62	0.00	90144.91
12	3.25	1.56	86.02	8.48	14.44	11.58	0.01	90497.83
13	6.11	2.27	88.45	8.67	13.89	11.73	0.01	89765.30
14	4.19	1.46	95.75	8.45	14.78	11.49	0.01	90976.89
15	4.64	2.27	87.28	8.76	13.74	11.84	0.01	88852.56
16	3.38	1.78	83.11	8.20	15.16	11.19	0.04	93606.96
17	3.93	1.25	89.94	8.19	15.55	10.96	0.03	95821.44
18	5.30	1.76	82.74	8.32	15.41	11.18	0.04	93333.29
19	3.29	2.03	76.77	8.41	17.08	11.02	0.01	93695.77
20	4.86	2.08	79.04	8.73	15.16	11.31	0.02	93388.75
21	9.52	1.58	85.40	8.81	13.57	11.49	0.02	93165.07
22	15.52	15.81	83.11	9.29	13.65	11.50	0.08	92182.24
23	7.82	2.17	88.84	8.60	14.73	11.35	0.13	92458.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.84	2.40	85.72	8.61	14.57	11.46	0.05	91985.94
最 大 值	15.52	15.81	114.63	10.08	17.08	12.81	0.24	95821.44
發生時間	22	22	0	0	19	0		17
最 小 值	2.61	1.07	75.99	8.19	13.28	10.96	0.00	80631.45
發生時間	0	7	8	17	0	17		0
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	0.14 %	0.02 %	-0.00 %		0.13	20.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.27	23.47	75.91	5.19	12.41	12.16	0.46	75481.42
1	2.36	2.05	84.67	5.11	12.87	12.26	0.45	74436.77
2	2.31	7.00	75.19	5.19	12.13	12.16	0.44	75932.51
3	1.89	4.47	74.50	4.90	13.43	11.89	0.45	76824.61
4	1.80	3.64	67.88	4.83	13.52	11.78	0.46	77332.12
5	1.96	17.92	64.03	4.89	13.34	11.62	0.47	78393.32
6	1.88	2.71	74.30	4.87	13.15	11.70	0.47	77473.44
7	1.78	2.04	68.76	4.68	12.64	12.02	0.51	74518.49
8	2.01	1.31	72.30	4.96	12.59	12.21	0.53	74575.45
9	2.24	2.14	67.51	4.82	13.17	11.91	0.53	76298.65
10	2.49	0.73	75.85	4.91	13.17	12.11	0.52	74505.44
11	2.24	0.91	86.39	4.96	13.20	12.19	0.51	73960.96
12	1.89	1.00	76.61	4.70	13.43	11.77	0.54	77081.83
13	2.04	1.86	75.28	4.91	12.64	12.13	0.56	74501.19
14	2.12	16.46	75.70	4.71	13.07	11.70	0.55	77938.08
15	2.34	1.04	79.03	4.82	13.25	11.97	0.55	75184.90
16	1.79	23.43	64.25	4.65	13.96	11.49	0.54	78458.75
17	1.83	36.43	68.59	4.73	14.03	11.57	0.52	77341.89
18	1.75	9.75	63.23	4.61	14.34	11.49	0.51	78251.77
19	1.71	4.76	66.28	4.68	15.47	11.58	0.52	76684.18
20	1.97	2.50	67.23	4.70	13.38	11.64	0.53	77975.08
21	2.72	29.03	70.34	5.19	12.99	11.55	0.53	79229.73
22	3.88	27.62	76.71	5.10	12.79	11.69	0.54	77309.48
23	2.58	38.21	76.55	6.18	13.57	11.75	0.52	77649.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.16	10.85	72.80	4.93	13.27	11.85	0.51	76555.81
最 大 值	3.88	38.21	86.39	6.18	15.47	12.26	0.60	79229.73
發生時間	22	23	11	23	19	1		21
最 小 值	1.71	0.73	63.23	4.61	12.13	11.49	0.43	73960.96
發生時間	19	10	18	18	2	16		11
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %	0.03 %		-0.00	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.60	33.04	53.07	7.46	13.34	11.45	1.50	102046.39
1	1.83	55.91	52.08	9.37	12.41	11.49	1.49	102203.84
2	1.81	35.06	58.57	7.70	12.83	11.52	1.48	101187.84
3	1.58	2.80	73.37	7.70	13.86	11.64	1.46	98877.23
4	1.59	1.27	75.10	8.20	12.72	11.92	1.45	95987.51
5	1.56	22.16	63.81	7.76	13.26	11.67	1.44	98103.71
6	1.54	13.42	76.44	7.80	13.64	11.57	1.43	99503.93
7	1.51	8.96	84.23	8.10	13.23	11.74	1.48	98160.17
8	1.60	11.58	61.55	7.21	13.96	11.35	1.48	101248.24
9	1.73	15.78	62.04	7.31	13.61	11.65	1.49	98278.63
10	1.79	22.94	51.65	7.05	13.59	11.47	1.53	99911.99
11	1.79	15.52	52.08	7.37	13.14	11.69	1.49	97862.57
12	1.91	8.60	59.02	7.62	12.75	11.82	1.51	96498.66
13	1.78	1.57	73.50	8.29	12.42	12.28	1.53	92367.27
14	1.74	1.24	74.16	8.40	12.51	12.40	1.53	91147.58
15	1.86	1.50	65.19	7.95	12.59	12.04	1.53	95406.86
16	2.13	2.60	61.97	7.86	12.80	11.92	1.49	96317.57
17	2.07	3.53	56.69	7.60	12.86	11.72	1.46	98447.03
18	1.86	35.99	55.93	7.38	13.29	11.60	1.50	99611.35
19	1.94	1.67	60.43	7.35	13.43	11.59	1.50	99998.73
20	1.87	3.08	66.12	7.37	13.41	11.54	1.47	100956.24
21	2.26	25.08	63.03	7.72	12.61	11.62	1.46	100590.03
22	2.72	29.34	54.52	7.61	12.14	11.65	1.45	100399.59
23	2.33	18.97	60.52	7.44	13.27	11.55	1.45	101061.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.85	15.48	63.13	7.73	13.07	11.70	1.48	98590.60
最 大 值	2.72	55.91	84.23	9.37	13.96	12.40	1.54	102203.84
發生時間	22	1	7	1	8	14		1
最 小 值	1.51	1.24	51.65	7.05	12.14	11.35	1.43	91147.58
發生時間	7	14	10	10	22	8		14
零點偏移	-0.06 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	0.10 %	0.14 %	-0.03 %		0.47	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %