P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	14.99	12.88	34.18	0.88	16.42	11.27	1.33	75405.42
18	15.14	29.63	33.96	0.91	16.80	11.11	1.33	75767.01
19	13.98	16.29	38.93	0.91	16.70	10.99	1.34	76936.85
20	14.67	11.19	32.82	1.02	16.17	11.30	1.33	74158.79
21	13.38	7.00	47.21	0.52	17.92	11.09	1.33	74013.76
22	14.74	13.65	31.76	0.61	17.06	11.31	1.33	72746.46
23	14.68	6.20	36.51	0.53	17.07	11.46	1.33	72523.60
監測時數	7	7	7	7	7	7	7	7
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	7	7	7	7	7	7	7	7
平 均 值	14.51	13.83	36.48	0.77	16.88	11.22	1.33	74507.41
最 大 值	15.14	29.63	47.21	1.02	17.92	11.46	1.35	76936.85
發生時間	18	18	21	20	21	23		19
最 小 值	13.38	6.20	31.76	0.52	16.17	10.99	1.32	72523.60
發生時間	21	23	22	21	20	19		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.02 %	0.02 %	0.09 %		-0.00	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.66	2.93	44.76	0.10	18.10	10.38	1.50	63801.03
1	14.07	4.44	41.40	0.12	17.50	10.36	1.50	64133.47
2	14.47	3.82	49.40	0.14	17.76	10.31	1.51	64542.85
3	15.12	2.28	48.37	0.14	18.28	10.21	1.51	64196.83
4	14.05	2.43	50.73	0.17	19.51	10.19	1.51	63803.88
5	13.78	2.19	43.06	0.23	18.68	10.03	1.51	64896.97
6	15.55	1.10	45.77	0.16	18.63	9.96	1.51	65457.79
7	10.89	14.21	44.43	0.26	16.76	10.59	1.51	62605.32
8	13.69	12.60	46.87	0.10	18.70	9.95	1.51	65829.31
9	14.17	9.09	55.06	0.11	19.16	9.78	1.51	66374.13
10	13.78	2.37	42.02	0.18	16.85	10.48	1.51	64108.93
11	7.86	2.75	62.92	0.10	17.40	11.43	1.52	57955.96
12	14.04	27.50	44.45	0.11	19.08	9.78	1.51	66427.84
13	13.77	9.09	38.65	0.12	19.13	9.91	1.47	65208.08
14	13.48	5.11	42.97	0.24	16.78	10.63	1.48	62360.43
15	14.19	7.13	44.33	0.29	17.34	10.39	1.47	64502.90
16	14.04	26.61	44.27	1.14	19.06	9.88	1.46	65605.88
17	13.01	9.19	47.48	0.70	17.67	10.36	1.46	63788.54
18	14.44	6.75	42.64	0.17	18.42	10.26	1.47	63020.42
19	14.69	8.99	46.82	0.16	18.61	10.04	1.47	64784.41
20	13.41	2.11	47.82	0.22	17.09	10.76	1.47	60449.11
21	14.70	2.74	48.45	0.13	18.58	10.03	1.47	65439.78
22	14.07	3.85	42.39	0.14	18.03	10.46	1.46	62822.48
23	13.90	5.79	45.27	0.12	18.86	10.03	1.46	64259.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.53	7.29	46.26	0.22	18.17	10.26	1.49	64015.64
最 大 值	15.55	27.50	62.92	1.14	19.51	11.43	1.55	66427.84
發生時間	6	12	11	16	4	11		12
最 小 值	7.86	1.10	38.65	0.10	16.76	9.78	1.46	57955.96
發生時間	11	6	13	0	7	9		11
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.85 %	-0.00 %	0.20 %	0.15 %		0.07	-0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.25	3.32	39.69	1.24	17.07	9.70	1.44	77697.82
1	13.47	1.83	48.65	1.36	16.81	10.26	1.47	77539.45
2	13.54	1.76	53.34	1.34	17.54	10.43	1.48	78907.39
3	11.30	2.25	54.55	1.30	17.70	10.77	1.48	78615.34
4	13.88	2.90	55.78	1.73	15.19	10.92	1.44	78624.10
5	12.57	2.55	61.54	1.89	15.85	10.95	1.43	76735.06
6	13.59	2.31	55.95	1.50	16.60	10.53	1.43	81234.29
7	14.70	1.95	52.37	1.62	15.61	10.71	1.41	76821.20
8	9.89	2.28	50.01	1.72	14.89	10.78	1.41	75545.52
9	14.02	1.76	50.32	1.64	16.61	10.26	1.41	78554.17
10	13.10	1.81	50.94	1.79	14.93	10.73	1.43	74328.15
11	13.08	2.55	59.68	1.90	15.11	10.94	1.47	72267.75
12	14.49	2.91	53.61	1.63	16.70	10.52	1.49	74689.05
13	13.70	8.12	42.97	1.57	16.86	9.91	1.45	79698.66
14	13.09	2.66	43.20	1.57	15.44	10.27	1.42	77360.45
15	12.01	3.04	54.70	1.67	16.13	10.66	1.45	72121.72
16	14.33	13.44	49.13	1.71	16.89	9.94	1.43	78024.34
17	12.11	4.32	42.27	1.40	16.40	10.34	1.44	76235.09
18	12.43	2.32	45.39	1.62	15.68	10.72	1.49	74273.68
19	13.15	2.42	48.61	1.70	15.67	10.65	1.49	74142.96
20	14.08	1.84	51.09	1.86	16.32	10.51	1.49	74774.97
21	14.19	2.25	45.38	1.60	15.98	10.60	1.48	75048.54
22	13.54	1.64	47.63	1.48	17.08	10.36	1.46	77897.34
23	13.41	3.20	45.89	1.47	16.96	10.33	1.45	76773.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.04	3.14	50.11	1.60	16.25	10.49	1.45	76579.62
最 大 值	14.70	13.44	61.54	1.90	17.70	10.95	1.49	81234.29
發生時間	7	16	5	11	3	5		6
最 小 值	9.25	1.64	39.69	1.24	14.89	9.70	1.41	72121.72
發生時間	0	22	0	0	8	0		15
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.15 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		0.16	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %