P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.99	2.74	99.37	7.98	13.85	11.57	1.28	105082.53
1	2.77	2.05	89.91	8.05	13.90	11.66	1.25	105550.28
2	2.38	1.82	94.69	8.69	14.21	12.32	1.27	97378.10
3	1.45	2.70	116.97	9.66	13.42	13.06	1.32	87690.62
4	1.26	4.07	120.11	9.76	12.28	13.22	1.34	89826.85
5	1.66	2.60	92.56	8.52	13.45	12.15	1.27	101101.06
6	3.24	1.74	91.37	8.53	13.63	11.70	1.27	106294.10
7	4.51	1.13	107.58	9.05	13.27	12.26	1.22	100127.89
8	2.68	1.38	112.08	8.89	13.84	12.11	1.27	98608.48
9	2.85	1.03	95.71	8.30	13.60	11.63	1.28	102136.92
10	2.62	1.81	81.39	8.51	13.48	11.82	1.27	100287.61
11	3.63	1.85	88.94	8.70	13.01	11.96	1.26	98596.52
12	6.71	2.08	87.70	8.81	12.23	12.02	1.26	99359.43
13	7.50	10.80	91.45	9.11	11.72	12.29	1.29	96891.58
14	5.53	1.78	84.61	8.74	12.70	11.89	1.28	100505.08
15	11.50	1.64	84.33	8.82	13.45	11.59	1.29	102331.07
16	13.44	1.41	84.48	8.58	13.59	11.46	1.28	103874.95
17	4.49	1.45	87.43	8.48	14.16	11.68	1.26	101092.16
18	2.41	1.45	92.67	8.70	14.88	11.96	1.26	97245.26
19	2.08	8.53	90.03	8.05	16.67	10.89	1.28	106723.20
20	5.38	3.42	82.11	8.61	13.66	11.38	1.29	105413.64
21	7.22	1.50	85.76	8.69	13.69	11.35	1.28	104872.58
22	4.71	1.08	82.71	8.39	13.93	11.40	1.27	104992.51
23	7.10	1.24	85.97	8.64	13.38	11.56	1.29	103465.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.59	2.55	92.91	8.68	13.58	11.87	1.27	100810.35
最 大 值	13.44	10.80	120.11	9.76	16.67	13.22	1.40	106723.20
發生時間	16	13	4	4	19	4		19
最 小 值	1.26	1.03	81.39	7.98	11.72	10.89	1.20	87690.62
發生時間	4	9	10	0	13	19		3
零點偏移	-0.10 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.03 %	-0.06 %		0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.12	0.26	97.24	5.01	13.38	12.51	0.83	72182.79
1	1.94	0.51	85.11	4.89	13.58	12.19	0.82	74318.12
2	1.91	13.79	63.85	4.84	16.27	11.94	0.84	74019.50
3	1.68	1.38	73.37	5.30	15.23	12.45	0.83	70808.59
4	1.78	1.39	84.30	5.04	13.41	12.40	0.83	72843.59
5	2.14	0.98	70.91	4.91	12.75	12.03	0.84	76343.47
6	3.24	0.87	77.49	4.95	12.28	12.23	0.84	74581.60
7	2.33	2.23	75.88	4.84	12.82	12.09	0.85	75218.28
8	2.12	5.73	79.56	4.70	14.14	11.73	0.85	77545.17
9	2.52	3.39	72.33	4.86	12.71	12.01	0.86	75941.77
10	2.59	1.61	74.71	4.79	13.08	11.96	0.88	76052.13
11	2.57	1.32	74.20	4.93	13.15	12.06	0.87	74923.60
12	2.52	30.01	78.60	4.93	13.47	11.91	0.88	75680.87
13	2.38	1.94	72.56	4.82	13.12	11.91	0.87	75810.24
14	2.46	0.81	77.13	4.79	13.31	11.80	0.87	76842.51
15	3.41	20.11	81.52	5.05	11.83	12.00	0.87	76535.78
16	3.20	2.94	78.80	4.88	12.32	11.92	0.89	76617.30
17	2.37	0.82	81.82	4.69	12.92	11.82	0.88	77115.20
18	2.05	6.05	70.01	4.78	17.33	11.67	0.89	74114.21
19	1.53	47.75	58.44	4.87	16.51	11.55	0.93	74971.82
20	1.99	10.84	72.00	4.76	12.91	11.81	0.90	76546.15
21	1.99	1.19	75.70	4.76	13.55	11.82	0.89	76706.80
22	2.04	0.67	76.65	4.79	13.48	11.90	0.89	75543.33
23	1.84	0.68	77.29	4.90	13.44	12.09	0.91	74236.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.28	6.55	76.23	4.88	13.62	11.99	0.87	75229.12
最 大 值	3.41	47.75	97.24	5.30	17.33	12.51	0.95	77545.17
發生時間	15	19	0	3	18	0		8
最 小 值	1.53	0.26	58.44	4.69	11.83	11.55	0.80	70808.59
發生時間	19	0	19	17	15	19		3
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.15	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.20 %	-0.04 %		0.11	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.92	1.33	89.86	8.97	11.67	12.86	2.10	89336.56
1	2.72	1.41	90.55	9.46	11.49	13.21	2.10	86015.90
2	2.63	1.39	92.54	9.27	11.72	13.05	2.09	86913.81
3	2.62	1.40	92.99	9.17	12.28	13.05	2.09	86368.77
4	2.72	1.05	98.94	9.21	11.55	12.87	2.09	88673.24
5	2.53	2.42	66.58	7.85	12.65	11.75	2.11	99603.24
6	2.68	6.51	53.23	7.56	12.35	11.77	2.13	99636.90
7	2.73	1.90	66.09	8.26	11.45	12.38	2.14	93116.47
8	2.62	3.47	65.61	8.57	12.01	12.09	2.10	95558.84
9	2.60	0.72	76.37	8.96	11.89	12.39	2.07	91901.04
10	2.50	1.72	73.51	8.55	12.38	11.90	2.11	96706.62
11	2.98	2.81	66.91	8.31	12.28	11.80	2.07	97974.75
12	3.81	3.65	63.01	8.36	11.25	12.02	2.11	95494.47
13	2.90	1.87	85.85	9.56	11.39	12.92	2.13	86502.27
14	2.41	1.07	73.18	8.67	12.43	12.11	2.14	94130.02
15	2.67	2.02	67.50	8.30	12.36	11.87	2.13	96802.83
16	3.27	15.74	58.60	8.09	12.05	11.74	2.10	98352.32
17	3.03	3.70	63.65	8.34	12.16	11.88	2.08	97123.78
18	2.80	2.29	76.02	9.21	11.66	12.71	2.11	89115.30
19	2.39	0.66	80.75	8.99	13.28	12.63	2.14	89770.27
20	2.37	1.66	58.70	8.00	12.61	11.66	2.13	99554.35
21	2.51	0.88	65.29	8.18	12.86	11.79	2.14	98332.56
22	2.80	2.93	62.39	8.35	11.82	11.82	2.13	98090.79
23	2.58	1.15	70.75	8.68	11.89	12.13	2.13	94659.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.74	2.66	73.29	8.62	12.06	12.27	2.11	93738.93
最 大 值	3.81	15.74	98.94	9.56	13.28	13.21	2.16	99636.90
發生時間	12	16	4	13	19	1		6
最 小 值	2.37	0.66	53.23	7.56	11.25	11.66	2.04	86015.90
發生時間	20	19	6	6	12	20		1
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	0.01 %	0.03 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %