P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.42	10.41	45.55	0.57	17.89	11.01	1.52	71446.24
1	14.13	18.50	40.62	0.56	18.01	11.30	1.53	68972.89
2	15.55	4.63	51.46	0.64	19.25	10.41	1.52	75377.57
3	14.88	3.18	52.82	0.93	16.94	11.09	1.52	71392.07
4	12.97	4.10	43.52	0.78	16.75	11.33	1.54	69357.49
5	12.09	4.63	57.65	0.38	18.44	11.14	1.55	69992.01
6	17.45	7.53	40.31	0.73	17.43	11.02	1.52	71468.65
7	13.60	3.45	59.35	0.60	17.40	11.47	1.51	67533.44
8	15.49	3.36	60.76	0.61	17.77	10.97	1.51	69082.80
9	14.26	12.14	62.96	0.55	17.26	10.94	1.54	69993.97
10	13.30	5.04	77.59	0.45	17.32	11.54	1.52	66924.75
11	15.35	4.09	68.09	0.56	17.17	11.37	1.54	68837.58
12	14.66	4.92	61.41	0.52	17.47	10.97	1.52	70879.59
13	13.92	4.42	56.41	0.47	17.93	11.04	1.53	70450.55
14	14.98	11.94	47.71	0.51	17.34	11.20	1.50	70231.24
15	13.08	9.25	56.45	0.46	17.09	11.97	1.53	64261.11
16	15.10	3.76	51.98	0.44	17.65	11.27	1.53	69590.09
17	14.12	6.20	42.70	0.59	17.01	11.31	1.51	68749.19
18	14.51	3.90	53.92	0.31	17.93	11.27	1.50	68954.48
19	15.26	3.21	49.09	0.34	17.85	11.28	1.51	68175.63
20	13.19	3.55	62.67	0.20	18.34	11.35	1.54	67736.98
21	15.46	3.74	65.11	0.56	16.92	11.13	1.51	69575.81
22	13.56	10.30	52.64	1.15	15.30	12.36	1.47	62907.92
23	14.02	14.89	70.42	0.98	15.83	13.15	1.50	57884.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.43	6.71	55.47	0.58	17.43	11.33	1.52	68740.67
最 大 值	17.45	18.50	77.59	1.15	19.25	13.15	1.57	75377.57
發生時間	6	1	10	22	2	23		2
最 小 值	12.09	3.18	40.31	0.20	15.30	10.41	1.46	57884.10
發生時間	5	3	6	20	22	2		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	-0.05 %	-0.24 %	-0.05 %		0.17	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.55	22.07	47.37	0.19	18.20	10.50	1.51	62246.31
1	14.00	3.73	44.23	0.19	17.99	10.32	1.51	63189.47
2	14.57	2.91	47.31	0.20	17.07	10.56	1.51	62986.83
3	14.09	3.47	51.46	0.15	17.65	10.52	1.51	62723.36
4	14.06	5.67	44.50	0.26	16.62	10.90	1.51	60767.83
5	13.28	22.87	46.53	0.14	17.73	10.51	1.51	62731.60
6	14.33	8.25	50.02	0.09	17.90	10.33	1.51	63931.06
7	14.96	2.16	59.03	0.17	16.82	10.70	1.50	61943.93
8	14.31	7.87	61.21	0.13	18.02	10.40	1.51	62177.10
9	14.91	5.62	65.37	0.09	18.36	10.25	1.53	62185.29
10	13.76	24.36	51.53	0.10	19.42	9.92	1.50	64158.35
11	13.82	14.85	48.24	0.08	18.25	10.42	1.52	62756.73
12	13.99	3.46	52.85	0.09	18.35	10.41	1.50	62636.04
13	12.77	3.76	45.72	0.10	18.23	10.95	1.51	59358.96
14	14.38	25.24	47.94	0.14	19.72	10.00	1.47	63752.10
15	14.41	10.32	40.50	0.10	18.92	10.01	1.49	64527.73
16	13.98	17.20	45.12	0.12	16.63	10.80	1.52	61296.11
17	13.68	9.20	55.36	0.11	17.74	10.69	1.50	60603.85
18	14.14	3.24	48.07	0.15	20.00	10.59	1.47	60662.24
19	13.77	4.16	41.61	0.15	19.76	10.61	1.51	60356.26
20	14.01	27.97	38.05	0.12	18.91	10.39	1.51	61526.14
21	13.85	2.59	41.97	0.16	20.41	10.09	1.47	62799.72
22	14.27	14.36	35.51	0.15	20.97	9.56	1.46	65892.07
23	14.04	14.29	36.41	0.14	20.33	9.85	1.47	64547.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.04	10.82	47.75	0.14	18.50	10.39	1.50	62489.88
最 大 值	14.96	27.97	65.37	0.26	20.97	10.95	1.55	65892.07
發生時間	7	20	9	4	22	13		22
最 小 值	12.77	2.16	35.51	0.08	16.62	9.56	1.46	59358.96
發生時間	13	7	22	11	4	22		13
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.15 %	-0.08 %	-0.13 %	0.01 %		0.02	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.04	4.13	57.45	2.09	15.67	10.86	1.46	70345.41
1	13.98	3.72	49.01	2.28	15.47	10.88	1.47	71125.84
2	14.60	1.75	68.28	1.98	17.80	9.95	1.46	75661.36
3	13.82	1.41	67.73	2.44	17.00	9.47	1.46	73449.44
4	13.80	1.99	59.62	2.25	15.55	10.05	1.46	71765.11
5	14.62	3.90	50.96	2.22	17.65	9.20	1.46	79020.35
6	14.43	1.71	64.52	2.20	16.61	9.77	1.48	76056.19
7	14.78	5.32	48.16	2.37	15.38	10.23	1.48	73740.75
8	18.26	5.99	41.79	2.12	17.05	10.00	1.49	74373.56
9	11.13	2.66	65.11	1.77	18.05	9.77	1.48	71126.40
10	15.16	4.05	59.71	2.30	18.20	9.05	1.48	78921.66
11	13.43	2.57	66.06	2.00	16.29	9.95	1.52	76281.39
12	14.28	13.46	47.54	1.80	15.99	10.30	1.49	74793.40
13	13.72	4.11	47.89	1.79	16.22	10.29	1.49	73381.38
14	14.00	8.42	43.09	1.77	16.11	10.15	1.49	75149.97
15	14.32	7.33	44.54	1.87	15.38	10.56	1.48	70800.55
16	14.43	4.54	47.74	2.10	15.41	10.29	1.48	74143.74
17	13.25	12.98	47.36	2.55	13.80	10.72	1.49	72657.82
18	14.02	3.21	62.10	1.75	16.36	10.80	1.48	69740.01
19	12.44	2.43	77.81	1.76	17.09	10.87	1.49	67732.24
20	14.83	4.67	66.47	1.72	18.12	10.05	1.48	73398.81
21	13.64	4.81	45.37	1.60	18.37	9.77	1.45	78336.28
22	13.58	6.62	47.95	1.51	16.65	10.84	1.46	72174.35
23	13.49	3.69	58.24	1.67	15.83	11.56	1.46	66567.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.09	4.81	55.60	2.00	16.50	10.22	1.47	73364.33
最 大 值	18.26	13.46	77.81	2.55	18.37	11.56	1.53	79020.35
發生時間	8	12	19	17	21	23		5
最 小 值	11.13	1.41	41.79	1.51	13.80	9.05	1.43	66567.80
發生時間	9	3	8	22	17	10		23
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.56 %	-0.12 %	0.08 %	0.21 %		0.01	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %