P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月20日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.99	7.37	54.05	1.03	17.11	11.77	1.45	80646.21
1	13.86	7.31	55.26	1.44	17.22	11.80	1.46	80775.19
2	14.02	9.47	58.93	2.54	15.80	12.13	1.46	78394.87
3	14.04	13.09	57.70	1.48	16.95	11.59	1.46	81854.07
4	14.87	14.05	47.26	1.75	16.14	11.68	1.47	79775.10
5	13.38	6.48	61.97	0.22	18.33	11.95	1.49	76341.29
6	15.02	7.79	63.75	0.62	17.14	12.25	1.50	77059.21
7	14.19	9.15	78.06	0.20	17.78	12.20	1.51	77221.45
8	10.88	3.70	60.84	0.36	17.09	11.75	1.48	80174.97
9	10.38	2.20	55.87	0.71	16.05	12.11	1.51	79194.07
10	10.85	3.39	68.55	0.39	16.84	12.70	1.54	73899.73
11	12.46	2.08	42.17	0.16	18.55	11.57	1.51	82380.22
12	13.10	1.57	49.72	0.33	17.97	11.41	1.50	84184.84
13	16.22	27.89	45.27	1.60	15.15	12.05	1.51	77831.36
14	14.57	3.39	42.70	1.21	16.19	12.00	1.51	79381.73
15	13.60	6.92	41.55	1.14	16.51	11.55	1.51	79378.80
16	13.57	7.97	48.53	1.20	16.18	12.04	1.50	77464.15
17	13.93	7.42	54.54	0.73	16.61	12.05	1.48	78346.97
18	14.86	3.64	63.17	0.60	17.27	11.85	1.46	80899.93
19	11.36	6.51	47.95	0.43	16.57	12.07	1.48	78572.55
20	11.91	4.02	60.63	0.48	16.52	12.33	1.49	75873.74
21	14.68	5.62	56.60	0.30	17.17	12.02	1.51	78684.37
22	11.71	4.78	56.42	0.31	17.75	11.69	1.51	81401.71
23	12.18	5.80	54.55	0.22	17.50	11.96	1.51	79443.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.36	7.15	55.25	0.81	16.93	11.94	1.49	79132.49
最 大 值	16.22	27.89	78.06	2.54	18.55	12.70	1.56	84184.84
發生時間	13	13	7	2	11	10		12
最 小 值	10.38	1.57	41.55	0.16	15.15	11.41	1.44	73899.73
發生時間	9	12	15	11	13	12		10
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %	0.00 %		-0.25	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.51 %	0.41 %	-0.27 %	0.22 %		-0.08	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月20日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.54	4.41	56.86	0.13	20.57	10.05	1.46	95220.09
1	15.79	1.57	68.95	0.26	19.22	10.27	1.44	95707.21
2	13.43	16.85	60.16	0.67	16.66	10.85	1.42	86913.25
3	13.64	1.62	56.38	0.26	17.99	10.32	1.42	91510.87
4	13.37	9.48	60.90	0.22	18.25	10.39	1.42	89381.88
5	12.88	9.59	67.16	0.18	19.69	9.95	1.43	92279.55
6	11.14	15.09	52.20	0.20	17.60	10.50	1.45	91719.41
7	12.33	2.91	44.79	0.14	18.35	10.95	1.45	85186.92
8	11.33	6.60	44.04	0.10	18.29	10.65	1.47	87466.34
9	13.42	1.98	52.45	0.15	19.49	10.47	1.49	88590.21
10	14.61	6.54	43.43	0.12	18.91	10.19	1.50	94075.73
11	14.55	5.32	36.99	0.18	18.64	10.19	1.49	93789.27
12	14.87	3.08	37.00	0.10	18.76	10.17	1.47	92864.94
13	12.43	10.34	37.52	0.10	17.20	10.85	1.49	86599.13
14	15.15	8.20	39.61	0.20	18.13	10.31	1.47	88448.75
15	13.92	2.22	42.03	0.10	18.34	10.67	1.46	85980.94
16	13.46	5.08	55.62	0.12	18.63	10.55	1.46	91917.55
17	14.28	1.61	64.81	0.13	19.24	10.27	1.49	95559.81
18	14.24	1.48	54.06	0.11	18.46	10.55	1.49	91900.92
19	12.25	2.05	54.21	0.12	18.25	10.83	1.49	91214.93
20	13.03	3.55	53.87	0.17	19.95	10.29	1.50	94059.81
21	14.64	1.98	56.68	0.12	19.18	10.18	1.49	94789.99
22	12.68	1.29	52.60	0.17	19.30	10.66	1.49	89931.20
23	11.76	2.47	47.15	0.17	20.14	10.51	1.48	90715.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.41	5.22	51.64	0.18	18.72	10.44	1.47	91076.00
最 大 值	15.79	16.85	68.95	0.67	20.57	10.95	1.51	95707.21
發生時間	1	2	1	2	0	7		1
最 小 值	11.14	1.29	36.99	0.10	16.66	9.95	1.41	85186.92
發生時間	6	22	11	8	2	5		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.30	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.31 %	0.06 %	0.02 %	0.10 %		-0.02	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月20日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.78	7.40	54.20	2.83	17.67	9.88	1.39	75023.87
1	15.95	14.40	50.43	2.93	16.16	10.34	1.39	73360.95
2	23.60	19.44	51.05	4.33	16.29	9.78	1.41	77328.41
3	15.61	3.27	58.21	3.85	13.85	10.30	1.39	70684.46
4	14.74	8.74	62.77	3.38	15.21	10.14	1.39	72008.31
5	12.32	3.46	65.73	2.64	16.64	10.25	1.40	68280.20
6	14.29	3.78	62.98	2.84	16.93	9.45	1.41	73440.17
7	13.11	13.48	63.06	2.63	16.34	10.11	1.40	70276.08
8	13.72	2.73	62.10	2.24	16.69	10.17	1.42	70677.00
9	14.02	6.54	52.70	2.09	17.86	9.44	1.40	76091.46
10	15.22	12.13	47.78	2.18	18.74	9.11	1.42	77251.27
11	14.14	6.30	47.02	1.81	17.32	9.71	1.45	73925.88
12	15.99	7.19	41.64	1.94	16.27	9.90	1.41	73781.01
13	13.03	1.84	45.30	1.66	16.84	9.97	1.39	71677.00
14	11.80	3.46	47.41	2.01	15.56	10.15	1.40	69811.26
15	12.89	3.42	48.39	1.84	16.79	9.84	1.39	71555.74
16	13.29	4.26	50.00	1.80	16.73	9.93	1.41	71059.77
17	15.26	2.88	49.66	2.18	16.14	9.93	1.46	71910.61
18	12.36	1.15	53.65	1.80	16.96	9.76	1.44	74022.91
19	13.13	3.13	48.06	1.97	16.10	9.92	1.43	72539.75
20	11.97	2.57	51.79	1.96	16.87	9.94	1.41	72504.66
21	13.96	2.07	53.03	1.96	16.23	10.04	1.39	74613.43
22	15.71	4.44	52.90	2.26	15.98	10.06	1.41	72454.07
23	13.01	2.50	54.53	2.08	17.69	9.80	1.42	73111.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.37	5.86	53.10	2.38	16.58	9.91	1.41	72807.90
最 大 值	23.60	19.44	65.73	4.33	18.74	10.34	1.47	77328.41
發生時間	2	2	5	2	10	1		2
最 小 值	11.80	1.15	41.64	1.66	13.85	9.11	1.37	68280.20
發生時間	14	18	12	13	3	10		5
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.12 %	-0.04 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.67 %	0.49 %	-0.25 %	0.24 %		0.23	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								