P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.55	1.26	90.94	9.56	12.56	11.89	1.39	99476.66
1	8.80	0.95	91.47	9.30	13.82	11.67	1.37	106100.73
2	5.01	1.20	92.62	9.55	13.39	11.95	1.38	103586.01
3	9.36	1.06	98.42	9.62	13.60	11.74	1.39	105504.88
4	18.77	1.31	92.84	9.90	13.22	11.68	1.40	107145.87
5	14.61	1.71	92.35	9.89	13.09	11.84	1.44	100112.89
6	23.58	1.02	93.42	10.89	13.01	11.84	1.36	104978.59
7	16.35	2.15	100.57	10.08	13.19	11.72	1.35	102938.50
8	9.58	1.03	117.89	9.53	13.67	11.63	1.37	102305.76
9	15.79	2.40	98.95	9.82	13.16	11.57	1.40	102799.04
10	12.80	1.24	96.04	9.54	14.24	11.36	1.40	104208.64
11	8.44	0.79	111.21	9.80	13.81	11.88	1.39	99017.40
12	9.01	1.42	105.29	9.72	14.13	11.81	1.41	99200.88
13	17.79	1.42	95.15	9.70	13.92	11.46	1.45	102785.98
14	18.35	1.56	92.90	9.94	13.91	11.37	1.45	103695.03
15	11.08	3.11	89.95	9.75	13.54	11.57	1.46	103448.38
16	4.72	1.88	91.50	9.51	13.78	11.48	1.48	103775.29
17	4.18	1.76	88.01	9.61	13.37	11.63	1.46	102747.19
18	3.30	2.00	92.38	9.63	14.02	11.74	1.43	101195.65
19	2.49	1.50	90.40	9.51	14.07	11.69	1.45	101876.16
20	3.66	1.93	88.32	9.96	11.81	11.88	1.48	102216.06
21	4.08	2.11	91.60	10.01	11.74	12.04	1.42	100614.49
22	3.49	1.07	94.08	9.82	12.56	11.89	1.43	101454.90
23	3.22	1.16	102.40	9.67	13.27	11.79	1.42	101250.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.88	1.54	95.78	9.76	13.37	11.71	1.42	102601.48
最 大 值	23.58	3.11	117.89	10.89	14.24	12.04	1.52	107145.87
發生時間	6	15	8	6	10	21		4
最 小 值	2.49	0.79	88.01	9.30	11.74	11.36	1.32	99017.40
發生時間	19	11	17	1	21	10		11
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.05 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.83	1.33	81.84	5.08	12.74	12.15	0.93	74101.84
1	3.92	13.21	71.22	4.89	16.30	11.64	0.94	76028.01
2	3.62	14.15	77.77	5.21	16.92	12.19	0.93	71258.96
3	4.06	8.12	90.79	5.18	14.32	12.12	0.92	74258.98
4	6.41	2.26	89.76	5.38	12.49	12.14	0.94	75152.38
5	8.31	4.12	78.35	5.52	11.84	12.15	0.94	75392.36
6	5.85	2.28	83.43	5.10	12.82	12.13	0.94	74807.56
7	6.26	3.54	82.20	5.30	11.77	12.38	0.90	73909.73
8	5.89	1.99	87.44	5.23	13.12	12.33	0.91	71929.92
9	7.98	3.28	85.28	5.28	13.18	11.89	0.88	76122.28
10	8.49	4.88	81.85	5.27	13.37	11.86	0.88	76297.39
11	11.21	3.65	84.51	5.48	12.06	12.24	0.92	74008.52
12	6.15	15.38	89.37	5.14	12.80	12.30	0.93	71719.86
13	8.80	3.33	88.58	5.28	13.07	12.21	0.94	73218.19
14	11.04	4.25	94.37	5.33	12.70	12.11	0.94	73684.94
15	10.06	3.53	89.60	5.10	13.32	11.79	0.93	75613.15
16	10.19	1.34	104.01	5.33	12.89	12.25	0.91	72739.23
17	11.81	1.66	94.86	5.23	12.63	12.09	0.94	74268.59
18	7.66	1.80	83.34	5.34	15.31	12.39	0.96	69299.44
19	5.39	3.26	82.11	5.34	16.20	12.19	0.90	70542.64
20	7.78	5.70	83.93	5.72	12.35	12.10	0.92	74587.78
21	7.06	1.84	89.47	5.76	10.97	12.74	1.00	64807.21
22	9.86	3.56	91.03	5.53	12.12	12.51	1.01	66613.59
23	13.27	4.14	92.04	5.51	11.96	12.46	1.00	67680.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.75	4.69	86.55	5.31	13.22	12.18	0.93	72835.13
最 大 值	13.27	15.38	104.01	5.76	16.92	12.74	1.04	76297.39
發生時間	23	12	16	21	2	21		10
最 小 值	3.62	1.33	71.22	4.89	10.97	11.64	0.86	64807.21
發生時間	2	0	1	1	21	1		21
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.33	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.15 %	0.05 %	-0.06 %	0.07 %		0.11	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.19	21.16	74.27	9.07	10.51	12.13	2.13	93694.22
1	5.11	21.63	74.64	9.32	12.55	12.33	2.10	90292.35
2	3.51	2.52	78.41	9.38	13.49	12.41	2.09	88812.15
3	4.57	4.47	79.24	9.21	11.21	12.10	2.10	94039.22
4	5.09	1.55	81.60	9.01	11.09	11.88	2.11	96508.59
5	5.25	4.60	83.06	9.07	11.11	11.91	2.12	95653.34
6	7.61	8.42	81.99	9.08	10.16	12.09	2.13	94366.41
7	9.55	6.25	70.13	9.04	11.00	12.00	2.14	94452.24
8	4.21	2.06	77.90	9.53	11.52	12.13	2.11	92145.27
9	6.95	4.91	85.52	9.95	11.60	12.42	2.10	89560.89
10	7.02	1.72	95.19	9.77	12.02	12.07	2.10	92757.17
11	6.74	4.02	92.63	9.67	12.00	11.95	2.12	93267.60
12	6.45	1.70	106.97	10.15	11.34	12.43	2.14	87217.76
13	6.25	6.03	89.47	9.92	11.09	12.53	2.15	87178.30
14	6.82	2.99	80.85	9.34	12.39	11.76	2.18	93332.63
15	5.78	2.82	80.13	9.56	12.22	12.09	2.17	90334.59
16	6.46	3.81	76.09	9.22	11.19	11.89	2.16	93034.52
17	9.06	4.62	74.91	9.39	10.70	12.19	2.13	90463.98
18	7.21	14.26	89.28	10.50	10.11	13.17	2.12	81734.44
19	4.09	4.31	97.53	10.03	13.03	12.48	2.12	86829.22
20	5.09	1.57	104.73	10.03	11.52	12.36	2.10	88940.19
21	9.09	17.68	80.69	9.36	11.20	11.91	2.12	94435.49
22	7.11	8.59	80.68	9.25	10.84	11.97	2.13	94215.68
23	4.78	3.97	90.63	9.67	11.64	12.01	2.14	93559.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.29	6.49	84.44	9.52	11.48	12.18	2.12	91534.41
最 大 值	9.55	21.63	106.97	10.50	13.49	13.17	2.19	96508.59
發生時間	7	1	12	18	2	18		4
最 小 值	3.51	1.55	70.13	9.01	10.11	11.76	2.07	81734.44
發生時間	2	4	7	4	18	14		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.10 %	-0.04 %		-0.47	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %