

## P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月12日

[illegible]

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月12日

| 項目    | 氯化氫     | 一氧化碳    | 氮氧化物    | 二氧化硫    | 水含量   | 氧氣    | 不透光率  | 流量        |
|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-----------|
| 單位    | ppm     | ppm     | ppm     | ppm     | %     | %     | %     | Nm3/Hour  |
| 小時\限標 | 60.00   | 150.00  | 220.00  | 150.00  | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 1     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 2     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 3     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 4     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 5     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 6     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 7     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 8     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 9     | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 10    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 11    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 12    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 13    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 14    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 15    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 16    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 17    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 18    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 19    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 20    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 21    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 22    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 23    | 停機      | 停機      | 停機      | 停機      | 停機    | 停機    | 停機    | 停機        |
| 監測時數  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0         |
| 超限次數  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0         |
| 有效時數  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0         |
| 平均值   |         |         |         |         |       |       | 0.00  |           |
| 最大值   |         |         |         |         |       |       |       |           |
| 發生時間  |         |         |         |         |       |       |       |           |
| 最小值   |         |         |         |         |       |       |       |           |
| 發生時間  |         |         |         |         |       |       |       |           |
| 零點偏移  | -0.00 % | -0.01 % | -0.02 % | -0.00 % |       | -0.08 | -0.00 | -0.07 %   |
| 全幅偏移  | 0.00 %  | 0.22 %  | -0.07 % | 0.32 %  |       | 0.03  | -0.00 | -0.01 %   |
| 有效比率  |         |         |         |         |       |       |       |           |

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 2020年12月12日

報表日期: 2020年12月12日

[illegible]