P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.37	5.83	82.68	0.56	16.56	11.44	1.42	69832.31
1	17.16	4.20	79.43	0.65	18.04	11.20	1.41	70533.28
2	16.71	5.73	82.47	0.78	17.11	11.37	1.41	70566.59
3	16.77	4.65	90.16	1.17	16.93	11.01	1.42	72269.04
4	16.62	3.37	88.53	1.70	15.38	11.41	1.42	69190.63
5	21.20	3.44	79.91	1.59	16.75	11.18	1.42	70462.44
6	23.40	3.07	97.51	2.48	16.32	10.85	1.41	73851.03
7	19.10	4.55	87.00	2.08	16.40	11.55	1.41	68944.26
8	18.79	3.13	98.97	1.79	16.86	11.50	1.44	68635.97
9	24.42	5.95	78.92	3.22	15.59	11.41	1.45	69722.88
10	16.51	17.97	69.10	1.51	15.27	11.87	1.43	67039.77
11	15.60	28.41	68.41	1.74	13.68	12.44	1.47	63735.96
12	25.29	10.25	78.07	1.09	14.80	12.48	1.50	63707.29
13	16.75	34.14	67.93	0.88	15.61	11.21	1.47	72458.44
14	17.43	36.80	70.29	1.52	15.03	11.41	1.46	70869.17
15	18.42	8.77	89.77	1.89	14.71	11.74	1.46	68561.65
16	17.00	5.37	84.99	2.15	13.75	12.21	1.47	64906.03
17	15.76	14.06	90.99	1.50	14.75	12.04	1.45	66270.65
18	16.56	6.11	80.70	0.77	16.24	11.17	1.45	71995.78
19	15.59	5.17	73.20	0.82	16.69	11.11	1.42	72161.93
20	17.66	4.06	77.22	1.45	16.27	11.10	1.42	72491.24
21	16.64	5.31	71.17	1.17	16.34	11.13	1.41	72108.92
22	14.85	2.82	96.52	0.34	17.17	11.41	1.43	70139.92
23	16.00	3.68	87.84	0.80	16.12	11.16	1.42	71802.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.90	9.45	82.16	1.40	15.93	11.48	1.44	69677.39
最 大 值	25.29	36.80	98.97	3.22	18.04	12.48	1.53	73851.03
發生時間	12	14	8	9	1	12		6
最 小 值	14.85	2.82	67.93	0.34	13.68	10.85	1.40	63707.29
發生時間	22	22	13	22	11	6		12
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.43 %	-0.23 %	0.13 %	0.10 %		0.14	-0.03	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.26	6.19	67.79	0.32	17.89	10.35	1.46	64442.54
1	17.19	19.67	79.86	0.79	17.72	10.42	1.46	65510.89
2	16.91	5.85	78.16	0.77	17.24	10.56	1.46	63250.86
3	15.78	11.51	85.95	0.49	18.21	10.10	1.46	65570.78
4	15.48	12.82	62.00	1.06	17.00	10.07	1.46	60793.66
5	16.02	15.15	71.61	0.65	17.80	10.23	1.46	63042.32
6	25.79	45.72	72.74	0.89	17.37	9.83	1.47	66148.38
7	22.29	0.23	136.06	1.10	16.24	11.08	1.47	65319.58
8	13.73	2.78	98.15	0.10	17.23	10.92	1.49	62016.03
9	16.45	11.55	69.27	0.41	17.10	10.21	1.45	61439.87
10	16.25	13.04	65.93	0.64	16.62	10.28	1.46	59436.61
11	16.31	24.94	70.24	0.27	18.86	9.78	1.46	61252.58
12	25.55	25.90	64.70	1.03	16.81	10.10	1.47	64192.98
13	21.06	53.46	67.60	1.28	15.67	10.49	1.48	60666.88
14	17.55	20.96	61.54	2.70	14.70	11.22	1.46	59052.96
15	19.55	42.57	70.06	3.69	16.52	9.96	1.48	64261.02
16	17.67	51.39	99.17	6.04	14.75	10.29	1.47	61837.79
17	16.52	9.04	81.75	2.60	16.29	10.03	1.47	61145.80
18	17.76	16.22	59.64	1.40	16.47	9.84	1.44	61525.10
19	15.51	16.25	63.08	0.72	16.50	9.86	1.42	62879.15
20	15.61	20.25	78.29	0.78	16.04	10.28	1.42	62699.35
21	15.98	3.47	63.62	0.53	17.81	9.95	1.44	63486.35
22	14.78	19.82	61.33	0.22	19.10	9.49	1.42	63396.82
23	13.55	45.03	68.32	0.43	17.33	9.99	1.41	57643.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.52	20.58	74.87	1.20	16.97	10.22	1.45	62542.16
最 大 值	25.79	53.46	136.06	6.04	19.10	11.22	1.50	66148.38
發生時間	6	13	7	16	22	14		6
最 小 值	13.55	0.23	59.64	0.10	14.70	9.49	1.40	57643.49
發生時間	23	7	18	8	14	22		23
零點偏移	-0.07 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.37 %	0.03 %	-0.02 %	-0.03 %		0.20	-0.06	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.71	7.94	96.36	2.55	14.84	11.29	1.38	82010.00
1	16.02	4.12	100.62	2.12	17.32	10.89	1.38	84716.91
2	16.13	26.65	95.58	5.04	16.06	9.84	1.38	83918.22
3	16.39	2.96	95.05	3.29	14.46	10.77	1.38	78092.97
4	19.66	3.94	96.31	4.10	14.55	10.80	1.39	81181.96
5	17.21	21.69	90.07	3.15	15.22	10.91	1.39	79858.32
6	17.85	3.26	94.62	2.67	16.92	10.24	1.38	84763.28
7	15.01	9.02	103.98	2.33	15.40	10.68	1.40	81141.46
8	21.22	29.58	83.27	3.08	13.40	11.36	1.42	74962.56
9	15.75	12.22	80.54	2.21	15.22	10.93	1.43	76573.01
10	18.26	3.96	89.30	2.23	15.77	10.78	1.41	82681.75
11	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	12	12	12	12	12	12	12	12
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	11	11	11	11	11	11	11	11
平 均 值	17.29	11.39	93.25	2.98	15.38	10.77	1.40	80900.04
最 大 值	21.22	29.58	103.98	5.04	17.32	11.36	1.56	84763.28
發生時間	8	8	7	2	1	8		6
最 小 值	15.01	2.96	80.54	2.12	13.40	9.84	1.38	74962.56
發生時間	7	3	9	1	8	2		8
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.04 %	-0.11 %		0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	0.21 %	-0.07 %	-0.08 %		0.46	-0.03	0.19 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %