P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.81	2.50	81.38	4.06	15.89	11.40	1.00	108169.55
1	4.22	6.72	54.19	4.09	16.52	11.13	1.01	110060.01
2	3.35	21.11	51.84	4.38	16.32	11.80	1.02	102554.02
3	3.16	37.14	59.61	5.30	14.20	11.84	1.04	104229.12
4	3.72	3.64	59.79	4.85	13.98	11.89	1.05	103820.94
5	2.91	2.18	66.65	4.08	15.50	11.29	1.04	108585.43
6	2.06	3.17	55.68	4.13	15.99	11.38	1.06	106396.26
7	2.61	11.64	54.37	4.60	14.18	11.62	1.03	106024.97
8	3.03	3.04	57.39	4.44	14.94	11.48	1.00	106159.38
9	3.10	2.11	62.63	4.19	15.56	11.49	1.02	106020.71
10	3.17	3.77	47.52	4.38	14.83	11.43	1.03	106722.28
11	5.05	10.57	49.17	4.85	14.64	11.23	1.02	109467.19
12	4.24	29.46	49.00	7.04	13.66	11.45	0.99	107391.19
13	3.85	3.62	54.25	4.57	14.32	11.61	1.00	105003.28
14	4.72	3.09	67.60	4.39	15.12	11.50	1.01	107346.27
15	5.48	8.14	53.32	4.59	14.68	11.24	1.03	106340.22
16	4.08	8.73	57.43	4.82	13.85	11.48	1.04	99076.32
17	3.59	3.20	56.43	4.45	14.32	11.37	1.06	101348.06
18	3.02	2.11	61.21	4.09	15.59	11.35	1.06	103696.06
19	3.05	4.83	59.76	4.19	15.06	11.45	1.02	108110.96
20	2.79	2.78	58.50	4.14	15.37	11.55	1.02	105648.94
21	2.53	2.79	60.12	4.00	16.35	11.46	1.02	104131.67
22	2.55	8.78	54.08	4.37	14.78	11.63	1.00	103820.51
23	2.62	3.68	56.98	4.18	15.52	11.64	0.99	103785.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.45	7.87	57.87	4.51	15.05	11.49	1.02	105579.54
最 大 值	5.48	37.14	81.38	7.04	16.52	11.89	1.10	110060.01
發生時間	15	3	0	12	1	4		1
最 小 值	2.06	2.11	47.52	4.00	13.66	11.13	0.97	99076.32
發生時間	6	9	10	21	12	1		16
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.43 %	-0.13 %	0.01 %	0.13 %		0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.70	2.60	87.92	4.56	15.15	12.11	1.20	75972.41
1	0.62	1.60	100.03	4.79	14.51	12.53	1.19	73540.70
2	0.62	3.07	69.61	4.50	16.15	11.94	1.18	76935.43
3	0.60	6.12	71.03	4.60	13.36	12.13	1.16	77493.46
4	0.62	6.37	86.59	4.66	13.39	12.36	1.16	76036.67
5	0.60	2.75	77.82	4.36	14.50	11.77	1.10	80058.61
6	0.69	9.15	81.68	4.38	14.23	11.82	1.06	80263.77
7	0.79	5.20	65.86	4.35	13.23	11.59	1.09	81041.63
8	0.97	17.48	75.53	4.58	13.18	12.10	1.07	77501.80
9	1.01	2.21	76.61	4.49	13.98	12.11	1.08	77320.22
10	0.83	30.38	76.36	5.12	12.80	12.68	1.13	68344.43
11	0.52	64.44	75.15	5.35	12.17	12.64	1.18	70694.02
12	0.92	0.85	76.36	4.33	13.29	11.90	1.14	79241.20
13	1.30	1.47	77.14	4.50	13.08	12.01	1.16	78251.80
14	1.49	2.48	81.61	4.29	13.68	11.60	1.21	81353.24
15	1.71	2.71	102.60	4.23	13.78	11.62	1.23	81269.85
16	2.21	2.90	76.77	4.41	13.30	11.79	1.24	79341.59
17	1.73	8.80	74.58	4.24	13.58	11.57	1.23	81976.03
18	1.34	0.51	90.59	3.96	16.40	11.13	1.27	83459.57
19	1.07	0.57	84.63	4.12	16.98	11.45	1.26	79795.54
20	0.80	4.45	67.67	4.38	14.28	11.77	1.24	80267.94
21	0.87	5.28	75.93	4.25	14.89	11.53	1.23	82155.25
22	0.98	0.89	69.23	4.30	14.89	11.61	1.14	80997.09
23	0.91	0.81	74.04	4.20	16.03	11.44	1.14	81136.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.00	7.63	78.97	4.46	14.20	11.88	1.17	78518.70
最 大 值	2.21	64.44	102.60	5.35	16.98	12.68	1.32	83459.57
發生時間	16	11	15	11	19	10		18
最 小 值	0.52	0.51	65.86	3.96	12.17	11.13	1.01	68344.43
發生時間	11	18	7	18	11	18		10
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.24 %	0.01 %	0.03 %		0.11	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.02	3.20	97.29	6.71	19.69	9.82	1.14	89741.23
1	8.91	1.28	88.03	5.88	20.89	8.71	1.12	98415.55
2	8.61	3.13	81.23	6.24	20.18	9.58	1.13	93211.99
3	12.65	10.86	80.76	6.87	17.53	9.77	1.13	91780.47
4	11.71	5.48	85.37	6.76	18.19	9.38	1.13	96375.44
5	12.58	2.18	90.47	6.57	19.73	9.24	1.14	97382.82
6	13.45	1.96	83.76	6.37	20.02	9.14	1.14	94935.97
7	17.34	12.31	79.89	6.73	16.92	9.76	1.15	89483.69
8	14.56	10.51	73.95	6.79	18.38	9.19	1.18	90784.99
9	23.41	2.79	84.44	6.77	19.52	9.17	1.19	100565.98
10	31.04	6.59	77.35	6.68	18.70	8.91	1.19	100262.93
11	31.81	2.53	80.54	6.62	18.85	9.09	1.19	101151.02
12	30.07	13.44	76.35	6.55	17.78	9.23	1.19	97507.42
13	29.43	4.87	80.31	6.60	18.07	9.08	1.19	100346.72
14	26.40	10.08	98.82	6.29	18.77	8.89	1.20	96563.07
15	21.72	12.88	79.93	6.08	18.07	9.37	1.20	92602.74
16	25.10	20.05	73.04	5.60	22.53	8.57	1.18	104054.04
17	12.36	5.33	78.92	5.14	23.97	8.55	1.18	103966.89
18	11.07	4.76	89.53	4.88	24.97	8.43	1.19	103218.69
19	14.07	1.45	96.00	5.14	24.95	9.07	1.19	99242.24
20	15.28	2.18	83.60	5.51	24.23	8.79	1.19	100781.56
21	13.14	25.09	83.39	6.40	21.95	9.36	1.17	97467.50
22	10.94	18.98	79.43	7.09	23.51	8.69	1.17	100055.14
23	16.63	6.16	79.49	6.17	24.95	8.12	1.18	109202.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.64	7.84	83.41	6.27	20.51	9.08	1.17	97879.21
最 大 值	31.81	25.09	98.82	7.09	24.97	9.82	1.23	109202.94
發生時間	11	21	14	22	18	0		23
最 小 值	8.61	1.28	73.04	4.88	16.92	8.12	1.11	89483.69
發生時間	2	1	16	18	7	23		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.07 %	-0.00 %		0.35	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %