

報表日期: 111年04月06日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.56	8.60	37.16	1.00	14.95	10.54	1.41	72162.77
1	15.48	5.56	45.26	0.62	16.42	10.80	1.41	69964.75
2	16.22	5.55	48.20	0.64	15.99	10.70	1.44	71510.31
3	15.14	7.71	63.65	0.79	15.53	11.17	1.46	67849.35
4	15.16	3.52	48.77	0.86	15.35	10.31	1.46	74024.73
5	校正	校正	校正	校正	校正	校正	1.46	77785.78
6	校正	校正	校正	校正	校正	校正	1.46	71085.18
7	15.04	12.31	41.37	2.04	15.43	11.94	1.46	61469.34
8	15.67	8.21	44.34	0.61	17.23	11.60	1.42	64520.48
9	16.38	8.34	46.63	0.85	16.34	11.70	1.43	63270.40
10	16.32	3.63	74.34	0.44	16.76	11.87	1.44	61617.91
11	15.67	10.91	47.05	2.21	15.01	11.92	1.44	63884.91
12	15.22	20.91	41.17	2.44	15.67	12.31	1.44	63634.40
13	15.41	18.02	57.25	2.10	16.21	12.33	1.41	64798.98
14	16.07	15.03	47.14	2.32	15.72	12.24	1.43	67186.67
15	15.06	15.48	53.01	2.10	15.98	12.40	1.44	65823.57
16	15.17	17.83	47.14	2.11	16.21	12.45	1.42	65448.42
17	15.39	5.32	64.25	0.47	16.74	12.17	1.46	61340.32
18	16.11	6.40	48.27	0.42	16.67	11.95	1.44	61131.43
19	15.75	7.27	51.56	0.36	17.32	11.63	1.41	64597.17
20	15.41	4.79	56.00	0.78	15.58	12.01	1.41	64740.97
21	16.03	14.48	48.00	0.78	15.97	11.93	1.41	62834.07
22	15.63	5.52	52.91	0.42	16.71	11.98	1.41	61662.09
23	15.19	6.95	46.09	0.60	16.07	11.85	1.41	62835.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平 均 值	15.59	9.65	50.43	1.13	16.08	11.72	1.43	66049.15
最 大 值	16.38	20.91	74.34	2.44	17.32	12.45	1.46	77785.78
發生時間	9	12	10	12	19	16		5
最 小 值	15.04	3.52	37.16	0.36	14.95	10.31	1.40	61131.43
發生時間	7	4	0	19	0	4		18
零點偏移(率)	-0.21 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.79 %	3.50 %	1.36 %	0.55 %		0.48	0.00	0.00 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月06日

[illegible]