

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.51	1.67	97.26	10.23	17.67	11.19	0.44	104445.62
1	3.14	3.16	92.00	10.92	18.53	11.62	0.43	101157.28
2	3.90	36.17	80.91	10.38	17.61	11.07	0.42	108212.33
3	15.59	31.59	86.56	11.48	15.11	11.48	0.44	102793.43
4	7.11	3.99	84.95	10.32	15.34	11.35	0.45	104634.42
5	4.68	6.44	77.18	10.11	15.79	11.20	0.44	105870.92
6	4.61	2.52	88.67	10.26	15.48	11.36	0.46	103594.25
7	5.94	16.59	84.29	10.37	16.35	11.08	0.45	108813.59
8	5.61	2.10	79.34	10.25	16.10	11.24	0.48	103477.55
9	4.61	2.44	81.83	9.94	15.12	11.15	0.53	103123.74
10	5.06	3.05	80.50	10.09	14.86	11.17	0.57	102122.29
11	10.12	8.70	79.34	10.40	14.84	11.10	0.53	102300.81
12	12.13	5.06	78.12	10.21	14.40	11.09	0.53	101274.14
13	15.16	15.07	74.22	10.81	13.71	11.21	0.56	99077.18
14	14.48	30.64	77.25	10.41	13.11	11.21	0.57	100205.72
15	15.07	7.66	78.21	10.46	13.45	11.30	0.57	99057.04
16	18.85	24.20	80.29	11.05	13.90	11.31	0.56	99267.67
17	18.96	21.98	81.09	11.34	13.69	11.38	0.53	99149.86
18	24.01	52.59	82.58	12.86	13.16	11.57	0.49	99659.62
19	23.34	無效	81.14	12.32	13.42	11.60	0.51	97880.00
20	14.40	10.57	78.32	11.41	14.18	11.31	0.54	98442.53
21	11.51	7.29	79.61	10.46	14.80	11.18	0.55	100891.14
22	18.69	33.03	75.76	11.36	13.94	11.24	0.54	101160.08
23	14.99	25.98	74.93	10.88	14.62	11.08	0.50	104743.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	11.52	15.33	81.43	10.76	14.97	11.27	0.50	102139.79
最大值	24.01	52.59	97.26	12.86	18.53	11.62	0.58	108813.59
發生時間	18	18	0	18	1	1		7
最小值	3.14	1.67	74.22	9.94	13.11	11.07	0.40	97880.00
發生時間	1	0	13	9	14	2		19
零點偏移	-0.00 %	0.00%	-0.02 %	-0.01 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05%	-0.02 %	0.09 %		-0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月15日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.50	13.40	99.85	8.08	19.67	9.87	1.40	88069.60
1	15.74	29.44	104.35	8.38	19.03	10.22	1.39	85722.33
2	20.63	21.31	98.46	8.08	18.11	9.87	1.39	86402.53
3	15.40	13.06	103.42	8.26	18.57	10.14	1.39	83355.02
4	12.29	13.60	95.12	8.22	19.09	9.43	1.38	91189.67
5	11.51	8.49	106.94	8.24	19.19	10.06	1.39	86768.17
6	16.78	16.43	100.32	8.12	19.01	9.80	1.37	90894.62
7	18.88	17.03	93.67	8.14	18.39	9.75	1.38	90914.85
8	16.44	5.39	95.12	8.02	18.90	9.59	1.38	90519.78
9	18.89	22.38	95.40	8.59	19.95	9.14	1.38	95601.35
10	14.80	44.66	90.79	10.06	17.07	9.47	1.38	86019.10
11	16.27	36.05	81.43	9.35	16.76	9.22	1.41	82829.76
12	20.54	37.59	79.40	8.76	16.74	9.06	1.42	84270.33
13	22.01	63.29	87.40	10.00	16.88	9.34	1.40	84196.91
14	19.05	28.12	80.19	12.02	17.38	8.94	1.38	85140.64
15	26.05	51.98	88.38	10.81	16.25	9.41	1.36	85233.33
16	25.21	66.35	98.16	11.26	16.66	9.94	1.37	83881.67
17	29.30	60.20	99.91	9.73	16.76	9.68	1.40	87394.43
18	44.59	無效	92.70	18.68	16.11	9.44	1.35	83508.78
19	35.62	無效	86.35	14.08	16.19	9.40	1.34	85562.14
20	27.39	42.24	86.77	10.48	16.75	9.56	1.35	84660.66
21	11.54	4.83	117.32	8.22	18.69	9.97	1.36	84647.63
22	21.05	5.47	106.07	8.78	18.75	8.70	1.35	95587.23
23	27.87	15.52	92.59	9.26	18.32	9.29	1.35	92355.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平均值	20.89	28.04	95.00	9.73	17.88	9.55	1.38	87280.23
最大值	44.59	66.35	117.32	18.68	19.95	10.22	1.45	95601.35
發生時間	18	16	21	18	9	1		9
最小值	11.51	4.83	79.40	8.02	16.11	8.70	1.34	82829.76
發生時間	5	21	12	8	18	22		11
零點偏移	0.00 %	0.00%	-0.01 %	0.00 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.05 %	0.05%	0.01 %	-0.12 %		0.03	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	91.66%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %