P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.21	5.48	84.28	1.04	16.74	11.56	0.92	56418.58
1	11.76	8.21	78.08	1.28	15.96	11.74	0.92	53674.51
2	13.46	15.94	80.23	1.68	14.98	11.85	0.92	52022.70
3	12.03	25.89	74.83	1.92	14.62	11.56	0.92	52791.65
4	11.91	18.21	74.99	1.73	15.12	11.34	0.92	53040.91
5	6.55	18.09	70.86	1.96	14.22	11.77	0.96	50630.27
6	5.04	26.02	79.97	2.41	13.40	12.34	0.98	46937.45
7	11.77	7.27	77.25	2.72	13.26	12.00	0.97	48578.81
8	11.20	9.12	80.09	2.50	13.38	12.16	0.94	46919.43
9	9.10	9.75	82.11	2.59	12.93	12.24	0.90	46380.37
10	9.50	60.77	74.58	3.14	12.24	12.15	0.91	46501.74
11	11.76	17.18	68.34	3.41	12.37	12.04	0.92	46572.45
12	14.55	24.05	63.48	3.49	13.08	11.74	1.00	47412.67
13	13.91	11.54	63.09	3.45	13.20	11.71	0.96	46711.37
14	12.37	15.25	56.32	3.36	12.55	11.65	0.90	47176.66
15	11.61	4.98	60.10	2.70	13.51	11.66	0.89	46269.64
16	14.97	16.66	59.83	2.89	13.64	11.58	0.92	45868.69
17	12.88	7.94	64.25	2.36	13.35	11.53	0.98	45934.43
18	13.07	16.17	61.70	2.82	12.73	11.56	0.98	45680.94
19	14.06	5.74	57.12	2.33	14.02	10.92	0.99	47813.40
20	13.03	4.67	58.14	2.21	13.92	11.23	0.98	45832.38
21	13.22	4.68	55.92	2.30	13.27	11.51	0.98	44469.12
22	12.89	15.37	62.93	2.56	13.00	11.94	0.98	41818.69
23	10.29	35.81	60.54	2.43	13.43	11.70	0.98	41907.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.76	16.03	68.71	2.47	13.71	11.73	0.95	47806.83
最 大 值	14.97	60.77	84.28	3.49	16.74	12.34	1.02	56418.58
發生時間	16	10	0	12	0	6		0
最 小 值	5.04	4.67	55.92	1.04	12.24	10.92	0.87	41818.69
發生時間	6	20	21	0	10	19		22
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.00 %	-0.06 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	-0.06 %	-0.04 %		0.21	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.89	1.60	91.82	0.13	19.72	10.28	1.46	65144.26
1	13.25	1.10	80.37	0.13	18.56	10.31	1.45	63632.64
2	11.82	2.58	83.61	0.22	16.56	11.15	1.46	60634.85
3	12.63	1.50	93.92	0.13	17.47	11.08	1.46	58014.11
4	17.89	2.03	83.92	0.49	17.29	10.46	1.43	61398.20
5	19.51	2.69	81.61	1.07	16.18	11.19	1.41	61478.94
6	14.40	3.48	81.26	0.58	16.53	10.85	1.42	62442.77
7	8.71	1.09	87.96	0.09	18.46	10.40	1.44	65319.09
8	13.92	1.60	77.57	0.32	17.76	10.33	1.44	63345.98
9	16.00	1.91	81.44	0.62	16.22	10.91	1.41	63947.89
10	16.94	6.38	91.56	0.58	15.89	10.27	1.44	64337.37
11	15.53	16.01	88.52	0.33	16.83	10.53	1.46	63922.76
12	14.58	2.28	76.14	0.14	18.54	10.16	1.48	66514.85
13	18.49	8.41	73.18	0.68	16.62	10.46	1.47	66010.39
14	32.47	80.37	104.41	4.98	14.62	11.00	1.44	64245.65
15	18.90	9.45	96.87	0.86	16.18	10.91	1.41	62444.22
16	15.74	3.03	80.52	0.44	17.18	10.26	1.42	62783.30
17	25.44	12.72	86.57	0.44	17.68	10.16	1.46	64531.42
18	36.24	6.34	111.11	1.32	16.65	10.97	1.48	64366.70
19	14.84	1.74	82.09	0.20	17.02	10.99	1.47	64224.61
20	16.49	4.92	85.32	0.36	16.22	10.84	1.47	63702.02
21	12.79	3.64	81.50	0.25	16.17	11.11	1.47	57587.14
22	20.44	26.33	110.16	1.45	14.56	11.28	1.48	58838.34
23	18.86	22.99	103.13	1.17	14.13	11.51	1.49	58766.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.49	9.34	88.11	0.71	16.79	10.73	1.45	62818.08
最 大 值	36.24	80.37	111.11	4.98	19.72	11.51	1.50	66514.85
發生時間	18	14	18	14	0	23		12
最 小 值	8.71	1.09	73.18	0.09	14.13	10.16	1.40	57587.14
發生時間	7	7	13	7	23	12		21
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	1.06 %	0.12 %	0.36 %		-0.02	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.11	6.43	74.85	2.75	16.88	10.35	1.34	71708.01
1	14.26	20.48	81.81	3.14	16.97	10.27	1.35	74616.46
2	13.97	2.88	86.71	3.21	17.34	9.88	1.36	79292.27
3	14.01	5.63	82.06	3.24	15.81	10.35	1.37	75861.83
4	12.89	2.73	95.04	3.24	15.35	10.71	1.37	74238.62
5	13.05	2.18	95.23	2.97	15.88	10.76	1.37	74731.58
6	13.46	4.96	88.02	3.41	15.92	10.53	1.38	75221.67
7	14.61	2.43	87.19	3.16	17.64	10.15	1.37	78260.72
8	12.47	2.47	87.42	2.83	17.09	10.17	1.35	78091.58
9	13.96	11.20	94.74	3.13	15.91	10.72	1.34	76076.69
10	15.23	14.68	92.56	3.41	15.47	10.52	1.32	78368.04
11	15.49	11.04	102.05	3.78	15.58	10.87	1.33	80097.19
12	15.71	2.34	114.61	3.66	16.24	10.56	1.32	81637.74
13	20.28	7.61	105.75	4.01	16.10	10.74	1.30	82653.38
14	19.34	44.19	98.40	4.66	14.14	11.37	1.31	82880.94
15	29.10	7.37	102.38	4.54	15.77	10.94	1.33	87463.83
16	19.97	21.01	105.60	4.69	14.75	12.16	1.34	79433.71
17	15.37	3.67	88.20	3.29	16.87	10.91	1.34	83960.30
18	14.92	2.36	111.77	3.36	15.99	10.96	1.34	84523.10
19	18.58	13.83	102.29	4.30	14.81	11.01	1.30	78985.53
20	14.22	27.18	100.04	3.98	14.82	11.26	1.30	76407.20
21	14.56	4.21	82.64	3.42	15.87	10.76	1.31	81484.33
22	15.02	2.82	85.12	3.31	15.11	11.19	1.32	80729.90
23	16.37	12.18	95.93	3.89	14.74	10.83	1.33	78850.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.83	9.83	94.18	3.56	15.88	10.75	1.34	78982.30
最 大 值	29.10	44.19	114.61	4.69	17.64	12.16	1.38	87463.83
發生時間	15	14	12	16	7	16		15
最 小 值	12.47	2.18	74.85	2.75	14.14	9.88	1.29	71708.01
發生時間	8	5	0	0	14	2		0
零點偏移	-0.13 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	-0.08 %	-0.00 %	-0.23 %		-0.02	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %