P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.62	8.46	84.06	10.88	14.65	10.98	0.46	106449.30
1	4.17	3.80	83.05	10.37	15.44	10.80	0.48	107608.53
2	5.58	3.27	83.87	11.13	15.85	11.19	0.45	105017.79
3	4.28	3.32	81.25	11.03	16.76	10.81	0.44	108153.46
4	5.51	5.13	79.55	10.95	14.06	10.94	0.47	106287.12
5	8.29	4.65	78.59	10.91	14.41	10.80	0.46	107113.67
6	7.15	21.20	75.75	10.58	13.06	11.17	0.48	101883.39
7	10.22	20.50	77.76	10.47	13.90	11.05	0.50	103339.64
8	12.74	5.79	79.96	10.92	13.64	11.05	0.49	104299.44
9	11.29	16.74	77.98	10.55	14.30	10.93	0.45	106292.11
10	11.67	31.16	66.48	11.51	15.59	10.31	0.52	106612.72
11	10.86	7.01	70.96	10.66	15.27	10.55	0.51	102192.98
12	12.37	14.20	68.80	11.13	14.79	10.71	0.49	102192.07
13	6.93	14.31	85.14	10.22	16.08	10.78	0.47	107976.54
14	8.43	5.86	77.49	10.64	15.21	10.91	0.47	106373.45
15	6.57	2.81	82.87	10.53	15.71	11.02	0.46	106738.34
16	4.98	22.11	85.83	10.23	16.68	10.68	0.44	109403.05
17	12.67	25.80	80.25	10.97	14.96	10.77	0.42	111163.65
18	13.14	17.90	75.79	11.31	15.68	10.46	0.44	111157.63
19	11.36	6.89	84.53	10.72	14.86	10.55	0.49	103282.51
20	6.58	1.69	89.97	9.92	14.74	10.46	0.51	104748.23
21	14.35	22.34	79.82	10.76	13.81	10.93	0.52	102016.53
22	9.76	5.16	71.57	10.48	14.47	10.81	0.51	103485.10
23	11.14	4.45	72.61	10.77	14.54	11.13	0.51	99792.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.15	11.44	78.91	10.73	14.94	10.82	0.48	105565.81
最 大 值	14.35	31.16	89.97	11.51	16.76	11.19	0.55	111163.65
發生時間	21	10	20	10	3	2		17
最 小 值	4.17	1.69	66.48	9.92	13.06	10.31	0.38	99792.17
發生時間	1	20	10	20	6	10		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	0.11 %	-0.07 %		-0.10	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.62	24.40	87.35	5.22	12.35	11.93	0.31	79036.36
1	4.44	27.43	80.67	4.93	13.57	11.61	0.39	79991.84
2	3.12	2.53	83.17	4.98	14.75	11.88	0.40	77412.10
3	2.48	6.54	83.44	5.02	14.05	11.78	0.33	79343.00
4	2.66	26.70	82.02	4.99	12.94	11.65	0.30	81552.35
5	4.23	13.72	83.29	5.24	12.59	11.72	0.33	81024.49
6	3.96	8.27	82.47	5.08	12.67	11.80	0.30	79571.24
7	3.65	15.67	77.94	4.79	13.68	11.67	0.33	80872.11
8	5.25	43.46	76.64	5.21	13.33	11.69	0.31	80979.93
9	5.18	5.92	81.44	5.24	13.14	11.58	0.40	80707.85
10	4.60	1.72	84.28	4.97	13.37	11.78	0.43	80063.62
11	6.42	15.05	94.87	5.34	12.72	11.84	0.38	80549.00
12	4.57	17.45	95.47	4.90	14.17	11.63	0.42	80835.51
13	3.62	17.63	87.02	4.99	13.88	11.72	0.44	79707.55
14	3.37	9.17	82.97	4.94	13.61	11.70	0.42	80103.37
15	3.29	3.85	103.27	5.55	13.04	12.79	0.49	71875.43
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	2.40	1.65	94.29	4.96	14.11	12.08	0.35	76570.38
20	2.33	11.29	76.20	4.81	13.60	11.58	0.36	81317.60
21	3.57	9.78	81.65	5.05	13.12	11.77	0.33	80180.10
22	3.71	2.20	84.02	5.10	12.86	11.97	0.31	78721.76
23	4.12	2.62	76.16	5.03	13.36	11.78	0.32	80042.84
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	3.89	12.72	84.70	5.06	13.38	11.81	0.37	79545.64
最 大 值	6.42	43.46	103.27	5.55	14.75	12.79	0.51	81552.35
發生時間	11	8	15	15	2	15		4
最 小 值	2.33	1.65	76.16	4.79	12.35	11.58	0.23	71875.43
發生時間	20	19	23	7	0	9		15
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.17	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.81	20.74	102.19	10.41	19.37	8.79	1.39	90433.05
1	13.94	22.34	89.04	10.56	19.03	8.86	1.39	92032.13
2	16.43	6.80	93.57	10.48	19.05	9.14	1.40	89158.27
3	18.42	7.77	96.27	10.78	18.65	8.98	1.41	90445.05
4	12.42	10.79	72.44	8.09	13.72	11.81	1.41	88885.56
5	22.39	18.94	86.42	11.20	16.88	8.88	1.39	86413.70
6	22.81	10.63	89.19	11.37	17.20	8.70	1.39	90873.83
7	14.04	12.35	90.93	10.25	18.57	8.57	1.41	87762.38
8	17.00	5.69	89.27	10.24	18.29	8.57	1.43	86167.71
9	22.26	21.14	85.26	10.86	17.30	8.70	1.44	85054.39
10	20.06	2.93	94.15	10.84	18.26	9.05	1.43	82541.66
11	17.52	6.53	85.60	9.98	18.79	8.57	1.47	85150.49
12	23.77	4.07	92.89	10.73	18.22	8.70	1.47	84543.72
13	27.48	4.41	88.18	10.84	17.51	8.68	1.46	84651.08
14	14.56	2.09	95.83	9.38	18.35	8.78	1.46	83588.95
15	9.32	5.97	92.80	9.04	18.54	9.00	1.40	85224.62
16	13.26	3.23	82.59	9.36	19.10	8.31	1.39	91597.50
17	6.44	30.18	60.00	7.82	14.98	11.34	1.38	86406.86
18	15.52	2.67	77.10	10.16	17.90	8.59	1.38	85126.73
19	14.35	32.14	78.46	10.53	18.55	8.27	1.38	86676.33
20	16.28	8.27	78.57	9.75	18.51	8.31	1.38	87800.14
21	18.42	17.24	79.77	9.38	17.45	8.90	1.39	85116.40
22	16.68	11.17	86.65	9.85	18.10	8.98	1.38	85656.95
23	15.30	1.76	91.08	9.56	19.25	8.64	1.38	86227.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.69	11.24	86.59	10.06	17.98	8.96	1.41	86980.64
最 大 值	27.48	32.14	102.19	11.37	19.37	11.81	1.48	92032.13
發生時間	13	19	0	6	0	4		1
最 小 值	6.44	1.76	60.00	7.82	13.72	8.27	1.38	82541.66
發生時間	17	23	17	17	4	19		10
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	0.14 %	0.05 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %