P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.70	4.12	85.33	2.49	12.27	14.47	1.30	66722.82
1	3.78	2.93	66.17	1.84	12.96	13.92	1.30	72470.65
2	3.49	5.32	57.15	1.55	13.38	13.49	1.28	76050.79
3	4.24	14.02	49.68	1.93	12.73	13.29	1.25	79038.59
4	6.10	18.68	55.97	2.64	12.03	13.61	1.25	76120.68
5	8.82	8.06	48.50	3.02	11.99	13.60	1.26	78108.75
6	5.17	14.27	61.11	2.02	13.54	13.50	1.25	75577.06
7	9.18	28.98	49.58	2.53	13.13	13.17	1.28	79285.49
8	15.75	18.15	49.03	2.95	12.89	13.20	1.27	79222.42
9	12.85	8.31	55.76	2.85	12.99	13.33	1.27	77324.26
10	9.59	52.12	55.75	3.29	12.34	13.34	1.31	78146.32
11	18.80	43.63	57.20	4.28	11.75	13.40	1.34	76630.16
12	22.53	13.78	55.72	5.42	11.50	13.58	1.35	75751.96
13	10.29	11.61	57.77	2.80	12.61	13.57	1.30	75278.08
14	10.84	23.30	68.87	3.24	11.82	13.45	1.31	77379.60
15	14.44	48.28	51.78	3.52	11.66	13.55	1.33	75082.14
16	16.42	39.75	48.39	3.58	12.08	13.60	1.28	74819.91
17	11.13	7.79	78.05	2.36	13.07	13.66	1.26	73902.87
18	5.60	5.52	70.01	1.47	13.58	13.10	1.26	78282.00
19	5.91	5.58	56.72	1.80	13.42	13.44	1.33	75372.35
20	5.57	17.42	65.54	1.63	13.61	13.69	1.37	71822.54
21	7.73	10.25	58.50	1.65	13.79	13.30	1.36	75296.97
22	7.10	5.02	87.45	2.27	12.59	14.07	1.35	69060.31
23	6.55	3.77	83.26	1.38	14.02	13.46	1.34	73910.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.44	17.11	61.39	2.60	12.74	13.53	1.30	75444.03
最 大 值	22.53	52.12	87.45	5.42	14.02	14.47	1.53	79285.49
發生時間	12	10	22	12	23	0		7
最 小 值	3.49	2.93	48.39	1.38	11.50	13.10	1.21	66722.82
發生時間	2	1	16	23	12	18		0
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.27 %	0.27 %	0.05 %	0.13 %		0.39	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.31	19.84	99.11	0.14	18.47	11.04	1.28	62966.84
1	8.84	3.63	105.73	0.15	19.89	10.82	1.26	62640.79
2	21.91	3.82	95.30	0.44	20.23	10.11	1.26	68134.32
3	25.37	3.19	93.71	0.78	19.39	10.17	1.27	69929.57
4	24.88	5.03	96.23	1.20	17.85	10.88	1.27	65915.42
5	23.27	2.53	97.15	1.04	19.42	10.30	1.28	66642.32
6	35.22	12.65	92.21	2.28	17.45	10.72	1.29	66451.36
7	21.80	2.77	97.37	1.03	18.99	10.29	1.32	67468.75
8	27.13	2.63	96.64	1.36	19.08	10.45	1.34	65146.25
9	27.73	2.40	101.13	1.30	19.20	10.33	1.35	66110.03
10	28.83	5.48	93.34	1.86	17.58	10.31	1.35	67488.92
11	16.29	8.58	95.46	0.84	15.54	10.89	1.35	63287.49
12	17.60	5.12	90.89	1.13	14.87	10.55	1.35	65589.94
13	12.58	5.34	91.70	0.79	15.10	10.76	1.36	65761.55
14	6.21	7.66	92.17	0.73	14.14	10.90	1.38	64813.13
15	9.62	5.36	105.46	0.58	15.12	11.17	1.40	66162.20
16	8.98	13.19	94.79	0.86	14.12	11.12	1.40	63021.15
17	5.52	2.02	118.20	0.22	15.69	11.00	1.41	62333.75
18	5.97	2.17	122.63	0.11	17.78	10.95	1.42	63576.22
19	11.65	10.78	90.00	0.49	15.65	10.92	1.41	63459.95
20	10.74	5.98	99.06	0.52	15.91	10.91	1.40	64232.32
21	10.43	4.19	95.54	0.86	15.00	10.98	1.40	62347.13
22	11.31	6.13	118.93	0.57	15.01	11.75	1.40	57855.06
23	9.96	3.75	119.82	0.19	16.01	11.58	1.41	59185.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.55	6.01	100.11	0.81	16.98	10.79	1.35	64604.99
最 大 值	35.22	19.84	122.63	2.28	20.23	11.75	1.43	69929.57
發生時間	6	0	18	6	2	22		3
最 小 值	5.52	2.02	90.00	0.11	14.12	10.11	1.25	57855.06
發生時間	17	17	19	18	16	2		22
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	0.03 %	-0.05 %		0.31	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.84	7.40	63.50	1.81	15.24	10.59	1.41	77553.66
1	4.34	2.17	76.41	1.05	17.31	10.36	1.40	76343.49
2	3.89	5.37	48.25	0.81	17.04	9.55	1.38	83616.40
3	2.81	19.78	54.81	1.15	15.96	10.07	1.36	80400.40
4	4.07	10.02	57.18	1.55	14.88	10.23	1.37	77775.96
5	5.11	11.04	57.20	1.88	14.28	10.64	1.38	75275.88
6	7.86	8.27	55.48	1.91	15.42	10.07	1.39	77431.85
7	9.92	12.98	63.05	2.41	14.60	10.35	1.42	79231.23
8	19.28	19.65	53.30	2.71	15.04	10.29	1.47	73904.00
9	9.84	6.32	50.35	1.70	15.90	10.21	1.49	75697.65
10	8.26	26.88	56.42	1.44	15.90	9.86	1.46	79473.52
11	11.92	10.75	58.10	2.37	13.49	10.70	1.44	74357.89
12	14.66	19.04	64.51	2.64	14.24	10.58	1.46	75478.05
13	11.98	22.77	59.49	2.78	12.82	10.95	1.48	72904.49
14	4.09	5.41	61.34	1.34	14.91	10.81	1.48	73724.27
15	5.11	17.43	64.16	1.45	14.47	10.60	1.47	75911.25
16	4.66	3.68	70.10	1.27	15.14	10.56	1.46	75753.53
17	5.16	4.48	62.31	1.10	15.85	10.38	1.44	76643.10
18	3.93	2.88	89.76	1.07	16.11	10.96	1.45	71677.13
19	4.34	2.92	87.16	1.27	15.70	11.03	1.46	72030.84
20	5.14	2.47	87.22	1.29	16.32	10.91	1.46	72904.69
21	5.18	18.67	73.16	1.05	17.10	9.81	1.47	81239.36
22	3.49	9.85	79.20	1.29	15.36	10.37	1.49	75882.10
23	10.20	4.33	65.89	1.27	19.39	9.78	1.47	78577.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.30	10.61	64.93	1.61	15.52	10.40	1.44	76407.86
最 大 值	19.28	26.88	89.76	2.78	19.39	11.03	1.50	83616.40
發生時間	8	10	18	13	23	19		2
最 小 值	2.81	2.17	48.25	0.81	12.82	9.55	1.35	71677.13
發生時間	3	1	2	2	13	2		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.02 %	0.02 %	0.06 %	0.08 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %