P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.69	4.11	102.89	10.63	14.59	11.41	1.34	104581.13
1	8.80	1.99	93.00	10.39	13.85	11.72	1.34	103260.17
2	3.66	0.97	105.90	9.95	15.89	11.62	1.25	105432.28
3	1.94	1.80	142.11	9.87	14.46	11.84	1.32	96393.42
4	4.86	2.11	134.16	9.61	14.83	11.45	1.32	106371.29
5	7.26	2.04	111.96	10.00	14.17	11.68	1.31	104652.33
6	5.31	1.99	88.86	9.94	14.67	11.44	1.27	106090.51
7	6.91	1.14	90.19	9.68	15.02	11.32	1.27	105528.40
8	5.86	1.29	94.70	9.80	14.78	11.34	1.30	105329.64
9	6.34	1.00	103.50	9.89	15.55	11.37	1.32	103625.77
10	4.47	1.12	106.87	9.72	14.94	11.24	1.36	105323.41
11	11.19	2.65	90.09	11.66	13.51	11.63	1.38	101830.20
12	9.15	2.46	89.17	10.30	12.96	11.72	1.41	99954.80
13	4.98	1.72	96.11	9.62	13.55	11.60	1.40	103358.19
14	19.15	3.78	92.21	10.60	12.36	11.63	1.42	101753.06
15	7.37	5.96	92.53	10.04	12.75	11.75	1.40	100430.27
16	4.82	2.35	91.46	9.94	12.98	11.82	1.39	98951.58
17	9.64	10.43	91.65	10.25	13.43	11.66	1.40	100787.80
18	6.04	1.67	96.90	9.59	14.87	11.57	1.38	101263.68
19	7.56	2.12	90.21	10.20	13.56	11.69	1.38	99844.22
20	19.44	2.01	98.70	10.84	13.07	11.77	1.37	101939.31
21	15.39	2.33	93.89	10.44	12.39	11.66	1.40	103117.28
22	3.96	2.02	91.14	9.71	12.86	11.69	1.42	101754.26
23	2.88	1.95	108.73	10.11	13.26	12.23	1.42	95741.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.94	2.54	99.87	10.12	13.93	11.62	1.36	102388.10
最 大 值	19.44	10.43	142.11	11.66	15.89	12.23	1.48	106371.29
發生時間	20	17	3	11	2	23		4
最 小 值	1.94	0.97	88.86	9.59	12.36	11.24	1.22	95741.50
發生時間	3	2	6	18	14	10		23
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.53 %	-0.02 %	0.05 %	-0.13 %		0.13	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.05	11.40	87.60	5.81	15.16	11.74	1.11	74275.40
1	2.47	19.86	75.68	5.37	17.81	11.46	1.09	75089.15
2	3.70	1.59	82.32	5.88	13.83	11.74	1.08	75390.48
3	8.44	1.92	78.64	6.63	12.98	11.80	1.09	74206.54
4	4.22	0.48	103.10	5.54	14.39	12.00	1.10	71659.03
5	4.61	11.94	85.88	5.95	13.66	11.65	1.07	76579.81
6	3.78	1.01	82.32	5.45	14.41	11.68	1.07	75362.99
7	2.41	0.46	109.96	5.03	14.84	11.65	1.11	74589.78
8	2.75	0.95	98.04	5.21	14.58	11.53	1.08	77130.27
9	3.55	3.73	71.44	5.51	13.96	11.61	1.12	76705.54
10	3.64	27.05	82.34	5.56	13.29	11.80	1.15	75612.67
11	7.48	11.35	78.37	6.33	13.00	11.82	1.16	75951.35
12	4.81	26.02	78.49	5.72	12.95	11.93	1.20	74836.80
13	5.11	10.29	74.14	5.56	13.08	11.76	1.16	75954.02
14	5.33	3.96	76.80	5.43	12.87	11.86	1.15	75278.43
15	5.03	4.12	84.83	5.70	11.95	12.16	1.13	73699.06
16	5.66	2.28	90.21	5.69	12.09	12.32	1.15	72203.87
17	7.15	3.69	85.04	5.96	11.96	12.22	1.15	72840.59
18	3.30	12.97	78.52	5.29	17.46	11.87	1.13	71478.73
19	2.14	2.66	85.40	5.60	15.01	12.30	1.12	70040.09
20	3.94	11.05	87.44	6.45	11.85	12.39	1.13	72321.43
21	9.71	4.18	79.57	7.07	11.89	12.08	1.15	74648.06
22	9.55	4.41	83.49	6.44	12.02	12.16	1.16	73795.55
23	5.00	3.19	83.12	5.76	11.99	12.37	1.17	72640.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.95	7.52	84.28	5.79	13.63	11.91	1.13	74262.08
最 大 值	9.71	27.05	109.96	7.07	17.81	12.39	1.22	77130.27
發生時間	21	10	7	21	1	20		8
最 小 值	2.14	0.46	71.44	5.03	11.85	11.46	1.05	70040.09
發生時間	19	7	9	7	20	1		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.24	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.08 %		-0.12	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.31	2.70	81.09	9.07	14.74	11.23	2.29	98284.84
1	3.65	33.34	63.82	8.63	16.23	10.84	2.27	100724.65
2	4.68	6.70	83.65	9.21	13.73	11.34	2.27	98295.36
3	6.07	2.64	83.30	9.05	12.97	10.77	2.29	103967.86
4	6.62	16.88	78.99	9.11	13.68	11.10	2.29	99964.47
5	7.48	7.47	72.84	9.36	12.49	11.13	2.29	100719.24
6	10.63	58.12	68.12	9.50	12.30	11.18	2.32	100079.88
7	6.49	1.74	98.40	10.13	12.29	11.98	2.35	92871.89
8	5.18	2.99	76.34	8.89	13.22	11.38	2.27	97687.19
9	4.46	0.51	109.72	9.85	12.49	12.01	2.28	91250.71
10	5.54	15.10	70.86	8.62	13.40	11.12	2.33	98790.78
11	8.35	13.78	69.83	8.88	13.10	11.29	2.34	97326.30
12	10.13	4.38	87.53	9.66	11.71	11.80	2.33	93044.11
13	6.99	3.61	94.82	9.26	12.53	11.50	2.38	95095.55
14	9.74	4.95	85.47	9.12	11.92	11.22	2.40	98445.15
15	10.99	29.05	68.48	8.98	11.47	11.36	2.38	97703.51
16	14.24	41.14	69.81	10.09	10.94	11.57	2.34	97544.52
17	8.89	6.55	73.25	9.27	11.74	11.59	2.34	94993.05
18	4.83	5.51	83.07	9.05	15.56	11.65	2.35	92215.28
19	4.39	21.55	81.85	8.79	14.95	11.21	2.35	97140.10
20	7.51	7.87	90.18	9.53	11.81	11.62	2.33	95409.99
21	6.85	21.17	72.58	8.97	12.22	11.42	2.37	97510.44
22	10.38	12.28	68.16	8.52	13.50	10.92	2.39	101315.46
23	10.90	18.61	63.47	8.83	11.86	11.11	2.40	101117.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.51	14.11	78.98	9.18	12.95	11.35	2.33	97562.40
最 大 值	14.24	58.12	109.72	10.13	16.23	12.01	2.41	103967.86
發生時間	16	6	9	7	1	9		3
最 小 值	3.65	0.51	63.47	8.52	10.94	10.77	2.23	91250.71
發生時間	1	9	23	22	16	3		9
零點偏移	-0.09 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	-0.13 %	0.03 %	-0.28 %		-0.26	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %