P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.68	4.99	59.51	4.54	16.52	11.24	0.85	108088.80
1	4.25	19.55	54.01	4.98	17.20	11.76	0.87	99730.63
2	3.87	11.74	50.29	4.75	16.24	11.25	0.92	98117.17
3	6.94	6.32	53.60	5.31	13.93	11.50	0.91	99952.99
4	13.72	18.69	56.44	5.89	13.75	11.63	0.91	99162.87
5	8.16	6.78	54.28	5.52	13.64	11.52	0.90	101931.18
6	11.16	4.97	57.81	5.60	14.04	11.52	0.87	101268.84
7	10.75	3.26	63.84	5.27	15.14	11.68	0.86	99656.18
8	5.89	3.23	60.75	5.06	14.25	11.79	0.86	101012.66
9	8.08	3.27	60.74	4.96	15.21	11.46	0.85	107211.77
10	17.64	8.18	58.17	5.39	14.43	11.60	0.82	105926.28
11	28.21	8.18	58.43	5.90	14.53	11.45	0.85	107594.67
12	13.45	4.16	63.40	5.23	15.15	11.49	0.83	106489.76
13	9.36	2.90	52.72	4.97	14.86	11.55	0.82	106152.50
14	5.67	22.78	58.75	4.86	15.34	11.56	0.87	104746.69
15	7.71	9.19	50.26	4.99	14.67	11.51	0.88	106738.27
16	5.60	8.75	55.97	4.93	14.69	11.72	0.86	104397.31
17	10.27	8.08	57.18	5.31	14.62	11.52	0.84	106617.85
18	10.66	8.72	55.12	5.19	15.03	11.44	0.80	108074.67
19	20.15	7.93	58.84	5.96	14.51	11.40	0.81	107393.16
20	19.67	5.50	56.41	5.29	15.58	11.37	0.80	106955.22
21	11.95	20.50	50.79	4.82	16.24	11.06	0.86	108505.39
22	22.90	14.88	49.74	5.52	14.42	11.41	0.86	106640.86
23	12.36	8.30	52.60	4.82	15.38	11.46	0.84	105615.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.42	9.20	56.24	5.21	14.97	11.50	0.85	104499.24
最 大 值	28.21	22.78	63.84	5.96	17.20	11.79	0.95	108505.39
發生時間	11	14	7	19	1	8		21
最 小 值	3.87	2.90	49.74	4.54	13.64	11.06	0.78	98117.17
發生時間	2	13	22	0	5	21		2
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	0.02 %	0.03 %		-0.12	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.16	32.69	76.23	6.04	14.72	11.86	0.73	79576.73
1	1.18	2.18	80.29	4.52	16.73	11.80	0.76	78142.08
2	1.20	17.02	79.90	4.63	14.63	11.77	0.76	80240.00
3	1.36	18.93	70.18	4.64	13.86	11.76	0.72	81238.14
4	1.29	11.56	71.17	4.76	12.66	11.93	0.63	78240.73
5	1.59	2.33	73.09	4.62	12.89	11.89	0.60	79275.07
6	1.52	1.53	72.70	4.60	13.94	11.85	0.63	78523.70
7	1.25	6.30	70.60	4.38	14.89	11.52	0.67	80184.74
8	1.44	14.03	71.52	4.51	15.08	11.53	0.64	81143.19
9	1.51	18.07	79.15	4.48	14.84	11.49	0.60	81742.85
10	1.56	14.80	73.01	4.59	13.93	11.64	0.56	81485.48
11	2.69	7.85	76.53	4.85	13.64	11.83	0.59	79954.25
12	3.61	17.03	72.70	5.07	12.84	11.89	0.57	80287.36
13	3.41	2.46	73.92	4.80	14.20	11.72	0.64	80428.54
14	2.34	2.99	90.00	4.81	14.21	12.18	0.71	76579.97
15	1.80	12.35	88.53	4.83	13.19	12.39	0.63	76171.10
16	1.69	10.41	69.69	4.59	13.25	11.83	0.56	80625.10
17	2.55	11.54	72.27	4.96	12.97	11.93	0.57	79161.83
18	3.29	43.24	71.92	5.49	12.63	11.92	0.56	79638.32
19	2.47	19.02	68.34	4.79	13.81	11.86	0.57	80008.55
20	2.01	4.77	70.80	4.58	14.55	11.73	0.60	80702.89
21	1.77	11.03	71.73	4.80	13.33	12.06	0.60	77628.67
22	1.59	11.91	66.03	4.48	14.37	11.69	0.64	80640.13
23	1.65	16.03	67.94	4.45	14.98	11.41	0.63	82867.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.91	12.92	74.09	4.76	14.01	11.81	0.63	79770.27
最 大 值	3.61	43.24	90.00	6.04	16.73	12.39	0.80	82867.00
發生時間	12	18	14	0	1	15		23
最 小 值	1.16	1.53	66.03	4.38	12.63	11.41	0.53	76171.10
發生時間	0	6	22	7	18	23		15
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.22 %	0.05 %	0.14 %	0.06 %		-0.37	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.87	25.38	66.46	7.47	21.38	8.25	1.19	88624.20
1	5.43	41.86	65.84	6.72	19.62	9.00	1.18	84964.35
2	13.85	61.03	66.88	9.02	17.58	8.97	1.18	84521.16
3	12.35	1.88	74.80	7.87	18.12	9.24	1.17	85386.64
4	14.87	4.50	71.75	7.42	18.13	9.15	1.19	89453.18
5	26.13	7.87	67.21	8.74	17.11	9.07	1.19	85005.04
6	13.92	11.98	70.97	8.19	19.10	9.05	1.19	85162.72
7	9.09	8.84	85.24	7.18	20.18	9.42	1.19	86153.70
8	12.71	45.94	90.19	7.91	18.25	10.49	1.28	84773.98
9	9.81	65.58	107.16	7.37	20.02	10.10	1.39	91897.58
10	13.33	49.20	72.83	6.82	20.00	8.86	1.25	97849.94
11	33.35	79.12	74.63	8.04	18.64	9.43	1.23	93603.70
12	30.81	37.56	71.78	7.62	18.28	9.23	1.24	87871.16
13	18.38	22.62	79.62	8.23	20.16	9.04	1.23	89148.50
14	27.69	25.83	83.19	8.74	20.13	8.69	1.22	93715.71
15	23.26	26.71	70.62	9.37	19.17	8.55	1.22	85007.52
16	28.35	5.79	76.87	7.47	18.41	9.20	1.23	94552.50
17	23.82	10.94	74.21	7.17	18.85	9.01	1.23	95847.35
18	26.31	7.09	74.46	7.28	19.72	9.06	1.24	91856.71
19	30.24	41.21	78.52	7.74	19.38	8.90	1.22	92937.61
20	25.00	17.69	70.36	8.01	20.55	8.50	1.21	88178.58
21	21.69	26.21	71.50	8.54	19.95	8.69	1.21	86292.43
22	29.06	4.39	74.15	7.65	19.33	9.08	1.20	90677.60
23	19.32	21.90	76.51	6.99	19.60	8.91	1.22	97914.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.78	27.13	75.66	7.82	19.24	9.08	1.22	89641.52
最 大 值	33.35	79.12	107.16	9.37	21.38	10.49	1.75	97914.64
發生時間	11	11	9	15	0	8		23
最 小 值	5.43	1.88	65.84	6.72	17.11	8.25	1.17	84521.16
發生時間	1	3	1	1	5	0		2
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %