P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.88	3.37	65.80	3.60	13.17	13.57	1.68	79080.85
1	4.59	4.28	72.02	3.50	13.80	13.87	1.58	74937.64
2	4.06	5.71	62.39	2.68	14.97	13.43	1.61	78916.16
3	3.78	3.30	69.12	3.37	13.78	13.73	1.67	75934.37
4	5.12	5.81	75.21	4.09	13.16	14.14	1.54	72175.89
5	4.93	3.28	73.25	3.81	13.36	13.73	1.59	74200.82
6	3.15	27.24	60.26	3.68	13.45	13.24	1.61	79738.22
7	3.80	49.47	58.15	4.23	13.54	13.13	1.66	81600.16
8	5.28	15.98	65.57	4.16	12.59	13.69	1.59	76593.27
9	6.66	16.38	74.46	5.18	11.74	14.46	1.67	70118.42
10	9.10	16.16	78.08	5.30	11.82	14.54	1.56	69195.76
11	11.49	8.67	76.89	5.64	11.68	14.67	1.59	67186.60
12	8.43	30.43	71.96	4.84	12.54	14.20	1.63	71463.39
13	12.37	9.43	75.33	4.66	12.70	13.97	1.62	73617.59
14	19.34	5.24	79.70	6.35	11.97	14.36	1.62	70522.88
15	20.77	3.70	87.66	6.46	12.89	14.18	1.55	70867.38
16	10.49	10.15	90.15	3.51	14.31	13.03	1.58	82520.18
17	14.82	59.32	58.65	3.59	14.28	13.00	1.63	80935.48
18	11.44	9.80	66.83	3.22	14.71	12.86	1.59	82836.45
19	8.96	2.64	63.54	3.58	13.85	13.12	1.63	81229.90
20	8.93	24.61	60.26	3.51	14.25	13.24	1.59	80154.01
21	9.65	5.41	69.05	3.64	13.99	13.21	1.58	81185.84
22	12.05	7.28	64.00	3.62	14.40	13.25	1.63	79184.65
23	10.96	22.53	51.95	3.25	14.40	13.29	1.67	79097.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.96	14.59	69.60	4.14	13.39	13.66	1.60	76387.23
最 大 值	20.77	59.32	90.15	6.46	14.97	14.67	2.06	82836.45
發生時間	15	17	16	15	2	11		18
最 小 值	3.15	2.64	51.95	2.68	11.68	12.86	1.42	67186.60
發生時間	6	19	23	2	11	18		11
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	-0.07 %	-0.05 %		-0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.79	4.94	82.94	0.17	16.81	11.78	1.42	60238.44
1	3.15	3.48	84.00	0.07	18.76	10.88	1.41	65684.90
2	2.16	2.64	76.73	0.12	18.69	10.91	1.41	64477.00
3	2.94	17.01	88.71	0.33	16.58	12.35	1.42	56905.80
4	4.24	24.38	99.10	0.57	16.09	12.74	1.42	53483.39
5	5.12	2.24	85.85	0.16	17.79	11.41	1.41	62211.23
6	4.77	3.06	74.34	0.44	16.65	11.40	1.42	63503.95
7	3.45	2.64	85.05	0.11	18.20	11.05	1.42	64355.57
8	6.01	3.45	76.80	0.31	17.57	10.65	1.39	67166.75
9	11.00	6.47	73.55	1.02	16.85	10.82	1.41	66225.32
10	7.94	2.86	78.18	0.39	17.81	10.86	1.43	65713.73
11	9.76	2.55	79.21	0.47	17.88	10.87	1.44	66062.71
12	9.43	2.42	82.29	0.45	18.13	10.79	1.42	65837.03
13	8.82	9.30	80.29	0.47	17.48	11.10	1.43	64639.99
14	7.18	8.13	79.99	0.82	16.31	11.44	1.43	62272.41
15	6.24	2.12	78.68	0.25	18.28	10.75	1.42	66400.23
16	7.03	3.03	78.09	0.36	17.66	11.19	1.43	63825.17
17	7.48	3.20	80.10	0.37	17.44	11.40	1.42	62425.43
18	6.09	2.59	89.18	0.15	18.30	11.21	1.43	63810.85
19	7.12	2.59	86.40	0.20	17.50	11.32	1.44	63350.06
20	7.08	4.61	83.86	0.35	17.11	11.57	1.43	61161.39
21	4.73	5.98	78.64	0.18	17.15	11.80	1.43	59500.40
22	3.85	13.87	89.22	0.16	18.25	11.68	1.44	60291.11
23	6.04	2.57	80.91	0.17	19.02	10.68	1.44	65739.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.02	5.67	82.17	0.34	17.60	11.28	1.42	63136.77
最 大 值	11.00	24.38	99.10	1.02	19.02	12.74	1.45	67166.75
發生時間	9	4	4	9	23	4		8
最 小 值	2.16	2.12	73.55	0.07	16.09	10.65	1.38	53483.39
發生時間	2	15	9	1	4	8		4
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.20 %	0.23 %	0.09 %		0.14	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.49	8.80	83.31	4.66	15.95	10.98	1.41	77082.12
1	5.86	4.88	94.68	3.58	16.74	11.04	1.41	79166.14
2	4.10	5.10	73.48	3.15	17.72	10.52	1.41	85151.39
3	4.14	3.82	79.58	3.59	16.85	10.59	1.41	82143.03
4	5.83	2.90	78.54	3.75	17.13	10.53	1.42	81942.59
5	7.04	2.89	76.05	3.87	16.79	10.27	1.42	84379.48
6	5.73	4.14	71.45	3.63	15.28	10.54	1.42	81975.38
7	5.36	3.86	75.40	3.69	16.11	10.84	1.43	78851.84
8	5.85	16.65	53.64	3.95	16.26	10.43	1.47	80975.48
9	7.72	25.79	47.48	4.63	17.49	10.05	1.49	80710.46
10	7.47	32.19	45.24	4.29	19.42	9.12	1.48	86306.88
11	10.71	28.27	47.56	4.94	17.24	9.58	1.48	79886.14
12	9.85	9.82	42.04	4.26	15.36	10.24	1.47	74728.76
13	7.75	7.52	40.83	3.50	15.73	10.34	1.47	75836.61
14	6.10	8.01	39.63	3.22	15.80	10.30	1.45	73711.75
15	7.73	11.68	44.27	3.42	17.23	10.24	1.44	77603.17
16	7.13	8.85	46.09	3.30	16.73	10.42	1.46	74737.20
17	6.43	13.34	50.76	3.57	15.52	11.23	1.45	71087.93
18	9.44	6.56	52.84	3.58	17.11	10.57	1.46	77683.66
19	8.98	5.26	47.90	3.66	17.26	10.18	1.47	78275.98
20	8.39	21.14	50.51	3.54	17.76	10.07	1.47	83203.42
21	10.10	11.05	44.77	3.75	18.05	9.95	1.47	80878.06
22	12.72	18.99	43.50	3.67	18.01	9.85	1.46	82625.28
23	11.07	15.29	43.50	3.39	17.58	10.22	1.44	83855.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.71	11.53	57.21	3.77	16.88	10.34	1.45	79699.94
最 大 值	12.72	32.19	94.68	4.94	19.42	11.23	1.50	86306.88
發生時間	22	10	1	11	10	17		10
最 小 值	4.10	2.89	39.63	3.15	15.28	9.12	1.40	71087.93
發生時間	2	5	14	2	6	10		17
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.22 %	0.05 %	0.01 %		0.16	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %