P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.51	3.82	79.91	3.53	12.52	14.14	1.45	70811.17
1	17.36	16.82	61.46	4.69	11.55	13.97	1.41	74197.57
2	25.83	21.23	65.30	5.47	11.68	13.89	1.42	74855.48
3	24.31	33.14	66.97	5.04	12.21	14.04	1.41	73103.48
4	20.42	9.52	73.78	4.86	11.78	14.01	1.41	72802.76
5	16.72	9.20	78.14	4.08	11.84	13.95	1.40	74049.77
6	9.33	22.83	80.99	3.00	12.67	13.95	1.39	72552.64
7	9.50	10.06	75.24	3.24	12.25	13.68	1.40	76362.67
8	15.56	4.78	89.61	4.04	12.67	14.33	1.42	68874.03
9	8.96	4.49	100.67	3.00	13.17	14.35	1.38	68162.27
10	7.02	15.05	87.51	3.28	12.50	14.15	1.47	70506.07
11	7.90	35.19	84.43	3.10	13.27	13.73	1.45	71571.30
12	6.45	6.12	91.70	3.36	12.19	14.41	1.40	67765.39
13	6.32	32.97	70.99	2.92	12.89	13.85	1.36	73256.20
14	8.59	19.17	83.52	3.34	12.48	14.00	1.38	71999.79
15	10.66	41.67	78.73	3.37	12.67	14.11	1.38	70598.59
16	15.60	5.01	96.55	4.35	11.17	14.10	1.35	70136.07
17	14.75	17.49	81.92	4.04	11.35	14.29	1.28	67655.31
18	9.02	4.19	107.21	3.97	11.38	14.78	1.31	62500.15
19	5.79	21.34	72.28	3.37	11.83	13.98	1.33	68728.54
20	7.47	43.39	56.59	4.00	11.11	14.42	1.36	64914.93
21	9.78	30.40	53.64	4.66	10.17	14.55	1.36	64162.57
22	15.86	6.06	61.17	4.39	10.78	14.46	1.36	64072.76
23	10.27	3.67	64.82	3.32	12.18	14.24	1.34	65587.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.25	17.40	77.63	3.85	12.01	14.14	1.39	69967.78
最 大 值	25.83	43.39	107.21	5.47	13.27	14.78	1.68	76362.67
發生時間	2	20	18	2	11	18		7
最 小 值	5.79	3.67	53.64	2.92	10.17	13.68	1.26	62500.15
發生時間	19	23	21	13	21	7		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.24	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.42 %	0.07 %	0.10 %	-0.25 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	40.98	45.17	120.91	4.01	15.88	12.45	1.30	62912.91
1	34.49	25.20	119.19	3.33	15.09	12.77	1.30	58170.56
2	28.71	41.34	109.41	1.81	16.37	11.63	1.32	67728.70
3	26.08	3.75	116.40	1.18	17.65	11.66	1.34	67211.39
4	22.36	2.02	130.85	0.51	18.51	11.13	1.34	69818.11
5	18.29	2.97	117.73	0.42	17.91	11.55	1.34	66646.46
6	11.16	2.70	121.60	0.26	19.59	10.75	1.34	65959.77
7	23.45	3.49	132.69	0.97	17.83	11.20	1.33	68299.05
8	14.93	4.03	137.78	0.52	19.78	11.20	1.30	65043.29
9	25.53	3.25	147.61	0.64	19.69	10.89	1.34	69631.51
10	21.41	3.98	127.61	0.25	19.59	10.93	1.32	70236.69
11	15.92	2.80	112.95	0.38	18.93	10.90	1.30	66606.40
12	12.30	5.20	112.50	0.35	18.44	10.99	1.29	67794.29
13	19.65	6.24	95.77	0.92	18.83	10.62	1.30	69698.21
14	16.80	2.31	115.03	0.97	19.09	10.74	1.31	65515.79
15	18.95	23.08	98.68	1.78	17.91	11.07	1.33	64328.36
16	22.65	8.51	99.83	2.64	15.07	11.35	1.33	66529.25
17	12.03	19.48	101.41	0.96	14.75	11.58	1.34	62302.34
18	6.31	3.20	104.44	0.42	15.31	11.33	1.34	63954.93
19	2.99	5.44	97.84	0.23	15.98	11.19	1.36	64468.15
20	5.07	3.53	112.38	0.30	16.27	10.99	1.38	67612.97
21	8.46	13.51	105.21	0.49	16.32	11.27	1.37	65326.64
22	7.84	4.55	108.07	0.31	16.62	11.01	1.37	67036.46
23	7.43	3.97	107.16	0.42	16.14	11.14	1.37	66654.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.66	9.99	114.71	1.00	17.40	11.26	1.33	66228.60
最 大 值	40.98	45.17	147.61	4.01	19.78	12.77	1.39	70236.69
發生時間	0	0	9	0	8	1		10
最 小 值	2.99	2.02	95.77	0.23	14.75	10.62	1.29	58170.56
發生時間	19	4	13	19	17	13		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.14 %	0.05 %	0.18 %		-0.05	-0.04	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.08	5.30	97.80	3.52	17.18	10.05	1.40	75570.61
1	15.12	75.20	76.64	9.40	18.03	8.72	1.40	75515.92
2	25.49	55.54	68.18	9.89	18.11	8.81	1.40	70601.26
3	22.45	17.92	56.76	5.90	18.99	8.80	1.39	74312.37
4	27.00	65.97	50.06	6.57	18.08	9.06	1.41	74330.05
5	14.16	74.37	49.57	7.10	20.19	8.40	1.41	79072.07
6	17.10	10.34	72.56	4.08	18.23	9.44	1.42	75056.40
7	12.86	29.39	41.11	3.83	21.29	8.63	1.43	79644.47
8	13.25	43.75	64.10	4.00	18.85	8.62	1.42	74736.58
9	10.58	32.28	71.44	1.67	18.32	10.51	1.44	70225.14
10	16.01	11.62	82.54	2.08	19.40	9.78	1.43	86815.51
11	20.83	4.80	83.93	2.42	17.71	10.37	1.42	83755.45
12	10.68	9.50	56.67	1.91	17.96	10.21	1.42	77040.43
13	15.43	8.26	69.29	2.69	17.07	10.71	1.41	75990.91
14	6.10	2.11	80.10	1.18	18.92	10.25	1.43	83113.32
15	7.27	3.28	72.86	1.10	19.29	10.39	1.44	82796.51
16	15.68	4.58	69.66	1.41	17.48	10.51	1.44	82586.24
17	13.94	7.31	63.46	2.08	15.11	10.95	1.44	78976.62
18	9.43	3.45	78.17	1.67	15.84	11.24	1.42	75879.28
19	4.82	1.98	78.14	1.17	17.72	10.49	1.44	82719.45
20	6.27	4.78	61.19	1.24	16.73	10.31	1.44	82008.43
21	8.80	4.24	61.81	1.49	16.50	10.35	1.44	81653.14
22	3.89	2.63	84.95	1.32	17.09	11.26	1.44	75300.15
23	4.62	2.55	76.74	1.20	18.59	10.34	1.44	84088.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.62	20.05	69.49	3.29	18.03	9.93	1.42	78407.87
最 大 值	27.00	75.20	97.80	9.89	21.29	11.26	1.45	86815.51
發生時間	4	1	0	2	7	22		10
最 小 值	3.89	1.98	41.11	1.10	15.11	8.40	1.38	70225.14
發生時間	22	19	7	15	17	5		9
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.10 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.03 %	0.07 %	-0.10 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %