P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.95	3.67	77.17	0.60	13.98	13.27	1.11	79651.10
1	3.36	5.16	71.30	0.82	13.98	13.33	1.10	79151.43
2	3.10	2.80	75.77	0.30	15.30	13.26	1.08	78853.83
3	2.87	15.86	65.24	1.44	12.82	13.74	1.13	74371.49
4	3.44	25.46	65.49	2.06	11.86	13.52	1.14	74972.32
5	3.46	7.59	63.75	1.60	12.50	13.24	1.13	76739.59
6	4.09	40.97	64.45	2.07	12.00	13.42	1.13	76770.38
7	4.84	48.83	62.30	2.03	12.19	13.50	1.14	75145.79
8	6.45	45.22	61.79	2.40	11.85	13.52	1.17	74895.56
9	6.07	12.93	66.81	1.92	12.04	13.44	1.19	75303.61
10	4.73	70.90	60.88	1.64	12.47	13.02	1.20	73379.52
11	8.52	19.09	70.52	1.91	12.53	13.17	1.20	77949.98
12	10.11	50.15	64.59	2.79	11.88	13.33	1.18	73230.31
13	11.53	35.32	57.72	4.19	11.13	13.08	1.24	72460.73
14	11.00	24.17	54.59	2.63	11.95	13.03	1.27	72741.57
15	10.23	9.75	82.08	1.90	12.21	13.36	1.24	73132.64
16	5.34	4.05	102.85	1.29	12.63	13.67	1.21	71139.81
17	4.14	4.78	95.13	0.58	13.77	13.36	1.15	74744.83
18	3.97	24.51	78.67	0.66	13.65	12.99	1.19	77176.23
19	3.61	29.96	83.04	0.67	13.46	12.94	1.20	75960.40
20	3.69	59.03	64.18	1.65	12.09	13.20	1.19	73489.13
21	3.88	46.72	59.50	0.97	13.46	13.11	1.17	73520.03
22	3.48	16.09	88.21	0.32	13.89	13.27	1.15	72304.32
23	2.99	4.96	91.82	0.30	14.16	13.05	1.14	76164.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.33	25.33	71.99	1.53	12.82	13.28	1.17	75135.38
最 大 值	11.53	70.90	102.85	4.19	15.30	13.74	1.32	79651.10
發生時間	13	10	16	13	2	3		0
最 小 值	2.87	2.80	54.59	0.30	11.13	12.94	1.07	71139.81
發生時間	3	2	14	2	13	19		16
零點偏移	-0.07 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	0.01 %	0.03 %	-0.10 %		0.29	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.14	5.62	65.83	0.61	15.83	10.72	1.36	65018.22
1	9.94	8.45	66.59	0.57	16.03	10.76	1.36	64812.31
2	10.15	7.75	66.67	0.51	16.92	10.95	1.37	63921.27
3	13.78	13.49	66.92	1.51	14.93	10.94	1.38	65461.98
4	14.80	35.56	66.17	2.96	15.42	10.87	1.37	64655.22
5	15.95	16.03	73.67	3.27	13.73	11.06	1.37	64423.75
6	19.64	1.99	90.76	1.89	14.26	11.06	1.39	67799.49
7	30.66	2.75	101.36	2.98	13.13	11.68	1.43	63854.73
8	27.96	2.02	98.72	2.74	13.26	11.55	1.44	64856.67
9	19.07	3.45	93.34	2.85	12.90	11.33	1.41	64663.77
10	13.12	10.63	86.26	2.77	12.38	11.50	1.43	63665.21
11	16.36	9.94	69.31	1.71	13.69	11.22	1.41	64034.18
12	8.34	31.30	78.73	1.97	13.02	11.39	1.41	62963.29
13	18.52	5.24	80.16	2.04	13.81	11.11	1.44	63931.83
14	25.16	18.79	71.55	3.15	13.58	11.05	1.45	61768.86
15	14.11	6.35	81.81	1.42	13.66	11.34	1.45	63614.80
16	14.71	17.86	69.14	1.90	13.71	10.90	1.45	62733.14
17	12.47	5.15	74.53	1.15	14.18	11.41	1.41	63323.54
18	8.73	15.32	72.47	0.75	13.73	11.31	1.40	62549.75
19	12.87	14.00	74.19	1.06	13.48	11.24	1.43	62626.26
20	13.61	5.03	78.77	0.70	15.35	10.70	1.46	67213.97
21	14.44	28.54	67.96	1.48	12.77	11.41	1.45	62530.29
22	12.79	7.54	69.76	0.90	15.04	11.01	1.44	62784.83
23	14.77	4.01	73.11	0.77	15.37	10.98	1.43	63457.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.50	11.53	76.57	1.74	14.17	11.15	1.41	64027.72
最 大 值	30.66	35.56	101.36	3.27	16.92	11.68	1.47	67799.49
發生時間	7	4	7	5	2	7		6
最 小 值	8.34	1.99	65.83	0.51	12.38	10.70	1.36	61768.86
發生時間	12	6	0	2	10	20		14
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.24 %	0.07 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.46	4.56	63.72	1.52	14.91	11.25	1.38	81898.91
1	11.06	8.18	58.03	2.03	13.89	11.32	1.40	81279.55
2	8.57	3.98	63.94	1.46	15.53	11.37	1.41	80729.69
3	12.29	24.92	58.78	2.82	13.15	11.59	1.41	78333.66
4	18.43	46.00	56.82	5.43	12.46	11.43	1.42	79783.30
5	10.59	8.86	54.47	3.37	13.42	11.36	1.42	76609.29
6	22.40	29.58	50.34	6.40	12.82	11.04	1.43	80088.65
7	14.78	7.94	60.99	3.75	12.65	11.26	1.44	81045.23
8	39.53	41.30	56.03	6.23	11.59	11.71	1.48	77369.32
9	13.28	12.23	58.06	3.12	12.11	11.58	1.45	78638.69
10	7.08	6.82	61.60	1.69	14.21	11.13	1.47	80427.80
11	7.04	23.97	47.45	2.27	12.66	11.28	1.44	77158.50
12	10.80	47.80	47.91	3.76	13.49	10.78	1.49	74019.21
13	10.28	6.89	55.38	3.65	13.35	10.68	1.49	75593.12
14	16.49	11.62	50.40	3.47	13.46	10.80	1.47	74508.11
15	24.27	64.43	57.95	5.28	11.97	10.86	1.45	72872.22
16	16.41	11.76	45.17	3.95	12.90	10.63	1.45	76575.34
17	13.11	4.66	56.62	2.97	14.11	10.69	1.48	79263.79
18	15.17	5.78	51.85	3.51	14.07	10.66	1.47	80036.30
19	12.88	18.62	53.57	3.66	11.92	11.10	1.44	77466.14
20	13.30	7.85	68.55	2.79	13.43	11.41	1.44	75340.41
21	12.53	5.86	72.64	3.42	12.57	10.77	1.46	79768.67
22	11.58	3.05	64.14	2.12	14.20	11.14	1.48	78792.56
23	14.83	4.58	56.58	2.57	14.26	10.83	1.48	81744.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.38	17.14	57.12	3.39	13.30	11.11	1.45	78305.97
最 大 值	39.53	64.43	72.64	6.40	15.53	11.71	1.52	81898.91
發生時間	8	15	21	6	2	8		0
最 小 值	7.04	3.05	45.17	1.46	11.59	10.63	1.38	72872.22
發生時間	11	22	16	2	8	16		15
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.02 %	-0.08 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.03 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %