P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.55	6.10	67.10	0.31	14.62	13.21	1.15	77561.85
1	4.20	4.71	57.66	1.17	13.22	13.37	1.18	76086.76
2	5.12	2.82	69.92	0.93	13.54	13.33	1.20	74274.01
3	3.85	3.22	64.74	0.25	15.20	13.12	1.18	77786.89
4	3.91	2.83	69.78	0.73	14.03	13.29	1.16	76759.43
5	3.66	2.35	75.20	0.45	14.11	13.34	1.17	75513.72
6	4.04	2.62	68.88	1.13	13.83	13.76	1.18	72689.78
7	4.34	2.86	72.70	0.93	13.84	13.65	1.17	74088.06
8	4.38	2.84	68.68	0.78	14.24	13.51	1.22	74946.93
9	4.82	3.42	57.31	0.78	14.10	13.17	1.22	77724.76
10	4.69	9.00	62.05	0.74	14.62	13.38	1.19	75980.60
11	6.02	3.23	66.13	0.75	14.75	12.96	1.22	79033.26
12	5.64	3.66	58.97	0.82	14.60	12.86	1.21	78804.29
13	6.13	20.00	61.71	0.69	15.15	12.92	1.21	78536.60
14	5.50	13.74	56.60	1.18	13.80	13.15	1.22	77050.07
15	4.57	12.45	60.49	1.11	13.93	13.34	1.20	74412.42
16	6.47	9.69	54.78	1.12	14.09	13.06	1.21	77594.92
17	7.60	26.96	60.56	1.46	14.24	13.04	1.23	79105.27
18	5.77	18.46	55.56	1.20	14.10	13.21	1.20	76948.71
19	4.23	13.53	63.38	0.79	14.37	13.00	1.21	74933.34
20	3.51	6.00	58.57	1.04	13.48	13.10	1.22	71853.76
21	3.33	12.95	56.85	0.57	14.18	12.97	1.22	68782.41
22	3.12	9.75	60.47	0.57	14.49	12.86	1.23	71067.33
23	7.29	15.95	62.48	1.31	14.09	12.84	1.26	79147.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.82	8.71	62.94	0.87	14.19	13.19	1.20	75861.78
最 大 值	7.60	26.96	75.20	1.46	15.20	13.76	1.38	79147.47
發生時間	17	17	5	17	3	6		23
最 小 值	3.12	2.35	54.78	0.25	13.22	12.84	1.14	68782.41
發生時間	22	5	16	3	1	23		21
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	0.04 %		0.07	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.15	3.84	93.31	0.73	17.60	10.32	1.32	66870.72
1	12.43	4.07	94.83	0.54	16.04	10.83	1.34	64055.80
2	11.21	3.05	91.19	0.38	16.58	10.80	1.34	65170.98
3	10.73	13.28	81.80	0.33	18.33	10.23	1.35	66157.58
4	11.89	3.02	83.10	0.90	18.23	9.90	1.34	65489.08
5	14.87	9.63	69.82	1.32	18.22	9.82	1.34	66081.84
6	16.45	5.54	79.55	0.82	17.78	10.29	1.35	64408.40
7	9.14	11.28	75.53	0.52	17.05	10.41	1.36	64847.05
8	16.89	9.83	84.39	0.62	16.25	10.90	1.36	61965.65
9	21.53	4.54	84.75	0.63	18.46	10.63	1.33	62689.91
10	16.79	5.20	78.70	0.61	19.88	10.05	1.34	66050.42
11	19.85	2.54	86.13	0.81	20.20	10.15	1.35	66098.36
12	18.43	2.06	86.27	0.67	20.43	9.95	1.31	67141.08
13	16.22	2.96	85.38	0.51	19.33	10.62	1.29	65419.77
14	19.82	10.57	80.26	0.90	19.13	10.33	1.29	64754.99
15	22.86	5.49	87.30	1.01	18.60	10.52	1.29	63720.22
16	22.16	13.69	88.87	0.94	19.90	10.03	1.33	68030.26
17	24.49	2.26	110.34	0.72	19.19	10.54	1.36	70013.07
18	23.37	1.33	108.43	0.82	18.79	10.73	1.36	68799.06
19	23.20	2.08	115.19	0.99	19.84	10.28	1.36	68502.06
20	25.64	17.20	104.76	1.28	19.22	10.12	1.36	68612.48
21	15.48	1.82	108.14	0.35	21.22	10.12	1.35	66505.62
22	14.17	1.13	117.83	0.16	22.06	10.11	1.35	67159.95
23	15.47	1.57	95.26	0.11	21.05	9.94	1.35	70544.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.55	5.75	91.30	0.69	18.89	10.32	1.34	66212.02
最 大 值	25.64	17.20	117.83	1.32	22.06	10.90	1.36	70544.23
發生時間	20	20	22	5	22	8		23
最 小 值	9.14	1.13	69.82	0.11	16.04	9.82	1.29	61965.65
發生時間	7	22	5	23	1	5		8
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.38 %	-1.04 %	-3.09 %	0.16 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.10	2.40	94.20	1.46	15.85	11.42	1.23	80004.11
1	11.21	4.71	79.40	1.80	14.59	11.29	1.23	83050.57
2	12.91	4.08	91.65	1.93	14.67	11.64	1.24	77598.66
3	8.88	8.66	75.60	1.82	15.78	10.62	1.26	80818.55
4	13.02	4.67	60.53	2.65	14.50	10.89	1.25	76501.02
5	10.44	2.17	96.21	2.11	15.18	11.71	1.25	70846.89
6	10.94	2.34	103.73	2.20	15.31	11.49	1.25	75633.12
7	17.32	3.83	85.59	3.30	14.83	11.28	1.25	80941.40
8	9.06	5.38	108.47	2.75	14.21	12.32	1.34	71773.36
9	9.12	2.05	118.47	1.92	16.01	11.48	1.32	80539.19
10	10.55	3.95	90.24	2.18	15.18	11.42	1.34	81695.31
11	12.96	4.87	69.40	2.55	15.00	11.22	1.30	82744.18
12	14.33	3.71	77.90	3.00	14.35	11.63	1.33	78566.60
13	14.25	2.84	85.37	2.93	14.87	11.56	1.34	78313.05
14	13.24	3.92	80.15	2.98	13.76	11.69	1.34	77117.97
15	13.47	6.70	79.90	2.94	13.04	12.11	1.34	73657.60
16	12.58	4.96	73.97	2.54	14.64	11.35	1.33	79798.81
17	17.35	3.29	84.89	2.91	14.70	11.49	1.29	80072.04
18	20.54	4.00	80.74	3.71	14.12	11.28	1.33	83387.72
19	16.04	3.04	87.84	3.26	14.24	11.39	1.34	79675.95
20	6.70	1.72	117.06	1.64	15.39	11.66	1.32	73998.49
21	12.57	3.67	78.12	2.03	15.71	10.36	1.29	85161.69
22	13.63	5.46	67.04	2.49	13.70	11.57	1.31	82010.60
23	11.19	7.50	88.10	1.95	14.49	11.78	1.31	75431.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.60	4.16	86.44	2.46	14.75	11.44	1.30	78722.43
最 大 值	20.54	8.66	118.47	3.71	16.01	12.32	1.38	85161.69
發生時間	18	3	9	18	9	8		21
最 小 值	6.70	1.72	60.53	1.46	13.04	10.36	1.22	70846.89
發生時間	20	20	4	0	15	21		5
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.24 %	-2.06 %	-0.37 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %