P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.81	2.38	50.49	0.26	15.22	11.51	1.22	92710.26
1	3.47	3.49	49.59	0.46	15.33	11.29	1.22	94343.34
2	3.57	10.01	48.22	0.19	16.34	11.40	1.21	93686.46
3	3.49	3.04	51.67	0.22	16.38	11.38	1.21	94274.71
4	3.65	2.11	58.81	0.19	16.09	11.50	1.21	91968.28
5	2.70	7.02	46.39	0.27	15.76	10.99	1.21	98499.30
6	2.24	1.55	56.51	0.18	15.79	11.50	1.23	94146.48
7	2.30	1.68	62.26	0.08	16.31	11.26	1.20	94719.50
8	2.69	2.70	57.35	0.24	15.92	11.34	1.19	95195.12
9	2.87	4.02	57.78	0.45	15.16	11.39	1.18	94324.14
10	4.02	2.99	54.88	0.78	14.85	11.57	1.18	91664.54
11	5.33	2.15	61.87	0.65	15.81	11.69	1.15	90659.47
12	2.90	2.64	59.55	0.23	15.78	11.38	1.14	94581.94
13	3.53	1.91	62.86	0.29	15.34	11.59	1.15	92454.89
14	4.60	2.08	59.23	0.20	16.42	11.18	1.16	94399.75
15	3.68	9.66	46.57	0.33	15.50	11.04	1.18	97801.67
16	7.99	12.87	54.40	0.78	15.02	11.34	1.19	92962.67
17	10.05	27.07	63.20	1.44	15.10	11.45	1.19	92781.87
18	6.15	4.53	55.49	0.87	15.59	11.27	1.19	95092.35
19	4.04	3.23	54.08	0.72	14.51	11.31	1.18	94228.57
20	5.91	10.06	46.94	0.99	14.48	11.30	1.19	94028.16
21	4.59	3.97	46.12	0.76	14.63	11.22	1.20	94409.81
22	3.69	2.79	50.56	0.33	15.06	11.37	1.20	93003.70
23	4.23	8.28	49.73	0.75	14.72	11.21	1.21	94551.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.19	5.51	54.36	0.49	15.46	11.35	1.19	94020.36
最 大 值	10.05	27.07	63.20	1.44	16.42	11.69	1.29	98499.30
發生時間	17	17	17	17	14	11		5
最 小 值	2.24	1.55	46.12	0.08	14.48	10.99	1.13	90659.47
發生時間	6	6	21	7	20	5		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	0.02 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.70	15.51	57.14	0.69	14.09	11.78	1.13	79383.36
1	0.67	2.26	68.10	0.64	14.31	11.57	1.13	80724.21
2	0.64	11.42	71.64	0.37	15.50	11.43	1.13	80463.33
3	0.58	7.04	71.12	0.65	14.11	11.67	1.12	79809.93
4	0.61	15.15	61.63	0.52	14.63	11.51	1.12	80088.17
5	0.72	2.33	79.87	0.81	13.72	12.23	1.13	75464.13
6	0.68	0.60	79.35	0.51	14.82	11.74	1.11	79049.89
7	0.61	2.03	66.41	0.89	13.26	11.81	1.11	80780.12
8	0.67	15.93	75.44	0.63	14.39	11.78	1.08	80316.04
9	0.60	4.30	74.25	0.89	13.39	12.05	1.08	78894.61
10	0.76	2.34	69.47	0.92	13.37	11.87	1.08	79038.87
11	0.79	10.48	66.41	1.00	13.10	11.98	1.08	78103.25
12	0.82	5.43	75.39	1.08	13.26	12.38	1.09	73522.89
13	0.61	7.71	55.50	0.70	14.47	11.55	1.08	81770.98
14	0.68	6.57	61.44	0.61	14.49	11.65	1.07	81213.06
15	0.57	17.60	77.75	0.27	16.36	11.12	1.07	83926.00
16	1.34	2.78	93.39	1.52	11.96	12.38	1.09	75581.10
17	2.14	37.10	61.99	1.05	13.75	11.84	1.09	79652.71
18	2.14	11.14	60.85	1.82	12.59	11.87	1.08	79304.56
19	2.40	15.78	62.95	2.05	11.81	12.06	1.08	77596.44
20	1.96	17.34	66.21	1.32	13.13	11.93	1.07	78334.06
21	1.96	33.76	58.27	1.29	13.32	11.79	1.09	79286.91
22	1.83	51.53	63.08	1.15	13.18	11.83	1.07	79867.90
23	2.67	5.22	72.13	1.65	12.38	12.34	1.08	75420.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.13	12.56	68.74	0.96	13.72	11.84	1.09	79066.36
最 大 值	2.67	51.53	93.39	2.05	16.36	12.38	1.30	83926.00
發生時間	23	22	16	19	15	12		15
最 小 值	0.57	0.60	55.50	0.27	11.81	11.12	1.04	73522.89
發生時間	15	6	13	15	19	15		12
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.11 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.64 %	0.21 %	0.18 %	-0.09 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.23	9.02	86.92	4.86	15.28	11.29	1.37	80186.47
1	13.05	3.90	82.54	4.82	15.79	10.74	1.37	84718.23
2	15.44	21.81	67.47	5.40	15.28	10.75	1.37	84404.78
3	19.79	34.11	81.76	7.44	15.36	10.64	1.36	83566.64
4	13.23	3.40	99.44	5.09	15.99	11.48	1.36	79420.78
5	17.92	4.78	93.27	5.26	15.64	11.01	1.36	85480.05
6	27.70	20.16	85.64	6.77	14.49	10.80	1.36	87417.29
7	16.19	4.44	88.87	5.41	15.47	10.92	1.35	84465.01
8	17.69	3.10	84.56	5.66	15.42	10.96	1.34	83177.46
9	15.76	3.29	87.81	4.93	16.59	10.64	1.34	85160.88
10	15.43	7.77	70.59	5.47	14.84	10.72	1.34	84078.84
11	15.18	8.75	85.47	5.56	15.87	10.83	1.32	83491.70
12	14.34	29.00	80.41	5.60	16.12	10.97	1.33	78853.97
13	11.37	5.85	100.29	4.99	17.99	10.76	1.33	82846.42
14	9.89	3.57	125.77	4.84	18.22	11.05	1.34	81322.44
15	12.88	8.74	97.76	4.91	19.13	9.99	1.34	90896.57
16	14.09	29.52	81.08	5.98	16.49	10.39	1.33	84591.81
17	13.79	13.25	80.00	5.09	15.95	10.62	1.33	84863.51
18	18.65	15.97	68.51	5.46	15.41	10.65	1.33	86957.89
19	18.74	6.14	71.59	5.15	15.33	10.75	1.33	86583.43
20	20.97	23.09	72.52	6.18	15.40	10.42	1.32	87062.51
21	17.07	4.97	71.08	5.75	15.32	10.57	1.33	85351.36
22	20.48	9.55	74.42	6.31	14.99	10.64	1.33	86797.97
23	21.27	14.35	71.50	5.44	15.68	10.32	1.33	85713.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.30	12.02	83.72	5.52	15.92	10.75	1.34	84475.41
最 大 值	27.70	34.11	125.77	7.44	19.13	11.48	1.39	90896.57
發生時間	6	3	14	3	15	4		15
最 小 值	9.89	3.10	67.47	4.82	14.49	9.99	1.31	78853.97
發生時間	14	8	2	1	6	15		12
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.10 %		0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.06 %	-0.14 %		0.40	-0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %