

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月26日

[illegible]

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月26日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月26日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.51	3.88	44.53	1.56	18.31	9.96	1.54	72081.80
1	14.02	5.42	45.39	1.78	19.48	9.49	1.50	76197.52
2	14.44	9.40	47.94	1.84	19.03	9.43	1.49	77613.40
3	14.51	20.09	48.73	1.65	19.16	9.89	1.49	79491.91
4	15.35	2.83	47.39	1.71	17.15	10.03	1.49	77578.40
5	14.19	3.94	47.43	1.72	16.89	10.03	1.49	77033.39
6	14.90	11.52	49.35	2.00	15.83	10.18	1.50	74459.49
7	12.69	15.94	50.56	2.23	15.87	10.25	1.45	73166.02
8	13.55	11.24	53.26	2.35	16.82	9.77	1.50	76569.28
9	13.38	16.68	49.91	2.31	15.30	10.38	1.47	73444.51
10	13.85	2.96	48.30	3.92	15.52	10.48	1.49	71341.45
11	11.51	5.98	44.67	2.34	19.54	9.39	1.51	72491.00
12	12.21	6.66	46.00	2.60	15.37	9.91	1.45	70866.04
13	12.55	16.13	41.69	2.66	14.12	10.61	1.44	70219.32
14	13.44	1.33	48.60	1.89	16.78	10.22	1.46	75175.05
15	10.36	4.44	47.90	1.76	19.12	9.79	1.47	73190.27
16	14.63	4.86	41.96	2.06	17.09	10.13	1.48	75983.44
17	11.24	4.71	45.59	1.65	17.34	10.17	1.47	76706.55
18	12.80	4.45	49.67	1.82	16.39	10.55	1.47	74870.23
19	11.93	3.04	53.07	1.94	16.48	10.55	1.47	74569.70
20	11.55	2.89	64.10	1.99	17.45	10.83	1.50	74095.46
21	11.20	13.94	70.06	1.88	18.25	10.56	1.51	70517.21
22	12.66	3.17	67.02	1.98	18.28	10.27	1.52	71713.12
23	13.84	6.23	59.94	2.09	18.41	10.25	1.49	72023.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.14	7.57	50.54	2.07	17.25	10.13	1.48	74224.93
最 大 值	15.35	20.09	70.06	3.92	19.54	10.83	1.54	79491.91
發生時間	4	3	21	10	11	20		3
最 小 值	10.36	1.33	41.69	1.56	14.12	9.39	1.43	70219.32
發生時間	15	14	13	0	13	11		13
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.10 %	-0.03 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.07 %	1.54 %	0.23 %	0.33 %		0.36	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								