P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.84	7.26	42.63	0.56	17.11	11.36	1.43	70192.77
1	16.12	4.63	47.48	0.30	19.02	10.90	1.46	72076.72
2	15.90	6.05	39.57	1.02	15.86	11.44	1.47	69954.59
3	16.22	19.92	36.56	1.16	15.61	11.50	1.48	69745.07
4	15.65	5.74	40.90	1.21	15.52	11.58	1.47	69162.17
5	15.54	4.72	57.29	0.83	16.40	11.94	1.45	66562.49
6	13.19	3.89	63.60	1.17	16.38	11.26	1.44	72326.24
7	16.69	6.23	45.25	1.45	16.45	11.28	1.42	71222.94
8	14.03	27.53	49.07	1.87	14.65	12.21	1.46	65876.61
9	15.49	57.81	59.30	3.88	11.51	13.43	1.45	58546.19
10	16.70	14.56	53.71	3.88	12.09	13.27	1.46	58282.33
11	16.30	5.70	44.69	2.46	14.37	11.98	1.48	65543.74
12	14.13	9.50	59.75	1.84	14.54	12.70	1.45	60821.31
13	16.51	13.69	49.96	2.01	14.53	11.82	1.46	68817.49
14	16.71	36.27	48.70	2.15	14.76	11.74	1.46	69221.13
15	15.42	12.18	52.50	1.70	15.12	11.99	1.46	67026.68
16	14.94	6.60	58.98	1.58	15.08	12.05	1.46	66692.10
17	14.76	6.31	63.15	1.29	15.69	11.94	1.46	67481.62
18	15.59	4.10	58.58	0.98	16.84	11.36	1.46	71609.47
19	15.26	6.29	47.45	1.23	16.14	11.52	1.46	69945.14
20	14.05	8.35	46.76	1.10	16.71	11.34	1.48	71692.32
21	15.48	4.49	52.90	1.00	16.71	11.63	1.47	69025.40
22	15.42	15.83	52.58	0.72	17.85	11.26	1.42	71249.18
23	15.23	15.61	41.15	1.17	16.24	11.68	1.43	68506.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.47	12.64	50.52	1.52	15.63	11.80	1.46	67982.52
最 大 值	16.71	57.81	63.60	3.88	19.02	13.43	1.51	72326.24
發生時間	14	9	6	9	1	9		6
最 小 值	13.19	3.89	36.56	0.30	11.51	10.90	1.41	58282.33
發生時間	6	6	3	1	9	1		10
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.03 %	0.18 %	-0.03 %	-0.01 %		0.02	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.80	4.24	55.08	0.16	17.85	10.82	1.49	60972.50
1	15.39	4.00	47.01	0.79	16.42	10.95	1.52	60994.23
2	16.09	20.77	54.93	0.78	15.06	11.08	1.55	60199.11
3	14.41	3.24	69.48	0.13	16.76	11.13	1.55	59504.77
4	15.49	2.59	59.28	0.20	16.50	10.93	1.52	60526.94
5	14.68	2.98	55.52	0.35	16.30	10.84	1.51	61378.79
6	14.62	4.33	56.62	0.38	16.09	11.01	1.51	60689.08
7	13.42	3.46	71.27	0.21	17.05	10.44	1.51	63310.63
8	14.85	6.22	65.05	0.27	16.08	11.26	1.54	58209.44
9	14.59	9.29	69.15	0.25	14.88	11.69	1.50	55342.27
10	15.40	2.36	90.73	0.06	16.09	10.80	1.55	61142.86
11	15.30	3.73	63.14	0.15	16.49	10.78	1.52	61366.47
12	13.30	3.59	62.15	0.19	15.88	11.31	1.51	58696.79
13	12.38	2.44	67.87	0.11	17.39	11.18	1.54	58859.37
14	15.43	4.08	66.86	0.25	15.74	11.19	1.50	60201.02
15	15.37	16.38	65.86	0.68	14.48	11.36	1.50	58809.96
16	13.12	12.87	61.87	0.48	14.50	11.66	1.50	57033.11
17	13.65	3.57	63.88	0.16	17.43	11.04	1.50	60087.76
18	14.87	5.05	60.95	0.13	17.37	10.63	1.49	62184.49
19	15.53	2.69	57.90	0.17	17.45	10.62	1.50	61388.00
20	14.47	3.41	60.22	0.28	16.06	11.03	1.54	60565.16
21	14.76	3.21	61.64	0.33	16.24	11.06	1.50	60657.37
22	15.54	3.42	56.28	0.11	17.21	10.68	1.48	61492.61
23	13.29	3.03	56.47	0.15	17.63	10.82	1.49	60446.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.61	5.46	62.47	0.28	16.37	11.01	1.51	60169.14
最 大 值	16.09	20.77	90.73	0.79	17.85	11.69	1.57	63310.63
發生時間	2	2	10	1	0	9		7
最 小 值	12.38	2.36	47.01	0.06	14.48	10.44	1.47	55342.27
發生時間	13	10	1	10	15	7		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.39 %	0.03 %	0.21 %	0.01 %		0.28	-0.03	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.32	8.68	47.61	1.49	18.03	9.93	1.49	74704.33
1	15.65	13.78	40.95	1.65	17.82	9.71	1.49	77194.94
2	18.86	19.62	39.21	2.37	15.10	10.00	1.47	76102.74
3	17.35	6.30	43.05	1.79	17.09	9.79	1.49	73372.53
4	17.12	6.97	41.06	1.87	16.21	9.85	1.49	74309.40
5	13.38	5.90	42.65	1.29	16.66	10.28	1.50	71673.30
6	16.87	12.23	50.62	2.02	17.83	9.10	1.49	84356.86
7	14.92	11.55	47.26	2.39	15.35	9.94	1.52	74510.47
8	14.92	20.83	44.63	2.34	15.45	10.38	1.53	67871.58
9	17.38	24.85	42.44	2.39	15.23	9.80	1.55	74349.02
10	14.19	11.51	50.48	2.07	15.69	9.93	1.57	73696.87
11	14.94	13.79	47.10	2.31	14.84	10.12	1.56	71057.54
12	14.91	14.80	45.92	2.51	13.91	10.47	1.54	71088.03
13	15.23	4.10	48.81	2.09	16.13	10.40	1.56	72788.06
14	17.00	9.67	48.90	2.70	14.98	10.33	1.54	72480.30
15	14.80	14.58	46.10	3.13	13.88	10.55	1.54	70467.64
16	15.10	9.47	46.77	2.32	15.07	10.35	1.54	71835.02
17	14.47	3.69	50.57	2.18	15.34	10.52	1.54	70804.73
18	15.62	5.58	48.49	1.97	16.70	10.09	1.54	74018.91
19	14.31	6.04	48.69	2.18	15.72	10.50	1.54	70763.93
20	14.12	5.14	44.27	2.05	15.19	10.41	1.54	72208.49
21	15.77	14.36	47.33	2.71	15.50	10.24	1.52	72618.67
22	14.03	4.96	47.71	1.98	16.27	10.28	1.52	71051.26
23	15.41	2.61	44.95	2.03	17.54	9.85	1.54	74976.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.44	10.46	46.07	2.16	15.90	10.12	1.52	73262.56
最 大 值	18.86	24.85	50.62	3.13	18.03	10.55	1.59	84356.86
發生時間	2	9	6	15	0	15		6
最 小 值	13.38	2.61	39.21	1.29	13.88	9.10	1.46	67871.58
發生時間	5	23	2	5	15	6		8
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	0.00 %	0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	0.03 %	0.02 %	-0.09 %		0.00	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %