P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.87	3.77	65.42	1.87	12.93	13.63	1.29	75217.79
1	6.93	10.63	62.02	1.08	13.99	13.66	1.30	74757.37
2	5.19	4.21	69.93	0.68	14.17	13.37	1.31	77125.91
3	5.21	4.13	66.47	1.83	12.44	14.09	1.31	71358.69
4	5.63	7.16	85.51	2.60	11.98	14.90	1.30	62735.94
5	5.42	6.97	72.17	2.20	12.18	14.33	1.30	68425.65
6	3.99	4.70	70.11	2.14	12.77	14.15	1.30	70459.46
7	6.81	5.93	59.38	2.60	12.04	13.90	1.31	73025.54
8	5.02	2.39	69.15	1.14	13.78	13.51	1.33	75236.11
9	8.84	5.02	72.21	2.02	13.01	13.81	1.36	72939.43
10	12.52	16.68	64.92	2.45	12.77	13.64	1.33	74349.37
11	18.39	12.54	59.23	3.23	11.82	13.62	1.37	74730.10
12	17.26	8.25	69.43	2.79	12.35	13.93	1.32	71280.31
13	6.88	13.50	62.10	1.28	13.65	13.65	1.36	73224.32
14	10.00	43.98	41.38	7.83	12.94	13.49	1.44	74401.61
15	16.88	17.95	49.18	4.86	11.77	13.97	1.41	70823.89
16	33.71	41.16	75.34	7.27	11.11	14.45	1.36	68411.44
17	7.84	2.84	96.44	2.05	13.07	14.38	1.29	70096.50
18	7.08	4.10	103.54	2.09	13.04	14.11	1.27	71798.69
19	14.14	9.32	90.48	2.94	12.69	13.76	1.26	75719.45
20	7.24	4.54	88.62	1.29	13.98	13.54	1.26	77708.56
21	9.10	5.68	63.83	2.48	12.63	13.76	1.29	76327.13
22	5.27	4.69	67.70	0.80	14.41	13.27	1.24	78746.46
23	3.93	3.51	53.99	0.98	14.12	13.44	1.27	76683.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.71	10.15	69.94	2.52	12.90	13.85	1.31	73149.30
最 大 值	33.71	43.98	103.54	7.83	14.41	14.90	1.57	78746.46
發生時間	16	14	18	14	22	4		22
最 小 值	3.93	2.39	41.38	0.68	11.11	13.27	1.20	62735.94
發生時間	23	8	14	2	16	22		4
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	0.11 %	-0.04 %	-0.00 %		0.08	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.97	7.34	81.06	0.40	18.14	10.53	1.31	66198.62
1	15.41	4.94	95.86	0.10	19.52	10.67	1.30	64624.90
2	12.18	3.00	119.88	0.15	21.28	10.49	1.29	66236.39
3	12.15	5.23	136.78	0.14	19.63	11.06	1.30	62026.95
4	15.66	11.42	120.12	0.10	18.81	11.70	1.31	59992.76
5	17.76	9.13	85.47	0.52	19.48	10.63	1.32	67616.75
6	14.86	13.63	79.49	0.74	18.58	10.50	1.33	66154.73
7	21.52	4.84	80.44	1.24	18.42	10.20	1.34	66953.86
8	13.82	5.69	85.14	0.25	19.48	10.20	1.33	67835.55
9	23.95	11.67	107.39	0.96	19.19	10.25	1.30	68831.87
10	17.91	7.29	107.05	0.31	19.49	10.16	1.35	66980.72
11	20.44	11.90	88.50	0.69	18.59	10.11	1.31	68099.07
12	21.39	4.72	106.82	0.20	17.77	10.84	1.32	64931.73
13	24.70	26.38	106.43	4.65	17.53	10.85	1.36	65882.76
14	20.11	7.35	119.56	5.56	15.34	11.12	1.37	65392.12
15	15.36	16.70	115.43	1.44	17.07	10.74	1.36	63872.71
16	20.09	12.96	94.71	0.98	19.39	10.05	1.33	67146.95
17	22.88	25.74	99.79	0.73	18.96	10.14	1.30	69116.23
18	15.05	12.92	85.95	0.97	16.31	10.97	1.34	64205.91
19	16.60	24.27	84.87	0.83	18.74	10.23	1.32	65876.98
20	13.64	6.45	105.45	0.20	21.01	9.76	1.30	68620.61
21	10.07	5.09	87.07	0.10	19.88	10.40	1.29	67452.18
22	8.29	9.64	81.87	0.14	21.32	9.73	1.29	70973.57
23	6.41	28.56	80.20	0.14	20.53	9.93	1.29	68573.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.59	11.54	98.14	0.90	18.94	10.47	1.32	66399.87
最 大 值	24.70	28.56	136.78	5.56	21.32	11.70	1.41	70973.57
發生時間	13	23	3	14	22	4		22
最 小 值	6.41	3.00	79.49	0.10	15.34	9.73	1.28	59992.76
發生時間	23	2	6	1	14	22		4
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.17 %	-0.26 %	0.00 %	0.12 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.38	35.21	46.48	1.27	15.32	10.75	1.52	83211.10
1	6.79	16.55	52.74	1.25	15.74	11.44	1.52	79825.35
2	7.00	5.99	65.85	0.68	17.34	11.73	1.52	80942.06
3	4.35	8.55	55.75	0.66	16.10	11.83	1.52	80601.61
4	4.57	5.95	59.87	0.58	17.08	11.50	1.52	82106.09
5	2.88	22.40	86.05	1.17	15.38	13.24	1.52	67425.52
6	1.79	29.21	35.67	0.25	18.08	10.08	1.52	84955.85
7	4.02	52.98	26.26	1.10	16.33	9.98	1.53	79501.17
8	2.59	10.52	33.63	0.29	16.40	10.83	1.52	72578.37
9	3.13	32.74	33.78	0.35	17.54	10.08	1.50	82091.06
10	7.08	67.70	35.89	3.65	16.04	9.94	1.54	76263.09
11	13.93	42.52	37.99	4.17	16.33	9.74	1.54	74858.64
12	20.98	22.11	49.72	9.83	15.62	10.06	1.53	75207.51
13	11.70	23.67	39.30	8.93	19.05	8.92	1.54	83104.15
14	13.02	25.62	42.73	7.92	16.52	9.90	1.55	75558.36
15	22.24	47.32	48.25	11.27	14.26	10.04	1.53	74340.40
16	23.40	43.19	37.75	6.21	15.22	10.08	1.53	73395.20
17	16.96	45.76	32.28	4.88	15.16	10.11	1.52	76959.46
18	12.39	44.50	39.78	2.63	15.36	10.25	1.52	76329.49
19	11.46	4.66	58.65	1.09	17.10	10.45	1.49	77676.59
20	6.05	5.93	54.39	0.60	19.07	10.01	1.48	83329.38
21	3.38	7.63	49.70	0.48	17.08	10.18	1.49	83674.59
22	2.49	7.06	41.30	0.24	16.68	10.97	1.49	79801.43
23	3.34	4.89	46.63	0.31	18.15	10.97	1.48	82042.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.87	25.53	46.27	2.91	16.54	10.55	1.52	78574.14
最 大 值	23.40	67.70	86.05	11.27	19.07	13.24	1.57	84955.85
發生時間	16	10	5	15	20	5		6
最 小 值	1.79	4.66	26.26	0.24	14.26	8.92	1.48	67425.52
發生時間	6	19	7	22	15	13		5
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.46 %	0.15 %	-0.17 %	-0.09 %		-0.05	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %