P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.41	6.59	44.68	0.94	14.48	13.07	1.49	77970.54
1	7.89	46.85	50.22	3.16	12.81	13.37	1.49	76276.15
2	21.74	20.62	56.82	7.62	12.43	13.58	1.42	73334.12
3	21.69	13.38	63.06	5.26	12.63	13.61	1.39	72419.34
4	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	4.25	18.34	79.13	4.51	10.27	14.99	1.46	62085.84
8	4.18	23.04	63.72	2.37	12.58	13.46	1.41	75876.49
9	7.59	21.14	47.93	2.66	13.02	12.98	1.46	78715.26
10	11.94	33.02	53.86	3.05	12.80	12.95	1.46	79345.67
11	16.52	88.44	48.36	3.95	13.36	12.57	1.48	82305.26
12	18.49	26.06	42.64	5.88	11.98	12.81	1.57	80813.67
13	15.14	16.22	46.89	3.99	12.30	13.40	1.45	74869.92
14	11.89	42.33	37.41	6.51	13.51	12.84	1.45	78671.47
15	22.11	32.88	46.41	4.84	12.85	13.19	1.48	76008.49
16	17.80	25.33	45.71	3.75	13.22	13.24	1.43	75701.93
17	14.71	6.92	47.46	2.90	14.20	13.27	1.44	75499.35
18	21.35	52.15	45.03	5.48	12.13	13.46	1.49	75456.36
19	23.76	34.33	48.93	4.71	12.00	13.76	1.46	72540.08
20	13.99	11.22	60.38	2.80	13.05	13.62	1.42	73498.75
21	19.75	59.78	47.92	4.42	12.56	13.34	1.46	76207.06
22	20.86	6.97	60.30	3.98	12.58	13.64	1.43	72368.95
23	28.88	14.54	47.26	5.62	11.66	13.53	1.49	74349.80
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	15.62	28.58	51.62	4.21	12.69	13.37	1.45	75443.55
最 大 值	28.88	88.44	79.13	7.62	14.48	14.99	1.78	82305.26
發生時間	23	11	7	2	0	7		11
最 小 值	3.41	6.59	37.41	0.94	10.27	12.57	1.32	62085.84
發生時間	0	0	14	0	7	11		7
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.09 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.03 %	-0.11 %		-0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.69	10.66	82.24	0.79	16.88	10.32	1.40	64100.98
1	10.59	4.52	90.32	0.55	17.12	10.30	1.40	65467.78
2	17.33	4.09	95.70	1.42	17.00	10.59	1.40	63105.28
3	24.94	14.07	83.14	6.04	15.73	10.20	1.40	64596.85
4	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	15.18	3.05	77.65	4.03	16.75	9.62	無效	68446.88
10	21.40	14.65	99.55	4.27	16.61	9.81	1.41	65922.82
11	19.95	9.36	80.30	3.98	15.11	10.27	1.45	69308.24
12	16.02	3.48	90.55	2.68	15.23	10.29	1.42	70095.76
13	13.00	2.03	129.82	0.89	16.67	11.05	1.47	60020.83
14	12.71	18.77	97.79	0.91	17.77	9.94	1.48	65730.03
15	16.71	4.63	86.65	2.01	15.33	10.51	1.45	64752.97
16	26.57	4.81	92.15	3.47	15.85	10.58	1.44	65330.62
17	20.70	10.39	93.61	2.51	15.23	10.86	1.42	64181.18
18	24.00	14.51	92.94	2.98	13.81	11.20	1.43	62874.26
19	23.15	18.08	92.46	3.18	14.55	10.87	1.47	63229.10
20	28.91	43.29	98.18	4.28	15.28	10.62	1.46	64727.39
21	15.67	13.84	121.52	0.85	17.60	10.09	1.44	68617.02
22	21.99	10.02	126.96	1.56	15.88	11.02	1.43	63329.86
23	15.04	14.01	87.49	0.98	16.58	10.49	1.41	64902.23
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	18	19
平 均 值	18.71	11.49	95.74	2.49	16.05	10.45	1.43	65196.85
最 大 值	28.91	43.29	129.82	6.04	17.77	11.20	1.50	70095.76
發生時間	20	20	13	3	14	18		12
最 小 值	10.59	2.03	77.65	0.55	13.81	9.62	1.39	60020.83
發生時間	1	13	9	1	18	9		13
零點偏移	-0.17 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.34 %	0.04 %	0.10 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
有效比率	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	90.00 %	95.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.85	2.27	67.55	1.70	16.18	10.46	1.52	75757.80
1	16.59	2.93	63.49	1.98	15.38	10.56	1.52	75419.08
2	15.08	10.60	61.87	2.06	15.33	10.57	1.52	75880.23
3	19.05	4.60	63.49	2.72	15.37	10.40	1.48	76824.59
4	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	17.54	5.10	88.11	5.95	14.08	11.55	1.47	72745.28
13	11.03	4.17	129.51	3.78	13.28	12.48	1.48	61460.56
14	17.16	2.85	99.42	3.36	17.56	9.90	1.48	79027.37
15	24.22	26.19	75.51	3.73	16.18	9.40	1.48	85948.51
16	27.71	10.06	58.93	3.98	15.69	9.90	1.48	79888.65
17	20.48	9.93	56.12	2.95	15.55	10.20	1.48	78474.12
18	14.34	2.63	69.33	1.73	17.62	9.94	1.46	81328.96
19	9.72	2.85	61.45	1.49	15.95	10.26	1.46	79806.20
20	14.28	16.32	66.88	1.66	17.07	10.06	1.47	81796.92
21	7.34	1.89	85.91	1.44	18.30	9.85	1.48	80009.09
22	18.92	7.46	69.95	1.91	16.63	9.92	1.48	81335.65
23	21.83	13.23	55.93	1.90	16.22	10.07	1.47	81287.50
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	16	16
平 均 值	16.95	7.69	73.34	2.65	16.02	10.35	1.48	77936.91
最 大 值	27.71	26.19	129.51	5.95	18.30	12.48	1.55	85948.51
發生時間	16	15	13	12	21	13		15
最 小 值	7.34	1.89	55.93	1.44	13.28	9.40	1.44	61460.56
發生時間	21	21	23	21	13	15		13
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.22 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.04 %	-0.13 %		0.06	0.02	0.25 %
有效比率	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %