P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.57	7.76	69.22	3.40	14.02	13.63	1.57	73537.17
1	7.74	7.30	82.45	3.66	13.88	14.02	1.61	68724.39
2	4.82	34.23	88.65	4.15	13.45	14.09	1.64	69316.39
3	5.45	6.89	85.50	4.63	12.74	14.44	1.61	65684.25
4	6.69	3.47	74.96	4.37	12.53	13.83	1.67	70353.98
5	6.26	2.92	103.43	4.21	13.48	14.45	1.71	62853.76
6	10.58	11.32	80.88	3.85	13.25	13.80	1.74	71282.93
7	13.77	13.81	79.78	4.83	12.59	14.57	1.63	64484.39
8	10.58	7.73	96.34	5.95	11.22	15.40	1.56	57745.46
9	8.94	16.47	91.01	6.35	10.88	15.52	1.56	56649.98
10	6.61	4.03	105.37	5.72	11.36	15.16	1.59	58966.50
11	6.68	9.74	94.48	6.29	10.79	15.42	1.58	57163.67
12	7.73	16.79	94.10	5.82	11.10	15.22	1.53	59039.58
13	7.85	8.14	96.76	6.56	10.56	15.57	1.53	56283.65
14	15.26	16.08	83.88	7.19	9.90	15.72	1.58	54480.86
15	8.33	23.77	80.75	6.25	10.87	15.31	1.66	57520.10
16	8.24	5.57	95.96	5.99	11.56	15.46	1.60	55395.45
17	6.82	4.14	107.05	5.99	11.42	15.54	1.64	55397.16
18	5.75	7.40	107.14	6.05	11.70	15.65	1.72	53683.60
19	4.13	3.44	98.04	5.01	12.26	14.95	1.69	60449.05
20	4.51	6.32	103.34	5.67	11.52	15.25	1.65	58011.85
21	5.48	3.07	87.77	5.02	11.71	14.79	1.60	62624.67
22	6.09	4.52	83.28	5.28	11.22	14.81	1.59	63070.73
23	5.97	4.61	97.04	5.36	11.65	14.93	1.59	61262.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.58	9.56	91.13	5.32	11.90	14.90	1.63	61415.94
最 大 值	15.26	34.23	107.14	7.19	14.02	15.72	2.05	73537.17
發生時間	14	2	18	14	0	14		0
最 小 值	4.13	2.92	69.22	3.40	9.90	13.63	1.46	53683.60
發生時間	19	5	0	0	14	0		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	-0.00 %	0.02 %	0.00 %		0.08	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.41	4.84	74.65	0.11	18.25	11.29	1.34	62497.40
1	3.54	3.31	76.38	0.14	19.30	10.96	1.35	63718.68
2	4.17	2.12	80.61	0.13	19.08	10.63	1.34	66642.06
3	5.52	3.00	83.81	0.13	17.24	11.36	1.34	63092.11
4	9.15	7.26	71.48	0.33	17.96	10.28	1.34	69367.95
5	8.21	6.01	64.22	0.17	19.49	10.14	1.34	69901.81
6	7.78	4.14	67.66	0.11	19.45	10.43	1.34	68165.37
7	6.33	15.67	72.00	0.15	17.71	11.44	1.36	60893.77
8	8.78	47.10	92.92	0.64	14.43	13.42	1.37	49204.70
9	11.54	16.66	98.98	0.47	14.77	13.20	1.37	52571.19
10	8.96	14.54	100.74	0.38	14.96	12.97	1.35	54503.45
11	13.16	35.01	100.88	1.09	13.65	13.46	1.36	51296.18
12	20.77	10.65	98.39	1.84	13.29	13.59	1.35	50223.25
13	9.78	13.38	85.48	1.44	13.01	13.89	1.34	49206.96
14	8.31	12.17	80.56	1.14	13.40	13.48	1.35	48906.62
15	6.68	22.53	86.64	0.87	13.59	13.54	1.36	48196.00
16	7.35	66.70	88.98	0.84	13.46	13.47	1.37	48548.88
17	5.73	55.49	104.00	0.79	13.47	13.92	1.38	46924.79
18	2.73	58.78	110.35	1.87	13.21	14.58	1.39	40777.30
19	0.60	36.38	105.77	0.86	13.57	14.30	1.43	42172.85
20	0.58	27.56	95.67	0.27	14.26	13.00	1.39	52570.27
21	2.24	23.15	101.38	0.45	13.70	12.70	1.37	52442.52
22	2.71	24.82	109.29	0.82	13.02	13.01	1.37	51373.03
23	3.52	10.07	115.32	0.15	14.73	12.45	1.38	54025.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.77	21.72	90.26	0.63	15.37	12.56	1.36	54884.28
最 大 值	20.77	66.70	115.32	1.87	19.49	14.58	1.58	69901.81
發生時間	12	16	23	18	5	18		5
最 小 值	0.58	2.12	64.22	0.11	13.01	10.14	1.33	40777.30
發生時間	20	2	5	0	13	5		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.30 %	-0.09 %	0.00 %		0.28	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.54	6.12	52.75	3.64	16.87	10.60	1.47	76916.20
1	7.63	4.50	49.81	2.86	18.99	10.24	1.48	81437.36
2	5.64	3.53	49.95	2.95	17.54	10.64	1.47	79983.06
3	9.86	3.42	49.33	3.87	18.09	10.01	1.46	85652.91
4	7.72	38.18	41.80	3.78	19.20	8.91	1.46	87318.85
5	6.74	12.40	38.15	3.35	16.47	9.95	1.44	75281.90
6	6.55	4.33	43.49	3.10	17.38	10.35	1.45	74553.40
7	6.17	16.28	49.30	3.32	15.67	11.57	1.49	70198.13
8	3.31	51.63	53.54	4.09	13.05	12.86	1.47	53121.96
9	4.75	23.90	51.81	3.56	13.96	12.18	1.49	59057.28
10	6.10	27.26	57.78	4.02	13.37	12.82	1.51	55723.57
11	6.56	3.16	53.91	3.54	14.61	12.32	1.51	58021.28
12	8.67	46.22	51.88	4.61	12.55	12.45	1.50	58042.27
13	10.88	34.90	49.93	4.44	13.21	12.07	1.50	59601.23
14	8.24	34.37	49.86	4.56	12.38	12.58	1.48	56538.69
15	4.06	22.41	57.06	3.86	13.47	12.68	1.47	55863.46
16	4.62	22.73	52.16	3.91	13.46	12.42	1.46	58653.64
17	5.28	17.33	55.99	3.97	13.51	12.64	1.46	55810.00
18	5.25	4.91	49.53	2.71	15.12	11.30	1.44	72467.13
19	2.67	30.48	79.60	3.65	14.48	12.90	1.47	63175.13
20	2.11	4.69	75.30	3.47	14.51	12.61	1.49	65497.09
21	2.36	9.32	78.05	3.97	13.48	12.65	1.46	65125.03
22	3.07	44.47	66.47	4.42	12.43	12.73	1.44	59514.09
23	3.80	12.47	65.60	4.21	13.31	12.64	1.44	61215.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.19	19.96	55.13	3.74	14.88	11.75	1.47	66198.73
最 大 值	16.54	51.63	79.60	4.61	19.20	12.90	1.53	87318.85
發生時間	0	8	19	12	4	19		4
最 小 值	2.11	3.16	38.15	2.71	12.38	8.91	1.42	53121.96
發生時間	20	11	5	18	14	4		8
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.11 %	-0.06 %	0.06 %	0.07 %		0.29	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %