P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月19日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 7.65 | 2.87 | 52.57 | 4.20 | 15.50 | 11.51 | 0.74 | 105552.13 |
| 1 | 4.65 | 35.49 | 53.50 | 3.75 | 18.49 | 11.15 | 0.77 | 106536.89 |
| 2 | 3.60 | 8.53 | 53.41 | 3.75 | 18.23 | 11.30 | 0.77 | 105267.09 |
| 3 | 7.75 | 3.26 | 52.93 | 4.62 | 15.14 | 11.44 | 0.77 | 105881.00 |
| 4 | 7.51 | 3.32 | 57.00 | 4.30 | 16.84 | 11.01 | 0.79 | 108434.18 |
| 5 | 10.62 | 1.85 | 52.46 | 4.59 | 16.20 | 11.29 | 0.80 | 105367.69 |
| 6 | 6.03 | 43.41 | 52.79 | 3.86 | 16.12 | 11.06 | 0.80 | 114161.60 |
| 7 | 7.40 | 8.44 | 45.80 | 4.42 | 15.54 | 11.14 | 0.84 | 101346.86 |
| 8 | 7.39 | 1.91 | 46.29 | 4.35 | 15.72 | 11.00 | 0.79 | 106849.91 |
| 9 | 4.94 | 7.43 | 48.76 | 4.05 | 16.21 | 11.08 | 0.78 | 108870.55 |
| 10 | 15.51 | 57.08 | 50.22 | 5.62 | 15.70 | 10.71 | 0.83 | 112225.26 |
| 11 | 27.64 | 30.01 | 49.55 | 7.51 | 12.83 | 11.58 | 0.82 | 100373.21 |
| 12 | 17.32 | 36.12 | 45.25 | 6.83 | 14.31 | 11.19 | 0.79 | 105300.90 |
| 13 | 10.32 | 15.90 | 46.51 | 5.57 | 14.63 | 11.56 | 0.81 | 102391.37 |
| 14 | 17.11 | 22.29 | 52.84 | 6.03 | 14.52 | 11.59 | 0.82 | 103082.21 |
| 15 | 6.38 | 1.90 | 83.29 | 4.07 | 15.52 | 11.60 | 0.81 | 101118.24 |
| 16 | 6.37 | 4.23 | 72.55 | 4.06 | 14.99 | 11.37 | 0.81 | 104559.70 |
| 17 | 12.32 | 42.62 | 56.41 | 4.52 | 14.42 | 11.59 | 0.77 | 104181.87 |
| 18 | 19.58 | 12.84 | 56.00 | 5.41 | 13.62 | 11.90 | 0.74 | 104248.22 |
| 19 | 14.10 | 6.91 | 53.19 | 4.79 | 14.90 | 11.70 | 0.77 | 106554.06 |
| 20 | 4.99 | 6.24 | 54.23 | 4.03 | 17.02 | 11.71 | 0.76 | 102851.12 |
| 21 | 10.14 | 11.48 | 50.70 | 4.66 | 16.02 | 11.54 | 0.74 | 104995.08 |
| 22 | 8.68 | 2.27 | 82.87 | 4.36 | 16.03 | 11.65 | 0.72 | 102936.59 |
| 23 | 7.39 | 2.38 | 69.86 | 4.03 | 16.00 | 11.31 | 0.71 | 107697.01 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 10.22 | 15.37 | 55.79 | 4.72 | 15.60 | 11.37 | 0.78 | 105449.28 |
| 最 大 值 | 27.64 | 57.08 | 83.29 | 7.51 | 18.49 | 11.90 | 0.86 | 114161.60 |
| 發生時間 | 11 | 10 | 15 | 11 | 1 | 18 | | 6 |
| 最 小 值 | 3.60 | 1.85 | 45.25 | 3.75 | 12.83 | 10.71 | 0.69 | 100373.21 |
| 發生時間 | 2 | 5 | 12 | 1 | 11 | 10 | | 11 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | | -0.03 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.05 % | -0.02 % | 0.08 % | 0.06 % | | -0.12 | -0.00 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月19日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 1.71 | 8.80 | 61.86 | 4.45 | 13.75 | 11.80 | 0.74 | 79696.38 |
| 1 | 1.50 | 1.70 | 61.76 | 4.31 | 16.08 | 11.53 | 0.73 | 79596.96 |
| 2 | 1.17 | 3.31 | 71.52 | 4.09 | 17.44 | 11.10 | 0.77 | 82120.45 |
| 3 | 1.17 | 17.49 | 71.98 | 4.27 | 15.95 | 11.33 | 0.72 | 81652.15 |
| 4 | 1.18 | 27.39 | 72.29 | 4.25 | 16.76 | 11.16 | 0.75 | 82325.60 |
| 5 | 1.09 | 20.00 | 69.81 | 4.31 | 15.80 | 11.18 | 0.72 | 82960.38 |
| 6 | 1.15 | 35.42 | 73.27 | 4.68 | 16.08 | 11.26 | 0.73 | 82116.06 |
| 7 | 1.02 | 1.60 | 67.59 | 4.53 | 13.56 | 12.01 | 0.79 | 77724.53 |
| 8 | 1.13 | 1.12 | 70.92 | 4.32 | 15.63 | 11.47 | 0.88 | 81110.99 |
| 9 | 0.74 | 2.28 | 66.51 | 4.45 | 15.12 | 11.69 | 0.86 | 80445.37 |
| 10 | 0.78 | 3.04 | 71.60 | 4.53 | 14.51 | 11.54 | 0.86 | 81577.23 |
| 11 | 3.42 | 54.96 | 76.85 | 5.52 | 12.51 | 11.94 | 0.82 | 80836.26 |
| 12 | 4.32 | 5.61 | 72.10 | 4.88 | 13.18 | 11.97 | 0.83 | 80246.52 |
| 13 | 1.92 | 20.55 | 75.08 | 4.73 | 12.95 | 11.94 | 0.85 | 80326.00 |
| 14 | 1.44 | 16.24 | 75.85 | 4.53 | 13.05 | 11.83 | 0.85 | 81651.82 |
| 15 | 1.37 | 22.46 | 91.73 | 4.68 | 13.07 | 11.89 | 0.83 | 80892.60 |
| 16 | 1.31 | 2.02 | 75.59 | 4.61 | 14.13 | 11.94 | 0.86 | 78936.76 |
| 17 | 0.93 | 4.40 | 68.79 | 4.55 | 13.95 | 11.75 | 0.85 | 79414.37 |
| 18 | 1.29 | 18.77 | 69.63 | 4.58 | 13.58 | 11.84 | 0.83 | 78944.08 |
| 19 | 1.48 | 6.00 | 69.99 | 4.64 | 13.16 | 11.91 | 0.85 | 78895.86 |
| 20 | 1.04 | 4.91 | 64.83 | 4.64 | 14.93 | 11.98 | 0.85 | 78938.87 |
| 21 | 0.62 | 12.18 | 74.11 | 4.83 | 13.10 | 12.40 | 0.82 | 77266.49 |
| 22 | 0.72 | 4.74 | 70.69 | 4.68 | 12.83 | 12.20 | 0.75 | 78064.61 |
| 23 | 0.71 | 3.10 | 77.12 | 4.95 | 13.49 | 12.59 | 0.71 | 74445.83 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 1.38 | 12.42 | 71.73 | 4.58 | 14.36 | 11.76 | 0.80 | 80007.76 |
| 最 大 值 | 4.32 | 54.96 | 91.73 | 5.52 | 17.44 | 12.59 | 0.92 | 82960.38 |
| 發生時間 | 12 | 11 | 15 | 11 | 2 | 23 | | 5 |
| 最 小 值 | 0.62 | 1.12 | 61.76 | 4.09 | 12.51 | 11.10 | 0.60 | 74445.83 |
| 發生時間 | 21 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | | 23 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.05 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.21 % | 0.12 % | 0.01 % | 0.01 % | | -0.15 | -0.02 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月19日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 13.00 | 15.43 | 85.16 | 6.06 | 20.63 | 9.13 | 1.16 | 94130.17 |
| 1 | 10.28 | 1.93 | 81.36 | 5.84 | 21.55 | 9.06 | 1.16 | 94238.92 |
| 2 | 10.68 | 12.58 | 73.53 | 5.85 | 21.10 | 8.70 | 1.16 | 97385.72 |
| 3 | 11.48 | 5.34 | 79.12 | 6.14 | 19.99 | 9.08 | 1.14 | 94209.23 |
| 4 | 9.92 | 1.53 | 85.84 | 5.79 | 21.26 | 8.93 | 1.15 | 97119.73 |
| 5 | 9.51 | 13.37 | 74.72 | 5.63 | 21.61 | 8.40 | 1.16 | 96703.08 |
| 6 | 12.17 | 44.62 | 68.12 | 6.44 | 19.54 | 8.45 | 1.15 | 89321.02 |
| 7 | 12.05 | 30.45 | 75.60 | 6.71 | 18.86 | 9.06 | 1.15 | 85427.06 |
| 8 | 13.37 | 38.41 | 66.65 | 6.85 | 19.89 | 8.57 | 1.17 | 87743.46 |
| 9 | 7.50 | 7.29 | 71.25 | 5.77 | 20.30 | 8.55 | 1.16 | 90829.94 |
| 10 | 11.71 | 12.42 | 67.59 | 6.31 | 18.38 | 9.07 | 1.16 | 89004.28 |
| 11 | 23.53 | 7.92 | 74.68 | 6.96 | 18.95 | 9.26 | 1.16 | 89435.29 |
| 12 | 20.63 | 21.40 | 66.43 | 6.69 | 17.22 | 9.36 | 1.16 | 84997.66 |
| 13 | 10.96 | 12.82 | 66.95 | 6.31 | 17.02 | 9.37 | 1.19 | 87325.85 |
| 14 | 16.34 | 12.55 | 73.26 | 6.43 | 17.58 | 9.49 | 1.19 | 89732.66 |
| 15 | 29.41 | 48.25 | 65.63 | 6.79 | 17.61 | 9.16 | 1.19 | 94186.35 |
| 16 | 13.33 | 6.57 | 76.28 | 6.24 | 18.76 | 9.19 | 1.19 | 90245.41 |
| 17 | 28.15 | 15.59 | 65.77 | 6.93 | 17.59 | 9.09 | 1.15 | 85897.56 |
| 18 | 28.86 | 28.83 | 70.76 | 7.33 | 17.48 | 9.13 | 1.15 | 86241.05 |
| 19 | 22.97 | 5.22 | 85.83 | 7.40 | 18.45 | 9.19 | 1.15 | 87694.35 |
| 20 | 17.50 | 11.84 | 67.91 | 6.55 | 20.31 | 8.88 | 1.15 | 86429.53 |
| 21 | 20.94 | 12.66 | 64.09 | 6.87 | 18.93 | 8.89 | 1.14 | 84781.96 |
| 22 | 13.96 | 22.21 | 71.88 | 6.10 | 20.04 | 8.67 | 1.15 | 89113.78 |
| 23 | 22.11 | 25.23 | 65.45 | 6.81 | 18.71 | 8.82 | 1.15 | 88159.14 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 16.27 | 17.27 | 72.66 | 6.45 | 19.24 | 8.98 | 1.16 | 90014.72 |
| 最 大 值 | 29.41 | 48.25 | 85.84 | 7.40 | 21.61 | 9.49 | 1.19 | 97385.72 |
| 發生時間 | 15 | 15 | 4 | 19 | 5 | 14 | | 2 |
| 最 小 值 | 7.50 | 1.53 | 64.09 | 5.63 | 17.02 | 8.40 | 1.13 | 84781.96 |
| 發生時間 | 9 | 4 | 21 | 5 | 13 | 5 | | 21 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 % | -0.00 % | | -0.00 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.14 % | 0.05 % | 0.04 % | | -0.01 | -0.00 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |