P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.14	8.98	66.94	1.34	13.37	13.23	1.32	77352.44
1	5.42	12.73	67.64	2.27	12.18	14.01	1.32	70084.74
2	4.43	34.44	50.95	0.94	14.13	12.85	1.34	79835.08
3	4.98	10.62	40.81	1.61	13.08	13.16	1.38	78266.38
4	5.55	3.83	63.71	1.85	12.59	13.65	1.30	73506.19
5	4.39	2.43	82.76	1.72	13.05	13.93	1.27	70482.69
6	3.10	4.37	75.97	1.64	13.09	13.62	1.32	73227.63
7	3.30	2.29	80.36	1.42	13.29	13.62	1.32	73062.48
8	3.38	3.38	68.06	1.28	13.55	13.34	1.35	75741.56
9	3.72	7.16	59.93	1.59	13.12	12.99	1.38	79002.66
10	12.17	8.13	65.54	2.20	13.22	13.08	1.41	77500.33
11	10.50	11.18	57.22	2.56	12.97	13.02	1.37	79011.00
12	7.81	3.39	78.21	2.32	12.97	13.58	1.34	72999.98
13	11.97	8.33	60.88	3.02	11.56	13.45	1.43	73686.10
14	16.40	59.97	50.34	4.03	10.89	13.68	1.45	72607.23
15	16.94	20.10	55.77	3.47	11.14	13.81	1.39	72397.98
16	9.98	4.78	56.45	2.51	12.10	13.62	1.40	74428.85
17	7.45	4.07	54.40	1.78	12.91	13.32	1.39	77215.14
18	4.99	5.96	50.77	1.17	13.82	13.21	1.42	76406.60
19	7.64	30.23	49.46	1.84	13.21	13.26	1.39	76484.66
20	6.54	6.49	56.66	1.49	13.17	13.18	1.37	78276.41
21	5.52	6.53	53.42	1.57	13.16	13.28	1.38	76981.49
22	5.95	4.71	54.21	1.71	12.89	13.09	1.36	77679.47
23	5.44	2.83	57.37	1.14	13.87	13.04	1.31	78918.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.24	11.12	60.74	1.94	12.89	13.38	1.36	75631.48
最 大 值	16.94	59.97	82.76	4.03	14.13	14.01	1.68	79835.08
發生時間	15	14	5	14	2	1		2
最 小 值	3.10	2.29	40.81	0.94	10.89	12.85	1.22	70084.74
發生時間	6	7	3	2	14	2		1
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	-0.03 %	-0.13 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.13	6.22	94.62	0.08	17.27	10.05	1.41	65549.73
1	3.50	3.32	103.90	0.09	17.10	10.67	1.42	66040.04
2	4.74	3.36	94.67	0.12	17.79	10.66	1.44	64587.23
3	4.87	2.33	106.44	0.10	18.29	10.36	1.44	65243.86
4	1.90	0.92	120.93	0.09	18.01	10.35	1.44	65569.28
5	2.68	2.19	101.00	0.09	18.54	10.21	1.44	66490.60
6	2.54	3.04	92.95	0.10	18.63	10.11	1.44	68079.59
7	2.01	25.97	78.14	0.07	18.15	10.33	1.44	66616.17
8	2.56	12.22	82.58	0.11	16.65	10.56	1.44	64539.22
9	1.89	3.95	90.09	0.11	16.40	10.49	1.46	64108.57
10	2.10	4.84	95.34	0.29	15.23	10.60	1.42	66159.58
11	3.98	5.77	86.70	0.26	16.31	10.57	1.40	64188.64
12	1.82	8.89	84.36	0.22	15.94	10.46	1.42	63888.59
13	2.50	13.44	84.00	0.50	14.54	10.72	1.44	63432.54
14	3.93	5.77	98.96	0.47	15.60	10.66	1.45	64728.14
15	8.72	2.91	109.25	0.44	16.31	10.63	1.46	67192.21
16	5.60	5.26	85.44	0.57	15.07	10.72	1.45	61239.38
17	6.80	3.17	96.23	0.47	16.02	10.49	1.43	63155.12
18	5.18	5.72	93.47	0.10	17.28	10.44	1.40	63150.02
19	5.96	22.22	78.18	0.77	15.54	10.49	1.42	64332.93
20	6.26	12.80	82.43	0.88	14.56	10.81	1.44	62450.00
21	5.77	3.49	86.15	0.24	16.55	10.40	1.44	64540.86
22	3.18	3.32	87.35	0.11	16.91	10.35	1.45	64855.32
23	2.93	2.92	93.08	0.09	17.29	10.38	1.45	65770.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.94	6.84	92.76	0.27	16.67	10.48	1.44	64829.51
最 大 值	8.72	25.97	120.93	0.88	18.63	10.81	1.47	68079.59
發生時間	15	7	4	20	6	20		6
最 小 值	1.82	0.92	78.14	0.07	14.54	10.05	1.40	61239.38
發生時間	12	4	7	7	13	0		16
零點偏移	-0.03 %	-0.02 %	-0.02 %	0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.37 %	0.22 %	-0.27 %	0.03 %		0.00	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.67	2.93	68.43	0.99	15.58	10.69	1.46	80968.69
1	3.96	1.75	80.42	0.82	17.29	10.74	1.47	80405.69
2	3.28	2.84	68.34	0.89	16.30	10.62	1.47	81489.98
3	2.46	2.81	80.65	1.14	15.82	11.29	1.48	76426.76
4	3.52	2.01	78.54	1.09	15.77	11.02	1.47	77517.74
5	3.65	2.19	87.80	0.85	17.12	10.98	1.47	79010.58
6	2.56	2.97	71.50	0.80	17.33	10.05	1.48	86055.87
7	3.97	2.76	69.26	0.81	17.08	10.60	1.48	81979.80
8	2.68	3.32	61.39	0.97	15.65	10.80	1.43	80439.73
9	3.57	8.35	77.59	1.19	16.22	10.85	1.41	79937.66
10	3.36	4.69	69.12	1.36	15.25	10.82	1.43	82685.52
11	4.58	2.03	73.48	1.11	17.11	10.22	1.44	85771.55
12	3.85	5.02	66.13	1.28	15.06	10.73	1.44	81191.05
13	4.17	19.78	73.89	2.00	13.82	11.09	1.40	76471.78
14	3.51	34.66	66.68	2.01	13.32	10.89	1.40	77438.84
15	6.33	11.56	66.76	1.65	15.53	10.34	1.40	82117.55
16	5.19	14.66	66.52	1.88	14.57	10.48	1.41	79076.69
17	5.21	3.32	64.27	1.31	15.34	10.60	1.42	77609.41
18	5.36	3.30	67.37	1.00	16.89	10.35	1.43	82464.34
19	7.69	7.92	63.22	1.48	15.07	10.63	1.38	78676.14
20	7.13	13.86	57.86	1.92	14.33	10.54	1.38	80083.91
21	5.68	8.75	69.31	1.53	15.85	10.59	1.39	80057.58
22	5.37	4.02	71.60	1.22	15.83	10.66	1.41	81980.79
23	5.49	4.10	70.52	1.19	15.95	10.75	1.43	81990.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.43	7.07	70.44	1.27	15.75	10.68	1.43	80493.67
最 大 值	7.69	34.66	87.80	2.01	17.33	11.29	1.51	86055.87
發生時間	19	14	5	14	6	3		6
最 小 值	2.46	1.75	57.86	0.80	13.32	10.05	1.38	76426.76
發生時間	3	1	20	6	14	6		3
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.04 %	0.03 %		0.11	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %