P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.30	11.12	109.84	3.48	17.66	12.42	1.57	60399.39
1	19.49	5.00	84.32	2.49	18.43	11.29	1.47	68414.91
2	18.19	14.79	67.48	1.69	20.23	10.41	1.43	72075.47
3	20.33	11.21	78.14	2.69	18.95	11.15	1.46	68943.42
4	18.25	20.07	65.69	1.80	19.84	10.38	1.42	73699.89
5	34.42	25.41	68.83	3.39	17.96	11.19	1.43	70437.63
6	16.45	6.33	65.64	2.16	17.95	10.90	1.40	70776.87
7	17.81	25.85	60.97	1.54	19.29	10.51	1.40	72311.46
8	14.89	6.83	75.20	1.57	19.38	10.76	1.41	70189.33
9	18.73	11.30	62.14	0.65	18.80	10.61	1.36	71905.44
10	19.08	34.22	70.97	0.84	17.95	10.54	1.35	72611.06
11	13.43	20.24	69.74	1.11	15.87	11.25	1.20	65911.59
12	12.24	6.10	67.85	1.06	16.26	11.65	1.46	65414.10
13	11.39	4.88	68.86	0.91	16.95	11.30	1.45	68504.05
14	17.64	7.70	72.10	0.86	17.32	11.24	1.42	69049.88
15	16.86	10.53	85.42	0.75	17.98	11.62	1.50	66311.54
16	12.05	10.05	75.23	0.59	18.66	10.66	1.41	72125.63
17	14.72	34.72	71.36	1.22	18.09	10.91	1.33	70421.23
18	14.47	30.20	73.32	0.84	17.50	10.96	1.36	70721.33
19	40.43	42.26	73.22	1.77	16.42	11.23	1.36	70120.69
20	32.17	26.28	74.41	1.23	17.31	10.91	1.36	71080.33
21	16.50	10.55	81.20	0.78	18.12	11.02	1.39	69164.27
22	16.28	3.12	92.44	0.58	19.50	10.66	1.42	71007.17
23	16.79	5.41	87.23	0.38	20.21	10.37	1.41	73506.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.62	16.01	75.07	1.43	18.19	11.00	1.41	69795.96
最 大 值	40.43	42.26	109.84	3.48	20.23	12.42	1.74	73699.89
發生時間	19	19	0	0	2	0		4
最 小 值	11.39	3.12	60.97	0.38	15.87	10.37	1.32	60399.39
發生時間	13	22	7	23	11	23		0
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.25 %	0.20 %	0.18 %		0.24	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	27.45	23.55	88.96	1.15	17.94	10.88	1.41	62110.49
1	20.04	11.60	87.54	0.60	16.89	11.57	1.39	59720.57
2	25.65	1.83	84.75	0.11	18.05	11.06	1.40	62459.54
3	14.43	2.73	76.42	0.12	18.04	10.81	1.40	63915.71
4	15.66	1.25	88.82	0.13	19.36	10.47	1.41	65099.15
5	23.74	6.59	90.52	0.19	18.21	10.57	1.41	65759.91
6	28.54	6.89	76.61	0.11	18.63	10.55	1.41	64354.80
7	14.21	6.89	69.15	0.13	19.22	10.74	1.43	63306.71
8	23.29	16.88	65.85	0.15	19.89	10.65	1.43	64768.68
9	16.09	2.48	74.25	0.11	19.05	10.43	1.44	69781.26
10	18.56	10.59	92.27	0.29	15.03	11.38	1.46	62968.94
11	12.09	8.31	86.97	0.13	17.53	11.36	1.25	57537.47
12	9.47	2.06	85.10	0.12	18.41	11.11	1.49	59056.02
13	12.16	9.96	84.28	0.16	16.76	11.09	1.46	61892.53
14	11.45	3.59	83.62	0.14	18.13	10.76	1.47	63901.67
15	14.96	3.20	80.38	0.13	17.46	10.87	1.47	60063.49
16	8.91	2.50	85.42	0.15	19.24	10.60	1.48	61524.16
17	11.35	7.37	96.64	0.15	19.94	10.20	1.47	67322.65
18	12.66	17.38	87.85	0.15	21.79	9.25	1.43	71307.70
19	12.82	4.54	78.69	0.10	17.85	10.76	1.41	64433.16
20	27.87	31.68	95.28	0.56	16.66	10.66	1.42	63622.55
21	23.61	23.52	84.62	0.61	17.99	10.25	1.42	62034.42
22	21.03	16.31	106.52	0.35	19.80	9.95	1.46	68076.50
23	14.33	2.31	73.32	0.13	18.49	10.09	1.44	63340.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.52	9.33	84.33	0.25	18.35	10.67	1.44	63681.61
最 大 值	28.54	31.68	106.52	1.15	21.79	11.57	1.51	71307.70
發生時間	6	20	22	0	18	1		18
最 小 值	8.91	1.25	65.85	0.10	15.03	9.25	1.38	57537.47
發生時間	16	4	8	19	10	18		11
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.03	0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.10 %	1.12 %	-0.05 %	0.46 %		0.04	-0.04	-0.15 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.09	18.04	83.92	3.61	14.91	11.07	1.45	76356.28
1	15.75	19.66	91.99	3.49	16.75	11.04	1.45	77191.19
2	21.66	2.03	103.23	3.36	17.57	10.79	1.46	80178.40
3	22.91	4.71	80.68	3.35	15.59	10.84	1.45	77887.23
4	16.03	5.12	94.17	3.24	17.09	10.35	1.45	80409.38
5	17.41	8.63	80.74	2.90	16.23	10.26	1.44	76845.90
6	14.69	3.49	71.77	2.76	16.42	10.18	1.45	76401.34
7	11.75	5.80	74.34	2.78	16.57	10.55	1.46	71735.15
8	16.45	17.44	65.89	2.56	16.00	10.71	1.43	74331.93
9	19.79	13.50	71.34	2.66	16.24	10.69	1.38	77276.83
10	14.75	4.80	81.17	2.88	15.54	10.87	1.36	75498.40
11	11.77	7.09	85.06	2.87	15.52	10.82	1.14	72776.37
12	10.31	20.02	89.55	3.57	13.72	11.50	1.37	69412.67
13	10.26	4.33	86.98	2.98	14.51	11.18	1.37	73239.42
14	38.10	34.33	97.48	4.75	13.23	11.91	1.40	72740.66
15	15.58	28.86	84.11	3.51	13.81	11.69	1.35	74036.02
16	10.81	9.81	109.05	2.90	15.60	11.69	1.36	71961.90
17	11.63	3.65	100.70	2.48	18.13	10.33	1.37	81077.01
18	13.67	4.38	108.42	2.75	15.69	10.86	1.38	83313.36
19	16.67	2.99	120.31	3.12	15.34	11.20	1.39	80446.17
20	14.95	3.30	115.02	3.46	14.28	11.38	1.38	78392.90
21	17.10	3.66	123.63	3.11	15.77	11.14	1.39	79915.16
22	10.64	3.73	127.51	2.71	17.35	12.10	1.39	67414.73
23	12.78	3.65	86.95	2.55	17.89	10.44	1.37	80972.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.94	9.71	93.08	3.10	15.82	10.98	1.40	76242.14
最 大 值	38.10	34.33	127.51	4.75	18.13	12.10	1.48	83313.36
發生時間	14	14	22	14	17	22		18
最 小 值	10.26	2.03	65.89	2.48	13.23	10.18	1.34	67414.73
發生時間	13	2	8	17	14	6		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	-0.03 %	-0.04 %		0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %