

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年04月11日

報表日期: 111年04月11日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月11日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	14.47	3.91	48.67	0.32	18.19	10.90	1.46	58242.00
1	14.41	16.94	56.93	0.57	17.45	10.73	1.49	60788.72
2	14.41	7.85	63.24	0.65	17.17	10.96	1.46	59726.20
3	14.50	9.42	62.24	0.62	16.75	11.10	1.46	58219.22
4	14.44	12.98	57.17	0.66	16.51	11.16	1.45	57697.95
5	14.23	6.21	53.14	0.76	16.44	11.08	1.45	56198.36
6	校正	校正	校正	校正	校正	校正	1.43	74783.33
7	14.20	7.68	55.30	0.34	16.45	11.08	1.44	60600.25
8	13.68	2.66	56.91	0.30	17.38	11.27	1.46	57319.29
9	14.25	7.24	51.17	0.10	18.41	10.52	1.46	58436.93
10	14.74	11.35	42.99	0.24	17.63	10.53	1.43	58665.66
11	14.17	2.99	52.78	0.12	18.34	10.73	1.46	58567.58
12	保養	保養	保養	保養	保養	保養	1.43	保養
13	1.46	10.63	65.59	0.19	17.75	11.88	1.45	51770.49
14	2.10	19.54	55.58	0.18	19.16	10.91	1.46	57584.06
15	13.32	9.85	50.32	0.11	19.11	10.10	1.46	62794.89
16	14.56	3.51	42.85	0.11	19.57	10.10	1.46	60454.46
17	14.10	4.25	45.49	0.16	18.24	10.59	1.45	56516.18
18	12.24	3.40	53.43	0.11	18.69	10.90	1.42	56602.30
19	14.10	5.28	46.32	0.11	19.20	10.39	1.42	60497.59
20	14.35	9.04	42.08	0.11	17.84	10.90	1.45	57648.04
21	14.06	8.03	52.34	0.30	17.15	11.06	1.46	58541.43
22	14.41	16.54	51.33	0.25	17.34	11.29	1.45	55244.61
23	13.98	3.34	53.50	0.11	18.98	10.78	1.43	57541.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	23
平 均 值	13.01	8.30	52.70	0.29	17.90	10.86	1.45	58888.74
最 大 值	14.74	19.54	65.59	0.76	19.57	11.88	1.49	74783.33
發生時間	10	14	13	5	16	13		6
最 小 值	1.46	2.66	42.08	0.10	16.44	10.10	1.41	51770.49
發生時間	13	8	20	9	5	15		13
零點偏移(率)	-0.81 %	-0.16 %	-0.31 %	-0.12 %		-0.15	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.02 %	-0.26 %	0.03 %		-0.24	0.00	0.00 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	95.83 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月11日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	13.97	4.17	50.31	1.62	18.70	9.88	1.41	69380.35
2	14.32	4.61	48.09	1.99	17.52	9.61	1.41	72567.46
3	14.09	29.99	48.96	2.18	17.49	9.44	1.40	74105.34
4	15.09	2.75	60.83	2.21	17.32	9.85	1.39	71972.01
5	14.24	5.30	55.89	2.28	18.44	9.07	1.41	74358.78
6	14.96	2.77	61.80	2.69	16.80	8.99	1.41	77194.41
7	13.97	26.22	48.46	2.26	16.78	9.57	1.41	72227.89
8	13.25	5.19	47.27	1.55	17.94	9.32	1.41	77406.10
9	14.20	7.41	47.54	1.75	16.48	9.70	1.42	72213.95
10	15.00	10.57	49.55	1.53	19.18	9.36	1.42	73457.36
11	13.83	22.66	39.35	1.54	18.21	9.26	1.42	71294.68
12	14.81	7.70	52.87	1.55	16.84	9.58	1.42	70470.93
13	保養	保養	保養	保養	保養	保養	1.41	替代
14	9.02	2.71	68.34	1.58	17.80	9.83	1.42	73928.83
15	14.83	13.44	59.82	1.68	18.34	9.62	1.42	77873.34
16	13.73	8.25	65.39	1.57	17.91	9.77	1.41	71211.00
17	14.63	9.53	57.25	1.96	16.70	9.55	1.41	74539.15
18	14.23	5.46	45.92	1.50	16.16	10.36	1.41	73114.33
19	13.71	3.21	48.66	1.32	17.80	10.20	1.42	71274.52
20	14.38	2.73	56.81	1.46	17.78	10.38	1.42	71399.60
21	13.97	5.78	44.94	1.39	17.56	10.05	1.43	75021.08
22	14.16	10.72	53.95	1.47	17.31	10.41	1.41	73668.12
23	14.42	5.15	53.04	1.44	17.46	10.67	1.41	73140.73
24	14.03	3.53	57.02	1.54	18.12	10.19	1.41	75795.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平 均 值	14.04	8.69	53.13	1.74	17.59	9.77	1.41	73374.57
最 大 值	15.09	29.99	68.34	2.69	19.18	10.67	1.43	77873.34
發生時間	3	2	13	5	9	22		14
最 小 值	9.02	2.71	39.35	1.32	16.16	8.99	1.38	69380.35
發生時間	13	13	10	18	17	5		0
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.05 %	0.00 %	-0.02 %		-0.11	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.07 %	-0.35 %	0.01 %		-0.32	0.00	0.10 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %
備註								