

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月04日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	0.80	6.35	67.72	0.10	20.16	11.75	1.52	59642.69
1	3.44	4.38	46.54	0.12	20.80	11.15	1.46	63031.17
2	6.58	3.51	48.18	0.19	21.51	10.71	1.45	64797.16
3	8.00	1.84	57.18	0.29	18.97	11.79	1.42	59707.15
4	8.24	10.73	45.53	0.21	19.99	10.75	1.41	66201.75
5	7.66	4.19	53.44	0.41	19.11	11.25	1.45	66431.93
6	10.11	5.63	48.16	0.39	19.29	10.81	1.46	65667.93
7	9.28	2.81	44.08	0.68	17.45	11.71	1.46	58586.05
8	9.26	1.31	47.24	0.37	19.18	11.13	1.46	62320.62
9	7.61	4.78	45.53	0.59	18.06	11.32	1.46	62065.07
10	6.92	1.81	47.66	0.42	18.34	11.51	1.46	59910.77
11	4.15	1.52	50.88	0.23	18.89	11.64	1.46	60326.20
12	4.81	8.26	47.24	0.19	19.31	11.25	1.46	46801.64
13	維修	維修	維修	維修	替代	維修	1.46	33048.29
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.48	33278.85
15	0.20	5.21	64.22	1.47	18.56	11.66	1.51	60381.01
16	0.22	4.61	57.28	0.69	18.79	11.40	1.51	62926.47
17	1.13	5.30	59.72	0.58	19.17	11.34	1.50	63336.76
18	4.82	6.36	62.92	0.84	18.09	11.73	1.50	61777.23
19	9.22	6.48	55.71	1.11	17.75	11.68	1.49	61199.27
20	4.82	6.35	59.11	0.91	17.66	11.92	1.47	60408.23
21	5.38	5.35	62.12	0.79	18.04	11.86	1.46	60687.59
22	7.29	5.89	64.39	0.73	18.45	11.96	1.46	60165.63
23	5.65	5.38	65.21	0.66	18.78	11.65	1.46	61973.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平 均 值	5.71	4.91	54.55	0.54	18.93	11.45	1.47	58944.72
最 大 值	10.11	10.73	67.72	1.47	21.51	11.96	1.59	66431.93
發生時間	6	4	0	15	2	22		5
最 小 值	0.20	1.31	44.08	0.10	17.45	10.71	1.41	33048.29
發生時間	15	8	7	0	7	2		13
零點偏移(率)	-0.22 %	-0.00 %	-1.51 %	-0.37 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.26 %	0.58 %	-0.25 %	-0.24 %		0.03	-0.03	0.30 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月04日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	7.01	4.93	57.22	2.19	17.78	10.07	1.31	80555.87
1	5.18	2.75	45.15	1.70	19.37	9.93	1.32	80470.36
2	3.27	7.06	39.60	1.83	18.67	9.57	1.31	76938.78
3	4.53	2.44	42.48	1.97	16.44	10.12	1.32	76020.24
4	5.98	7.32	43.92	1.97	16.60	10.15	1.31	78214.79
5	8.57	6.64	47.84	2.27	16.65	10.22	1.31	78435.80
6	6.63	10.35	44.94	2.49	15.51	10.56	1.30	76606.19
7	10.18	2.34	53.12	2.72	16.26	10.42	1.36	78697.80
8	7.64	1.76	47.36	2.43	16.87	10.35	1.36	77282.92
9	7.06	2.34	45.78	1.96	17.02	9.98	1.37	81315.17
10	5.85	7.35	50.55	2.04	15.34	11.02	1.37	75313.27
11	4.49	2.80	48.93	2.13	15.39	10.76	1.37	75294.84
12	9.64	4.30	51.88	3.02	14.61	10.97	1.37	74616.50
13	6.23	2.24	52.14	2.20	15.56	10.82	1.38	78181.14
14	7.90	5.44	56.02	2.73	14.30	10.88	1.38	77262.26
15	8.61	7.06	52.39	2.78	15.05	10.68	1.38	76895.86
16	5.29	3.42	54.70	1.86	17.95	10.15	1.37	80836.02
17	4.18	35.91	40.75	1.91	16.60	10.01	1.33	77060.72
18	7.76	0.62	45.81	2.18	15.53	10.59	1.34	77316.35
19	7.17	1.18	55.67	2.01	16.82	10.36	1.36	80029.28
20	7.63	1.84	53.65	2.09	15.74	10.54	1.35	77925.56
21	7.91	6.40	43.80	2.05	16.10	10.28	1.33	76327.03
22	9.23	0.57	45.18	2.24	16.04	10.35	1.35	77857.89
23	8.34	1.46	47.45	2.43	15.08	10.51	1.35	75863.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.93	5.36	48.60	2.22	16.30	10.39	1.35	77721.57
最 大 值	10.18	35.91	57.22	3.02	19.37	11.02	1.39	81315.17
發生時間	7	17	0	12	1	10		9
最 小 值	3.27	0.57	39.60	1.70	14.30	9.57	1.30	74616.50
發生時間	2	22	2	1	14	2		12
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.08 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.35 %	0.28 %	-0.33 %	0.28 %		0.31	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								