P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.59	1.24	67.51	4.37	15.84	11.63	1.05	89435.42
1	2.51	2.80	57.14	4.45	17.00	12.07	1.04	86793.35
2	2.26	3.25	56.58	4.63	14.73	11.63	1.00	91623.20
3	2.52	3.59	57.88	4.68	13.93	11.53	1.00	92047.88
4	2.70	9.44	50.96	4.74	14.13	11.55	1.00	91568.34
5	3.67	2.65	54.88	4.65	14.69	11.55	1.00	90871.68
6	2.52	2.14	62.08	4.51	14.56	11.69	1.02	89123.07
7	2.29	5.73	67.05	4.49	15.25	11.92	1.03	87131.65
8	3.28	4.27	54.18	4.74	14.66	11.62	1.09	90903.65
9	4.02	2.34	50.33	4.52	14.88	11.24	1.10	94461.51
10	3.78	6.57	54.62	4.30	15.40	11.19	1.06	94700.42
11	3.47	4.50	46.79	4.42	15.04	11.21	1.07	93443.81
12	4.24	3.30	51.46	4.46	14.86	11.17	1.09	93957.02
13	4.89	3.35	53.16	4.85	14.07	11.51	1.08	91824.95
14	10.13	4.11	53.25	5.62	13.25	11.52	1.11	89704.41
15	6.27	4.07	54.38	5.30	13.55	11.63	1.11	90816.08
16	4.60	7.18	56.33	5.19	13.33	11.74	1.08	89557.99
17	6.34	11.27	52.31	5.04	14.12	11.40	1.06	92249.72
18	4.09	2.70	52.34	4.31	15.30	11.17	1.07	95511.44
19	3.15	2.34	52.36	4.08	16.85	11.27	1.06	94089.74
20	2.63	2.75	53.57	4.46	15.10	11.45	1.06	93407.50
21	3.95	3.00	55.57	4.82	14.38	11.40	1.05	93316.71
22	4.49	4.11	56.03	4.99	13.88	11.59	1.03	92877.93
23	7.43	2.93	59.70	4.86	14.29	11.51	1.01	92974.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.12	4.15	55.44	4.69	14.71	11.51	1.05	91766.32
最 大 值	10.13	11.27	67.51	5.62	17.00	12.07	1.15	95511.44
發生時間	14	17	0	14	1	1		18
最 小 值	2.26	1.24	46.79	4.08	13.25	11.17	0.98	86793.35
發生時間	2	0	11	19	14	12		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.00 %	-0.06 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.80	2.80	89.95	4.72	13.72	12.40	1.17	74456.00
1	0.69	1.44	96.51	4.97	15.27	12.71	1.21	71317.72
2	0.64	0.79	84.81	4.74	13.25	12.41	1.19	74504.36
3	0.63	1.25	76.83	4.60	13.53	12.12	1.19	78207.81
4	0.61	2.49	71.73	4.40	12.78	11.83	1.17	79842.36
5	0.63	1.10	73.79	4.42	13.17	11.85	1.16	78791.15
6	0.71	1.17	94.01	4.58	13.78	12.14	1.16	76783.76
7	0.50	70.39	79.57	4.71	15.49	11.01	1.19	85674.78
8	0.74	8.58	59.07	4.21	14.21	11.43	1.22	81063.57
9	1.01	10.47	59.29	4.38	14.26	11.55	1.13	80268.46
10	0.99	4.40	68.67	4.24	13.73	11.43	1.18	81457.60
11	1.11	7.11	67.13	4.32	13.03	11.66	1.17	78670.61
12	1.08	2.35	64.97	4.27	13.61	11.46	1.21	80259.06
13	1.93	4.53	74.05	4.79	12.57	11.99	1.18	78198.23
14	2.06	2.99	66.73	4.51	13.46	11.64	1.17	78879.61
15	2.15	20.83	65.85	4.70	12.93	11.81	1.16	77209.67
16	2.12	8.19	66.83	4.57	13.15	11.71	1.17	78838.26
17	1.83	2.20	75.33	4.69	13.10	12.27	1.12	74966.15
18	1.09	7.35	63.68	4.36	14.34	11.74	1.11	80562.36
19	0.97	25.80	59.29	4.25	16.17	11.33	1.13	81201.00
20	0.87	14.04	65.02	4.43	14.01	11.75	1.16	79679.43
21	1.12	6.78	75.33	4.42	13.02	11.76	1.17	79874.99
22	1.26	1.51	73.61	4.41	13.30	11.86	1.15	79033.91
23	1.04	0.61	74.91	4.43	14.27	11.87	1.17	78206.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.11	8.72	72.79	4.50	13.76	11.82	1.17	78664.46
最 大 值	2.15	70.39	96.51	4.97	16.17	12.71	1.36	85674.78
發生時間	15	7	1	1	19	1		7
最 小 值	0.50	0.61	59.07	4.21	12.57	11.01	1.10	71317.72
發生時間	7	23	8	8	13	7		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.21 %	0.20 %	0.04 %		0.03	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.91	4.82	106.87	7.06	17.63	10.53	1.18	95989.29
1	3.25	3.68	93.24	6.62	19.25	9.59	1.16	101413.29
2	4.91	10.06	84.62	6.54	16.36	9.71	1.15	105334.81
3	3.48	8.95	88.49	6.58	17.13	9.73	1.15	103773.69
4	3.46	7.15	85.15	6.48	17.59	9.53	1.15	104285.40
5	3.65	4.68	82.48	6.52	16.98	9.62	1.15	100887.56
6	3.53	11.69	77.64	6.43	16.97	9.15	1.15	98206.43
7	3.91	18.60	87.38	6.91	16.09	10.42	1.20	87253.69
8	3.89	6.26	94.52	6.52	17.94	9.60	1.21	101521.73
9	8.15	3.00	77.15	6.52	18.07	9.24	1.18	103193.11
10	6.48	2.78	82.15	6.38	17.72	9.26	1.19	102809.63
11	7.50	25.65	72.86	6.48	15.72	9.42	1.21	96333.07
12	8.10	9.28	82.30	6.44	16.56	9.49	1.20	102353.83
13	11.69	20.94	79.98	6.84	16.82	9.20	1.20	100339.20
14	13.38	13.63	81.91	6.66	17.53	9.43	1.19	101245.83
15	21.74	16.88	92.11	7.14	15.20	9.76	1.19	100777.05
16	19.63	4.78	97.82	6.76	16.84	9.72	1.19	100982.51
17	20.86	3.16	87.92	6.84	17.68	9.52	1.18	102266.20
18	22.62	2.59	85.58	6.97	18.30	9.41	1.17	103066.68
19	21.54	4.01	87.68	6.92	18.26	9.63	1.19	100737.84
20	20.10	4.45	84.08	7.31	17.06	9.52	1.17	102288.34
21	20.21	5.29	83.48	7.31	16.65	9.85	1.18	99838.72
22	21.01	4.89	85.28	7.13	16.85	9.50	1.16	102671.38
23	20.45	3.48	109.14	7.18	17.72	10.13	1.17	96384.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.56	8.36	87.08	6.77	17.20	9.62	1.18	100581.42
最 大 值	22.62	25.65	109.14	7.31	19.25	10.53	1.44	105334.81
發生時間	18	11	23	20	1	0		2
最 小 值	3.25	2.59	72.86	6.38	15.20	9.15	1.14	87253.69
發生時間	1	18	11	10	15	6		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	0.05 %	0.20 %		0.35	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %