

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年02月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.59	17.36	57.39	1.39	15.62	11.66	1.46	70277.37
1	13.67	16.10	80.02	1.57	15.27	12.54	1.47	62401.13
2	16.99	12.43	77.30	1.31	16.55	11.28	1.48	68957.21
3	19.56	12.03	76.23	1.97	14.43	11.35	1.49	71524.20
4	15.96	3.68	73.24	1.97	14.18	11.57	1.51	70035.81
5	16.33	5.45	71.73	1.87	14.60	11.44	1.51	70665.22
6	42.15	3.98	58.12	2.71	14.29	11.54	1.52	73514.45
7	14.12	11.80	65.40	2.56	13.26	12.76	1.50	65109.86
8	18.80	13.70	68.81	2.24	14.00	11.58	1.49	70661.75
9	14.32	7.48	74.36	2.80	12.67	12.48	1.50	60830.93
10	17.16	7.88	70.62	1.75	14.74	11.12	1.50	67146.40
11	13.72	8.50	91.18	2.27	13.12	11.91	1.52	59773.57
12	15.09	11.87	95.74	2.70	12.62	12.35	1.52	58097.41
13	18.22	19.70	67.85	1.76	14.54	10.96	1.48	70183.01
14	14.26	4.78	75.60	1.94	14.09	11.81	1.47	66930.47
15	13.64	13.17	66.61	2.80	12.89	12.66	1.48	63788.90
16	14.09	28.73	63.79	3.01	11.94	12.59	1.46	65754.10
17	13.45	82.32	78.69	4.21	10.92	14.20	1.46	52419.85
18	12.09	無效	83.59	3.93	11.75	14.22	1.48	52741.11
19	17.81	17.68	64.89	2.02	14.17	12.13	1.47	68552.25
20	16.21	9.10	54.03	1.64	14.61	11.28	1.48	73685.84
21	13.73	11.14	68.59	1.95	14.17	12.32	1.50	66466.86
22	15.68	29.29	61.82	1.53	15.16	11.57	1.50	69144.17
23	15.90	14.28	66.83	1.47	14.99	11.48	1.48	71619.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	16.61	15.76	71.35	2.22	13.94	12.03	1.49	66261.71
最大值	42.15	82.32	95.74	4.21	16.55	14.22	1.56	73685.84
發生時間	6	17	12	17	2	18		20
最小值	12.09	3.68	54.03	1.31	10.92	10.96	1.44	52419.85
發生時間	18	4	20	2	17	13		17
零點偏移	-0.01 %	0.00%	-0.01 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.21%	0.13 %	0.20 %		-0.00	-0.03	0.41 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年02月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年02月03日

[illegible]