P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.97	23.72	63.97	3.17	14.26	13.95	2.15	71543.78
1	1.94	6.48	66.08	2.75	15.03	13.76	1.77	73671.02
2	1.86	7.72	60.02	2.74	14.75	13.65	1.76	75024.35
3	2.59	3.45	80.75	3.71	13.83	14.40	1.67	68043.97
4	3.11	4.22	70.16	3.21	14.10	13.95	1.70	72854.58
5	3.16	2.59	70.94	2.87	14.29	13.47	1.70	76836.22
6	2.31	16.25	52.63	2.58	15.11	13.26	1.74	77246.19
7	2.72	43.29	57.89	2.57	15.43	13.44	1.64	75518.82
8	3.11	6.35	59.33	3.74	13.53	13.97	1.75	71427.37
9	3.06	25.47	64.00	4.32	12.72	14.18	1.68	70318.96
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	9.98	34.03	66.59	6.62	10.59	14.67	1.65	67136.09
16	12.48	6.67	71.22	5.73	11.92	14.35	1.60	69981.58
17	6.58	2.13	90.29	4.45	13.13	14.02	1.63	71807.92
18	5.20	3.71	88.28	4.64	12.82	14.04	1.62	71875.70
19	4.81	2.12	94.19	3.93	13.58	13.72	1.63	74590.43
20	3.55	12.46	78.42	4.85	12.75	13.98	1.67	71883.89
21	3.95	29.12	72.12	3.96	14.02	13.79	1.64	72325.97
22	4.92	13.21	64.18	4.31	13.34	13.99	1.64	72291.66
23	4.21	3.62	75.26	4.75	12.97	14.32	1.64	69278.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	4.29	12.98	70.86	3.94	13.59	13.94	1.70	72297.71
最 大 值	12.48	43.29	94.19	6.62	15.43	14.67	2.99	77246.19
發生時間	16	7	19	15	7	15		6
最 小 值	1.86	2.12	52.63	2.57	10.59	13.26	1.50	67136.09
發生時間	2	19	6	7	15	6		15
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.06 %	-0.18 %	-0.01 %		0.02	-0.00	0.19 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.12	38.06	101.94	0.19	16.72	12.85	1.43	53881.82
1	3.08	30.61	98.22	0.13	19.06	12.11	1.42	56920.07
2	2.27	7.80	94.86	0.08	18.48	11.83	1.40	59272.22
3	2.54	16.60	104.30	0.14	17.07	12.65	1.40	54544.77
4	3.17	7.02	89.54	0.12	18.08	11.71	1.40	60965.78
5	3.44	3.58	67.42	0.15	18.68	10.48	1.40	67892.25
6	2.09	45.28	100.49	0.43	15.65	13.25	1.42	51579.82
7	0.85	4.94	85.53	0.08	18.42	11.21	1.38	62164.08
8	2.65	2.64	71.88	0.11	20.10	10.15	1.39	68091.09
9	3.64	3.41	68.25	0.18	18.35	10.83	1.40	66050.39
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	10.47	19.51	65.05	0.58	16.58	10.99	1.39	65479.41
16	5.65	7.22	63.32	0.37	16.33	11.30	1.38	62588.10
17	3.02	5.77	68.89	0.10	18.16	11.21	1.37	62424.27
18	4.60	3.61	79.22	0.11	18.68	11.21	1.37	61869.23
19	7.47	15.82	84.49	0.12	17.74	11.81	1.38	59286.65
20	5.71	5.69	82.20	0.09	18.36	11.35	1.39	62527.04
21	4.48	4.33	67.33	0.12	18.04	10.83	1.39	65783.83
22	4.51	4.75	65.60	0.11	17.82	10.58	1.40	67628.77
23	3.63	28.06	80.69	0.20	17.08	11.87	1.38	59321.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	4.02	13.41	81.01	0.18	17.86	11.49	1.39	61487.95
最 大 值	10.47	45.28	104.30	0.58	20.10	13.25	1.67	68091.09
發生時間	15	6	3	15	8	6		8
最 小 值	0.85	2.64	63.32	0.08	15.65	10.15	1.36	51579.82
發生時間	7	8	16	2	6	8		6
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.05 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	-0.01 %	0.45 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.24	3.92	75.06	3.09	18.31	11.00	1.42	84605.54
1	3.91	2.73	65.75	2.87	20.60	10.11	1.41	90995.50
2	3.82	3.38	74.84	3.26	18.90	10.91	1.43	83164.63
3	3.66	3.77	76.77	3.17	17.95	11.37	1.42	80070.83
4	3.49	72.55	104.88	4.16	15.42	13.26	1.54	64387.98
5	3.36	17.17	71.28	3.21	18.75	10.66	1.47	84173.78
6	4.02	8.75	59.59	3.01	20.30	9.81	1.44	89577.24
7	4.72	6.49	50.37	2.94	18.46	10.23	1.44	85280.61
8	4.08	5.39	58.32	3.07	17.80	10.85	1.43	83764.61
9	5.48	6.09	66.31	3.22	17.51	11.31	1.43	77392.90
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	20.43	22.73	51.16	5.28	16.16	10.42	1.44	79790.24
16	5.92	25.37	44.59	3.31	16.49	10.39	1.44	70054.59
17	6.03	14.34	44.92	3.28	17.81	9.56	1.44	77043.57
18	6.07	34.44	39.41	2.99	16.60	9.87	1.45	74258.23
19	6.15	8.82	50.35	3.09	17.61	10.26	1.44	81444.85
20	4.99	2.78	57.45	3.21	18.26	10.20	1.43	83796.66
21	5.30	3.74	60.83	3.31	18.11	10.78	1.43	77534.09
22	6.63	4.65	56.17	3.32	17.21	10.32	1.44	81637.85
23	5.26	19.99	74.86	3.99	15.50	12.08	1.44	68383.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	5.61	14.06	62.26	3.36	17.78	10.70	1.44	79860.91
最 大 值	20.43	72.55	104.88	5.28	20.60	13.26	1.68	90995.50
發生時間	15	4	4	15	1	4		1
最 小 值	3.24	2.73	39.41	2.87	15.42	9.56	1.39	64387.98
發生時間	0	1	18	1	4	17		4
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.16 %	-0.28 %	0.02 %	-0.10 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %