P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.19	3.00	51.44	4.12	16.65	11.14	1.15	102692.93
1	2.97	4.76	51.34	4.19	16.96	11.32	1.15	100848.44
2	3.10	2.57	57.77	4.48	15.26	11.57	1.13	97362.67
3	2.94	1.94	60.94	4.19	15.96	11.38	1.11	101810.25
4	2.59	2.19	56.00	4.18	15.69	11.27	1.10	105267.16
5	3.13	31.90	47.59	4.59	15.49	11.01	1.10	108082.83
6	2.81	7.64	46.40	4.40	14.93	10.99	1.10	106101.40
7	2.89	2.89	54.38	4.45	15.26	11.47	1.10	102007.76
8	2.87	3.28	55.52	4.23	15.99	11.07	1.13	104526.16
9	3.79	3.13	58.87	4.34	16.09	11.06	1.08	107050.38
10	6.02	8.51	53.97	4.90	14.71	11.27	1.12	104567.91
11	6.49	16.93	48.22	5.15	13.54	11.33	1.14	100281.76
12	7.48	17.41	55.74	5.15	14.27	11.60	1.13	98386.86
13	4.31	1.99	62.19	4.29	16.25	11.31	1.11	101205.60
14	2.72	1.47	72.59	4.12	16.12	11.35	1.13	101980.67
15	2.91	3.03	50.60	4.14	16.60	11.11	1.11	106673.41
16	3.13	4.09	43.78	4.29	16.23	11.36	1.09	102600.16
17	2.88	2.57	57.32	4.32	15.36	11.39	1.14	101912.29
18	2.58	2.19	67.99	4.35	15.51	11.70	1.13	98380.11
19	4.26	7.49	59.43	4.70	14.56	11.40	1.14	102649.23
20	7.32	17.25	55.20	5.05	14.82	11.37	1.15	102354.60
21	9.55	7.09	49.79	5.13	14.82	11.43	1.13	101934.89
22	9.91	2.89	52.81	4.68	15.12	11.48	1.12	103311.74
23	4.18	1.88	57.45	4.27	15.63	11.48	1.12	101461.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.33	6.59	55.31	4.49	15.49	11.33	1.12	102643.76
最 大 值	9.91	31.90	72.59	5.15	16.96	11.70	1.20	108082.83
發生時間	22	5	14	11	1	18		5
最 小 值	2.58	1.47	43.78	4.12	13.54	10.99	1.02	97362.67
發生時間	18	14	16	0	11	6		2
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	0.05 %	0.06 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.37	12.44	77.21	4.42	15.34	11.68	1.03	79356.98
1	0.84	4.73	62.27	4.38	15.65	11.57	1.12	78672.71
2	0.95	1.11	72.92	4.37	14.43	11.61	1.14	78743.99
3	1.36	3.37	69.21	4.73	13.68	11.90	1.16	76549.57
4	1.62	0.62	82.04	4.41	15.67	11.68	1.11	79195.27
5	1.03	3.45	63.04	4.23	15.66	11.41	1.12	80319.70
6	0.85	2.36	55.22	4.09	14.96	11.10	1.08	82989.18
7	0.88	22.24	68.69	4.14	15.32	11.28	0.99	83823.45
8	0.94	1.83	66.72	4.32	14.57	11.68	0.96	79723.69
9	1.07	19.33	68.68	4.30	15.04	11.44	0.95	81193.02
10	1.42	12.16	69.78	4.39	13.76	11.77	0.92	80172.17
11	1.84	15.06	67.43	4.58	13.28	11.76	1.05	78836.41
12	2.23	2.79	65.19	4.59	14.26	11.56	1.15	76586.53
13	1.54	1.23	61.93	4.32	14.41	11.44	1.14	78096.74
14	1.41	0.21	77.56	4.35	14.71	11.70	1.14	76133.64
15	1.22	12.18	74.97	4.19	15.14	11.28	1.14	81095.12
16	1.32	15.68	63.45	4.42	14.67	11.64	1.10	78486.93
17	1.29	14.17	62.30	4.33	14.31	11.53	1.15	79937.42
18	1.24	5.25	70.10	4.35	14.67	11.66	1.03	79116.93
19	1.05	2.08	67.73	4.20	17.33	11.50	1.08	78950.75
20	0.86	5.59	61.21	4.31	15.78	11.54	1.18	79208.12
21	0.93	2.76	68.90	4.46	14.61	11.70	1.18	78046.29
22	1.09	2.49	70.28	4.40	14.06	11.73	1.19	77740.07
23	1.11	0.60	72.97	4.32	14.54	11.60	1.11	78987.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.23	6.82	68.33	4.36	14.83	11.57	1.09	79248.43
最 大 值	2.23	22.24	82.04	4.73	17.33	11.90	1.22	83823.45
發生時間	12	7	4	3	19	3		7
最 小 值	0.84	0.21	55.22	4.09	13.28	11.10	0.88	76133.64
發生時間	1	14	6	6	11	6		14
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.10 %	0.10 %	-0.08 %	0.05 %		0.08	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.34	2.84	89.68	6.93	20.68	9.36	1.15	99925.80
1	13.95	5.63	81.19	7.02	20.89	8.75	1.15	103045.00
2	6.68	20.84	79.67	6.66	20.46	8.79	1.17	98143.98
3	5.59	12.44	79.20	6.35	20.49	8.82	1.16	99567.78
4	7.34	5.55	92.71	6.96	19.43	9.92	1.15	97202.24
5	10.34	2.15	104.30	6.72	20.40	9.60	1.15	101992.27
6	15.20	2.55	84.97	6.52	20.31	8.95	1.15	107623.43
7	20.31	3.32	84.57	6.95	20.05	9.37	1.17	101662.56
8	18.77	3.87	81.84	7.20	18.63	9.80	1.17	100891.88
9	24.03	3.62	92.92	6.91	19.94	9.45	1.17	103839.73
10	25.74	55.21	85.44	7.68	16.84	9.72	1.17	99963.57
11	13.67	16.05	84.61	6.84	18.18	9.26	1.18	95298.32
12	13.10	4.49	79.96	6.56	19.08	9.36	1.18	96382.41
13	17.65	15.04	79.26	6.51	18.34	9.25	1.15	102524.40
14	17.52	5.06	84.34	6.74	18.86	9.41	1.15	100910.68
15	11.36	15.06	80.33	6.62	19.59	9.22	1.14	97772.93
16	17.53	3.47	81.08	6.71	19.98	9.00	1.14	104685.64
17	25.00	6.47	83.97	6.87	19.26	9.35	1.14	103766.50
18	19.54	7.39	85.46	6.70	18.60	9.75	1.14	100638.74
19	15.11	12.69	91.06	6.59	20.98	9.53	1.15	101491.09
20	18.96	14.27	87.62	7.30	18.88	9.48	1.15	100847.19
21	23.64	10.81	82.22	7.92	19.17	9.21	1.15	103274.75
22	20.54	17.67	83.56	7.30	18.58	9.56	1.15	99394.01
23	11.20	10.59	92.13	6.41	20.50	9.19	1.15	102778.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.00	10.71	85.50	6.87	19.50	9.34	1.15	100984.30
最 大 值	25.74	55.21	104.30	7.92	20.98	9.92	1.19	107623.43
發生時間	10	10	5	21	19	4		6
最 小 值	5.59	2.15	79.20	6.35	16.84	8.75	1.12	95298.32
發生時間	3	5	3	3	10	1		11
零點偏移	-0.46 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.06 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.04 %	-0.01 %		0.35	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %