

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年09月07日

[illegible]

報表日期: 2020年09月07日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年09月07日

項目 單位 小時\限標	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	30.88	24.91	62.45	10.48	17.29	8.66	無效	104328.62
9	37.50	27.60	68.51	10.69	17.64	8.59	1.22	99794.63
10	27.12	6.95	68.63	7.16	18.12	9.22	1.26	102617.48
11	17.12	7.43	53.84	3.18	17.67	10.51	1.24	92001.08
12	16.87	10.05	66.58	3.40	17.46	11.42	1.25	82764.69
13	16.54	11.11	75.74	3.50	17.70	11.92	1.24	79652.22
14	21.89	13.94	68.55	3.68	18.31	11.33	1.22	79110.79
15	23.11	10.44	67.02	3.18	19.14	11.38	1.20	76091.97
16	15.34	17.36	67.31	1.85	18.72	11.93	1.18	69972.60
17	9.75	13.77	71.70	1.82	18.78	12.10	1.18	66925.25
18	25.64	13.73	85.87	2.06	18.83	12.45	1.17	66158.11
19	22.67	13.01	84.54	1.89	19.64	12.21	1.17	67638.26
20	23.29	24.36	72.38	2.02	19.11	12.20	1.18	64661.17
21	27.69	11.67	85.06	4.40	18.43	11.33	1.17	70223.82
22	26.79	21.22	73.51	10.73	16.36	9.12	1.16	85814.96
23	22.71	19.91	88.35	8.99	17.28	9.39	1.16	82936.73
監測時數	16	16	16	16	16	16	16	16
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	15	16
平 均 值	22.81	15.47	72.50	4.94	18.16	10.86	1.20	80668.27
最 大 值	37.50	27.60	88.35	10.73	19.64	12.45	1.29	104328.62
發生時間	9	9	23	22	19	18		8
最 小 值	9.75	6.95	53.84	1.82	16.36	8.59	1.15	64661.17
發生時間	17	10	11	17	22	9		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.02 %	0.01 %	0.04 %		0.06	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	93.75 %	100.00 %