P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.32	3.17	57.67	4.22	16.66	11.36	1.13	106649.27
1	2.47	16.72	56.73	4.40	16.79	11.70	1.11	103406.77
2	2.69	3.56	61.28	4.47	15.32	11.56	1.08	106871.68
3	2.76	1.92	62.38	4.24	16.21	11.44	1.08	107018.10
4	2.27	39.02	52.55	4.88	16.37	11.04	1.13	109224.81
5	3.53	8.15	52.65	4.80	14.82	11.49	1.10	106405.32
6	5.16	4.28	53.99	5.35	14.93	11.57	1.08	105219.50
7	5.66	12.19	56.86	5.62	14.03	11.88	1.08	103057.95
8	10.24	15.30	56.25	6.05	13.48	11.75	1.11	104388.39
9	9.95	10.35	54.16	6.03	13.02	11.73	1.13	104091.33
10	8.25	7.94	55.95	5.68	14.07	11.77	1.09	103202.57
11	34.11	13.49	57.00	6.83	14.30	11.58	1.12	103960.84
12	5.31	3.48	57.44	4.84	14.64	11.64	1.15	104679.22
13	5.78	3.28	59.81	4.83	14.97	11.63	1.15	103641.07
14	4.86	2.57	67.87	4.55	16.32	11.40	1.13	106306.89
15	4.25	1.89	84.91	4.21	16.40	11.14	1.13	109389.84
16	5.95	3.25	66.91	4.62	16.28	11.15	1.13	109077.98
17	4.77	3.71	56.02	4.59	15.93	11.51	1.12	105619.05
18	5.08	12.47	53.90	5.10	14.31	11.92	1.10	101406.04
19	4.22	4.49	58.09	4.55	14.83	11.61	1.07	104858.29
20	3.13	4.03	59.35	4.78	14.20	11.85	1.07	102032.40
21	3.56	4.19	56.19	4.80	14.36	11.82	1.09	103379.66
22	3.18	9.21	56.89	4.42	14.88	11.54	1.12	106908.12
23	3.35	2.34	53.92	4.25	16.51	11.02	1.12	110049.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.95	7.96	58.70	4.92	15.15	11.55	1.11	105451.85
最 大 值	34.11	39.02	84.91	6.83	16.79	11.92	1.18	110049.28
發生時間	11	4	15	11	1	18		23
最 小 值	2.27	1.89	52.55	4.21	13.02	11.02	1.05	101406.04
發生時間	4	15	4	15	9	23		18
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	0.25 %	0.03 %	0.01 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.53	1.32	89.76	4.56	15.52	12.05	1.07	75757.53
1	0.50	9.91	69.95	4.34	17.09	11.61	1.16	78795.60
2	0.61	10.41	68.83	4.42	14.38	11.73	1.08	80565.76
3	0.69	6.47	80.28	4.53	14.90	11.98	1.14	77620.58
4	0.58	6.21	112.53	5.49	13.41	13.49	1.17	66529.16
5	0.49	1.83	92.20	4.65	15.24	12.12	1.09	76219.47
6	0.45	5.40	65.61	4.33	14.87	11.38	1.05	80964.48
7	0.51	2.75	61.33	4.34	14.37	11.79	1.02	80237.91
8	0.65	14.68	61.35	4.41	14.37	11.66	1.04	80622.57
9	0.76	19.73	63.94	4.46	13.94	11.70	1.03	80411.00
10	2.28	7.79	71.66	4.88	13.35	11.90	1.08	78373.64
11	2.30	0.94	73.52	4.77	13.89	11.85	1.09	78836.75
12	1.80	0.78	73.55	4.50	14.75	11.76	1.13	79471.30
13	1.77	4.29	72.55	4.49	14.32	11.57	1.09	80239.31
14	2.22	12.85	69.35	4.53	14.79	11.52	1.11	80730.50
15	2.33	20.06	79.80	4.58	15.38	11.34	1.15	80883.80
16	1.47	6.21	63.76	4.18	15.87	11.20	1.19	82658.75
17	1.43	14.72	65.80	4.49	14.89	11.72	1.15	78958.16
18	1.95	23.00	65.17	4.57	13.49	11.46	1.19	81801.94
19	1.80	11.32	64.13	4.37	16.07	11.46	1.19	80345.18
20	1.46	1.75	68.97	4.42	14.92	11.56	1.10	80502.71
21	1.73	13.04	69.85	4.52	14.11	11.66	1.11	79472.02
22	1.57	2.34	65.97	4.41	14.86	11.63	1.08	80200.47
23	1.27	45.73	69.38	4.37	15.83	11.24	1.11	81386.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.30	10.15	72.47	4.53	14.78	11.72	1.11	79232.72
最 大 值	2.33	45.73	112.53	5.49	17.09	13.49	1.26	82658.75
發生時間	15	23	4	4	1	4		16
最 小 值	0.45	0.78	61.33	4.18	13.35	11.20	0.97	66529.16
發生時間	6	12	7	16	10	16		4
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.18 %	-0.02 %	0.12 %	0.02 %		0.11	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.45	5.08	99.00	7.09	19.35	10.05	1.19	96975.86
1	7.80	24.92	85.65	7.16	18.89	9.54	1.19	99811.35
2	16.10	23.80	87.00	8.37	18.09	9.53	1.19	99795.83
3	7.38	19.94	98.29	7.39	19.02	10.00	1.19	95759.51
4	8.30	3.89	89.84	6.92	19.80	9.33	1.19	103995.56
5	14.94	3.99	86.29	7.14	19.56	9.20	1.19	104344.13
6	18.26	7.17	85.47	7.20	18.01	9.78	1.19	102866.60
7	16.14	14.63	86.01	7.43	18.13	9.70	1.19	99535.82
8	20.65	16.17	82.52	7.17	18.20	9.40	1.19	104328.35
9	21.41	15.78	87.33	7.57	18.52	9.56	1.20	102716.63
10	21.08	42.58	85.67	7.12	17.36	9.62	1.20	96193.82
11	22.60	76.65	82.70	8.76	16.46	9.79	1.20	94543.39
12	12.43	24.77	79.92	7.06	18.23	9.31	1.19	93354.17
13	6.98	4.39	79.67	6.65	18.90	9.27	1.19	93121.74
14	10.16	4.18	83.32	6.78	19.60	9.12	1.19	94213.78
15	16.03	2.48	98.65	7.91	20.97	9.11	1.19	97340.51
16	16.74	20.27	76.17	7.23	19.82	8.91	1.19	98871.65
17	23.14	37.14	83.20	7.13	18.29	9.34	1.19	103553.75
18	23.48	8.61	99.99	6.84	19.45	9.30	1.18	107330.15
19	17.24	5.25	90.31	6.68	19.37	9.48	1.17	105797.46
20	8.77	3.80	92.68	6.69	19.54	9.43	1.18	101621.90
21	7.48	26.51	91.50	6.79	19.21	9.09	1.19	102706.02
22	5.95	3.28	79.82	6.37	20.56	8.88	1.18	100684.55
23	5.73	12.29	81.96	6.40	20.94	8.62	1.17	103537.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.93	16.98	87.21	7.16	19.01	9.39	1.19	100125.00
最 大 值	23.48	76.65	99.99	8.76	20.97	10.05	1.21	107330.15
發生時間	18	11	18	11	15	0		18
最 小 值	5.45	2.48	76.17	6.37	16.46	8.62	1.15	93121.74
發生時間	0	15	16	22	11	23		13
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.06 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.07 %	-0.06 %		0.35	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %