P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.40	8.10	81.40	2.15	16.52	11.18	0.99	68638.51
1	16.69	41.20	85.85	2.90	15.94	11.22	0.99	68464.66
2	20.23	7.08	96.13	2.49	15.92	11.18	1.02	69092.86
3	19.34	14.20	100.04	2.65	14.85	11.37	1.03	67817.14
4	16.53	13.64	107.32	2.47	15.40	11.34	1.05	67670.00
5	17.14	5.93	104.51	2.36	15.83	11.21	1.04	68360.35
6	24.09	11.84	97.82	3.35	15.48	11.03	0.99	68313.26
7	17.93	5.75	106.40	2.77	15.51	11.14	1.05	67177.76
8	20.49	11.94	99.28	2.55	15.39	11.10	1.05	69386.05
9	23.27	3.41	108.00	2.67	15.73	11.15	1.01	69786.03
10	17.32	4.11	110.24	2.03	16.46	11.00	1.03	70004.13
11	14.53	5.10	112.01	1.99	16.57	11.05	1.06	69583.17
12	15.57	4.20	110.10	1.74	16.94	11.24	1.11	70806.14
13	13.42	3.85	87.11	1.63	16.40	11.26	1.09	70575.66
14	13.53	3.29	79.31	1.63	16.57	11.07	1.09	69850.02
15	15.01	20.61	70.60	2.32	14.78	11.43	1.05	70032.73
16	13.16	9.87	83.26	2.01	15.13	11.61	1.03	69565.28
17	12.49	3.71	99.05	1.68	16.26	11.51	1.05	69490.66
18	17.17	5.10	99.23	1.60	16.64	11.33	1.06	70884.35
19	13.33	6.74	77.78	1.75	15.80	11.59	1.06	69506.83
20	12.46	9.03	86.12	1.88	15.43	11.83	1.07	68461.66
21	13.55	25.32	81.44	2.01	15.44	11.54	1.09	69494.78
22	14.52	11.05	88.32	1.74	15.96	11.70	1.10	68648.44
23	14.85	6.91	85.55	1.78	16.36	11.28	1.10	71082.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.38	10.08	94.04	2.17	15.89	11.31	1.05	69278.87
最 大 值	24.09	41.20	112.01	3.35	16.94	11.83	1.14	71082.36
發生時間	6	1	11	6	12	20		23
最 小 值	12.46	3.29	70.60	1.60	14.78	11.00	0.92	67177.76
發生時間	20	14	15	18	15	10		7
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.14 %	-0.05 %	0.00 %		0.20	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.80	1.93	77.92	0.64	17.09	10.53	1.44	62251.92
1	24.73	1.54	97.19	0.73	17.57	10.71	1.44	63711.26
2	19.85	5.27	81.81	0.58	16.74	10.68	1.44	61079.81
3	26.22	4.66	104.19	0.83	16.66	10.77	1.44	63530.58
4	15.79	2.93	92.00	1.20	14.80	11.59	1.43	61230.41
5	18.19	1.08	99.58	1.07	15.05	11.61	1.42	62720.43
6	17.20	2.71	97.03	1.08	14.48	11.06	1.38	65318.02
7	20.86	4.64	114.28	1.03	15.00	10.89	1.40	61107.58
8	14.23	12.86	78.55	0.84	14.63	10.97	1.42	57304.37
9	15.41	4.40	94.35	0.43	16.40	10.89	1.39	62181.53
10	14.25	10.27	102.95	0.35	16.78	10.74	1.37	61707.10
11	13.31	6.65	99.45	0.09	17.99	10.15	1.36	65255.17
12	15.13	7.42	102.26	0.15	17.14	10.60	1.38	64254.04
13	14.46	1.19	119.48	0.35	16.64	10.46	1.41	63118.01
14	15.40	2.67	112.29	0.73	16.18	10.62	1.42	62064.08
15	14.95	3.52	113.89	0.59	15.54	10.72	1.40	62899.83
16	11.93	3.39	98.12	0.29	15.58	10.55	1.38	61550.28
17	11.14	1.65	91.74	0.20	16.65	10.42	1.36	60779.68
18	15.51	1.91	77.84	0.33	17.52	9.90	1.35	61606.63
19	24.54	2.96	91.26	0.55	16.69	11.01	1.36	60396.30
20	15.65	1.88	92.25	0.11	17.99	10.50	1.36	63298.19
21	15.91	1.56	86.52	0.17	17.93	10.24	1.35	62911.60
22	12.46	2.25	81.68	0.12	16.92	10.51	1.35	60349.78
23	14.62	2.00	85.94	0.28	16.86	10.94	1.35	58973.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.77	3.81	95.52	0.53	16.45	10.71	1.39	62066.66
最 大 值	26.22	12.86	119.48	1.20	17.99	11.61	1.45	65318.02
發生時間	3	8	13	4	11	5		6
最 小 值	11.14	1.08	77.84	0.09	14.48	9.90	1.34	57304.37
發生時間	17	5	18	11	6	18		8
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	1.00 %	0.16 %	0.38 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.09	4.78	95.34	3.57	15.63	10.23	1.29	72772.01
1	15.35	2.43	85.22	3.62	17.01	10.06	1.30	72636.08
2	13.95	2.26	76.81	3.75	15.28	10.01	1.29	73758.77
3	17.67	4.78	67.89	3.22	16.19	9.93	1.29	72570.51
4	18.19	7.50	62.17	2.62	16.28	10.02	1.29	72053.70
5	24.33	13.90	73.85	2.74	15.59	10.73	1.29	68189.08
6	18.96	47.68	59.10	3.20	14.99	10.50	1.27	70336.14
7	10.13	19.79	59.85	2.50	15.38	10.30	1.26	71614.97
8	14.82	35.30	69.65	2.79	16.69	10.42	1.21	75000.91
9	13.86	15.64	68.02	2.84	16.40	9.82	1.19	77645.96
10	14.87	1.54	87.30	3.47	15.76	10.37	1.19	77875.87
11	16.92	3.59	88.34	4.09	16.64	10.28	1.20	79547.20
12	13.48	4.20	101.82	3.84	14.56	11.03	1.21	75112.61
13	13.78	22.51	84.49	3.78	14.77	10.78	1.22	72596.99
14	14.29	7.89	84.54	4.47	15.10	10.58	1.21	75042.75
15	14.09	5.87	90.38	3.75	16.17	10.26	1.19	80017.54
16	14.21	2.72	96.07	3.49	15.93	10.82	1.19	81533.29
17	16.16	9.56	90.52	3.89	14.85	11.09	1.20	76874.98
18	13.08	3.22	99.76	3.09	16.85	10.70	1.23	78355.66
19	15.56	4.93	91.98	3.76	14.91	10.95	1.23	78671.54
20	16.64	10.55	92.55	3.66	15.45	10.79	1.22	77118.38
21	12.83	3.12	98.79	3.36	17.27	10.40	1.23	79874.87
22	23.69	3.83	90.98	4.09	15.49	10.47	1.23	77928.02
23	23.40	3.44	103.84	3.89	16.52	10.74	1.24	79226.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.01	10.04	84.14	3.48	15.82	10.47	1.24	75681.43
最 大 值	24.33	47.68	103.84	4.47	17.27	11.09	1.31	81533.29
發生時間	5	6	23	14	21	17		16
最 小 值	10.13	1.54	59.10	2.50	14.56	9.82	1.18	68189.08
發生時間	7	10	6	7	12	9		5
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	0.09 %	-0.19 %	-0.23 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %